

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/12/21г. -19/01/22г.

Абонент:

д. 26 к 3

Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул,

Договор №:

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 0

Договорные расходы:

М сеп. воды= т.сут Мгвс= т.сут

Тхв= 5,00 °С

Пределы измерений:
G под max = 12,00 м3/ч G под min = 0,08 м3/ч
G обр max = 12,00 м3/ч G обр min = 0,08 м3/ч
G3 max = м3/ч G min = м3/ч

Заводской номер 00077736

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0хСРЕ8 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.12.2021	72,14	54,11	18,03	17,10	16,62	16,78	16,54	0,08	6,40	4,50	0,300	24	0	
22.12.2021	69,17	52,10	17,07	16,58	16,25	16,27	16,03	0,22	6,40	4,50	0,275	24	0	
23.12.2021	70,12	52,48	17,64	16,49	16,11	16,19	15,95	0,16	6,40	4,50	0,286	24	0	
24.12.2021	79,76	58,24	21,52	16,84	16,36	16,47	16,23	0,13	6,40	4,50	0,353	24	0	
25.12.2021	89,79	63,88	25,91	16,57	16,09	16,18	15,94	0,15	6,40	4,50	0,419	24	0	
26.12.2021	88,55	62,80	25,75	16,19	15,71	15,86	15,62	0,09	6,40	4,50	0,410	24	0	
27.12.2021	86,50	61,54	24,96	16,23	15,75	15,97	15,73	0,02	6,40	4,50	0,394	24	0	
28.12.2021	80,72	59,22	21,50	17,42	16,94	17,16	16,92	0,02	6,40	4,50	0,362	24	0	
29.12.2021	87,60	63,66	23,94	17,95	17,39	17,62	17,38	0,01	6,40	4,50	0,420	24	0	
30.12.2021	89,43	64,08	25,35	17,34	16,80	17,00	16,76	0,04	6,40	4,50	0,429	24	0	
31.12.2021	89,34	64,60	24,74	17,90	17,25	17,58	17,34	-0,09	6,40	4,50	0,429	24	0	
01.01.2022	91,48	66,32	25,16	18,14	17,42	17,82	17,52	-0,10	6,40	4,50	0,439	24	0	
02.01.2022	86,31	63,61	22,70	18,40	17,83	18,14	17,89	-0,06	6,40	4,50	0,403	24	0	
03.01.2022	78,97	58,27	20,70	17,17	16,69	16,95	16,71	-0,02	6,40	4,50	0,345	24	0	
04.01.2022	81,09	60,31	20,78	18,32	17,84	18,01	17,77	0,07	6,40	4,50	0,369	24	0	
05.01.2022	88,44	64,35	24,09	17,91	17,34	17,53	17,29	0,05	6,40	4,50	0,417	24	0	
06.01.2022	87,85	64,36	23,49	18,29	17,64	17,91	17,67	-0,03	6,40	4,50	0,415	24	0	
07.01.2022	80,37	60,05	20,32	18,27	17,79	17,97	17,73	0,06	6,40	4,50	0,361	24	0	
08.01.2022	73,93	56,20	17,73	18,26	17,78	17,97	17,73	0,05	6,40	4,50	0,315	24	0	
09.01.2022	77,10	57,73	19,37	17,94	17,46	17,61	17,37	0,09	6,40	4,50	0,336	24	0	
10.01.2022	86,04	62,93	23,11	17,88	17,40	17,49	17,25	0,15	6,40	4,50	0,404	24	0	
11.01.2022	86,44	63,24	23,20	17,91	17,43	17,53	17,29	0,14	6,40	4,50	0,407	24	0	
12.01.2022	85,92	62,91	23,01	17,94	17,46	17,58	17,34	0,12	6,40	4,50	0,403	24	0	
13.01.2022	90,62	65,44	25,18	17,82	17,11	17,42	17,18	-0,07	6,40	4,50	0,432	24	0	
14.01.2022	89,56	64,64	24,92	17,54	16,91	17,17	16,93	-0,02	6,40	4,50	0,424	24	0	
15.01.2022	81,31	60,26	21,05	17,92	17,43	17,60	17,36	0,07	6,40	4,50	0,366	24	0	
16.01.2022	75,95	56,53	19,42	17,47	16,99	17,17	16,93	0,06	6,40	4,50	0,327	24	0	
17.01.2022	78,97	58,37	20,60	17,60	17,12	17,26	17,02	0,10	6,40	4,50	0,353	24	0	
18.01.2022	82,26	60,83	21,43	18,20	17,72	17,82	17,58	0,14	6,40	4,50	0,383	24	0	
19.01.2022	82,87	61,11	21,76	18,05	17,57	17,66	17,42	0,15	6,40	4,50	0,384	24	0	
Итого:				527,64	512,20	517,69	510,42	1,78			11,360	720	0	
Средние:	82,95	60,81	22,15						6,40	4,50				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/12/21 24:00	4 180,20	4 068,64	4 086,99	4 026,06	42,58	98,532	15 521	22
19/01/22 24:00	4 707,84	4 580,84	4 604,68	4 536,48	44,36	109,892	16 241	22
Итого:	527,64	512,20	517,69	510,42	1,78	11,360	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутствия, счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 16263ч