

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,5607 Гкал

Qмес= 0,350 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за январь 2022 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя для ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
22.12	00	15491	15500	227,376✓	1355	0	0
19.01	24	21955	21981	372,204	2051	0	0
ИТОГО		6463	6481	144,828	696	0	0

ПУ № 251546

Q _E =	Гкал	Q =	144,828✓	(Гкал)
V _{подп.} =	м³	Q _(гвс) =	0	(Гкал)
V _{х.в.} =	м³	V _{подп.} =	0	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____
(фамилия, имя, отчество) подпись _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/12/21г.-19/01/22г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Адрес:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00 °C

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00251546

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х4А2А

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
22/12/21	70.05	60.25	9.80	379.70	371.34	378.68	372.40	-1.06	6.13	6.04	3.638	24	0	
23/12/21	70.70	60.34	10.36	367.44	359.22	366.36	360.25	-1.03	6.26	6.18	3.719	24	0	
24/12/21	78.61	59.74	18.87	249.76	242.97	247.74	243.65	-0.68	6.30	6.21	4.587	24	0	
25/12/21	90.35	57.99	32.36	173.42	167.42	170.60	167.96	-0.54	6.46	6.36	5.427	24	0	
26/12/21	89.50	56.95	32.55	171.04	165.23	168.24	165.71	-0.48	6.48	6.39	5.388	24	0	
27/12/21	87.70	57.35	30.35	176.79	170.98	174.11	171.44	-0.46	6.45	6.35	5.197	24	0	
28/12/21	81.50	58.16	23.34	213.94	207.75	211.63	208.31	-0.56	6.12	6.03	4.855	24	0	
29/12/21	87.61	60.47	27.14	205.27	198.54	202.57	199.13	-0.59	5.82	5.74	5.400	24	0	
30/12/21	90.17	59.15	31.02	187.67	181.17	184.75	181.77	-0.60	5.89	5.81	5.629	24	0	
31/12/21	89.94	57.98	31.96	191.36	184.78	188.30	185.36	-0.58	5.81	5.72	5.915	24	0	
01/01/22	92.12	59.42	32.70	179.99	173.53	176.89	174.03	-0.50	5.88	5.80	5.684	24	0	
02/01/22	87.42	60.64	26.78	202.53	195.89	199.94	196.56	-0.67	5.81	5.72	5.252	24	0	
03/01/22	80.00	60.41	19.59	236.64	230.03	234.58	230.63	-0.60	5.97	5.89	4.512	24	0	
04/01/22	81.29	60.76	20.53	240.18	233.26	237.96	233.93	-0.67	5.76	5.67	4.798	24	0	
05/01/22	89.17	60.72	28.45	195.80	189.16	193.05	189.74	-0.58	5.88	5.79	5.393	24	0	
06/01/22	88.75	60.71	28.04	203.19	196.35	200.37	196.98	-0.63	5.77	5.69	5.519	24	0	
07/01/22	81.36	61.28	20.08	243.66	236.64	241.47	237.28	-0.64	5.81	5.73	4.757	24	0	
08/01/22	74.87	63.06	11.81	350.42	341.73	348.96	342.62	-0.89	5.78	5.69	4.038	24	0	
09/01/22	76.67	60.62	16.05	289.25	281.77	287.42	282.56	-0.79	5.86	5.77	4.528	24	0	
10/01/22	86.48	60.15	26.33	203.85	197.32	201.24	197.88	-0.56	5.86	5.77	5.205	24	0	
11/01/22	87.09	59.63	27.46	195.95	189.58	193.30	190.12	-0.54	5.86	5.77	5.213	24	0	
12/01/22	86.53	60.21	26.32	205.17	198.58	202.55	199.16	-0.58	5.86	5.77	5.236	24	0	
13/01/22	91.12	60.73	30.39	191.54	184.81	188.60	185.39	-0.58	5.88	5.79	5.628	24	0	
14/01/22	90.57	59.85	30.72	187.99	181.43	185.06	182.01	-0.58	5.90	5.81	5.585	24	0	
15/01/22	82.16	60.47	21.69	229.15	222.43	226.80	222.96	-0.53	5.93	5.84	4.827	24	0	
16/01/22	76.46	61.04	15.42	293.33	285.77	291.50	286.52	-0.75	5.88	5.80	4.410	24	0	
17/01/22	79.39	60.63	18.76	250.49	243.55	248.43	244.23	-0.68	5.89	5.80	4.572	24	0	
18/01/22	82.79	60.54	22.25	228.59	221.78	226.21	222.34	-0.56	5.77	5.68	4.943	24	0	
19/01/22	83.63	60.00	23.63	216.65	210.08	214.22	210.68	-0.60	5.79	5.70	4.973	24	0	

Итого:				6660.7	6463.09	6591.5	6481.60	-18.51			144.828	696	0	
Средние:	83.93	59.97	23.95						5.96	5.87				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	VHP	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
21/12/21 24:00	15886.30	15491.91	15761.89	15500.10	-8.19	227.376	1355	71
19/01/22 24:00	22547.06	21955.00	22353.42	21981.70	-26.70	372.204	2051	71
Итого:	6660.76	6463.09	6591.53	6481.60	-18.51	144.828	696	0

Период нормальной работы 696ч

Период отсутств. счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2132ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/12/21г.-19/01/22г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Адрес:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 20.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00251546

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0x4A2A

ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
22/12/21	35.39	0.00	0.00	5.23	0.000	24	0	*
23/12/21	38.80	0.00	0.00	5.17	0.000	24	0	*
24/12/21	40.91	0.00	0.00	5.22	0.000	24	0	*
25/12/21	45.76	0.00	0.00	5.03	0.000	24	0	*
26/12/21	46.20	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0	*
27/12/21	45.42	0.00	0.00	5.12	0.000	24	0	*
28/12/21	44.22	0.00	0.00	5.15	0.000	24	0	*
29/12/21	46.03	0.00	0.00	5.14	0.000	24	0	*
30/12/21	46.64	0.00	0.00	5.05	0.000	24	0	*
31/12/21	46.60	0.00	0.00	4.87	0.000	24	0	*
01/01/22	47.08	0.00	0.00	5.28	0.000	24	0	*
02/01/22	46.59	0.00	0.00	5.21	0.000	24	0	*
03/01/22	44.42	0.00	0.00	5.21	0.000	24	0	*
04/01/22	43.54	0.00	0.00	5.19	0.000	24	0	*
05/01/22	46.69	0.00	0.00	5.10	0.000	24	0	*
06/01/22	46.55	0.00	0.00	5.13	0.000	24	0	*
07/01/22	42.97	0.00	0.00	5.25	0.000	24	0	*
08/01/22	41.65	0.00	0.00	5.15	0.000	24	0	*
09/01/22	43.27	0.00	0.00	4.96	0.000	24	0	*
10/01/22	45.94	0.00	0.00	5.10	0.000	24	0	*
11/01/22	46.30	0.00	0.00	5.12	0.000	24	0	*
12/01/22	46.34	0.00	0.00	5.21	0.000	24	0	*
13/01/22	47.25	0.00	0.00	5.11	0.000	24	0	*
14/01/22	46.09	0.00	0.00	5.14	0.000	24	0	*
15/01/22	42.64	0.00	0.00	5.11	0.000	24	0	*
16/01/22	41.23	0.00	0.00	5.06	0.000	24	0	*
17/01/22	42.48	0.00	0.00	5.02	0.000	24	0	*
18/01/22	44.62	0.00	0.00	5.12	0.000	24	0	*
19/01/22	45.37	0.00	0.00	5.05	0.000	24	0	*
Итого:		0.00	0.00		0.000	696	0	
Средние:	44.37			5.12				

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
21/12/21 24:00	0.00	0.00	0.000	1356	70
19/01/22 24:00	0.00	0.00	0.000	2052	70
Итого:	0.00	0.00	0.000	696	0

Период нормальной работы 696ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2132ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации