

Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ-7.04

В ОАО "ТГК-11"

Договор № ³⁹²¹⁷~~3-38898~~-ON

Q=0,286/0/0,1926

Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "Светлоград"
ул. 4 Поселковая, 26/3
за Декабрь 2020 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС	Показания по счетчику ГВС (м3)	Показания по счетчику мех. (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)					
с 23.11	00.00	76249	75314	987,529	10172	60,089	1173	
По 20.12	24.00	81683	80758	1154,455	10844	60,089	1173	
ИТОГО		5434	5444	166,926	672	0	0	

ПУ № 251546

$Q_{\Sigma} = 166,926$ Гкал
$V_{\text{подп}} = 0,00$ м ³
$V_{\text{х.в.}} =$ м ³

$$Q(\text{от}) = \underline{166,926} \text{ Гкал}$$

$$Q(\text{гвс}) = \underline{0,00} \text{ Гкал}$$

$$V_{\text{подп}} = \underline{0,00} \text{ м3}$$

Количество дней по среднему: ____ + ____ = ____

Исполнитель Тимошенко Ю. А.

22.12.20
[подпись]



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/11/20г.-20/12/20г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 0 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00251546 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 #T=0 T3=0 KC=0x4A2A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/11/20	89.33	59.09	30.24	189.65	183.22	186.57	183.58	-0.36	6.60	6.96	5.548	24	0	
24/11/20	90.41	59.89	30.52	194.10	187.37	190.96	187.81	-0.44	6.77	7.20	5.724	24	0	
25/11/20	89.91	59.70	30.21	194.43	187.75	191.38	188.26	-0.51	6.71	7.16	5.676	24	0	
26/11/20	88.41	58.89	29.52	192.82	186.41	189.75	186.75	-0.34	6.55	6.98	5.507	24	0	
27/11/20	90.36	59.91	30.45	195.06	188.30	191.84	188.66	-0.36	6.44	6.99	5.739	24	0	
28/11/20	89.41	58.97	30.44	193.32	186.75	190.14	187.13	-0.38	6.48	6.94	5.687	24	0	
29/11/20	90.58	59.14	31.44	189.21	182.63	186.01	183.01	-0.38	6.44	6.86	5.750	24	0	
30/11/20	95.58	61.33	34.25	189.10	181.88	185.61	182.44	-0.56	6.50	6.93	6.239	24	0	
01/12/20	97.82	67.03	30.79	219.48	210.79	215.36	210.99	-0.20	6.65	7.09	6.506	24	0	
02/12/20	99.42	68.19	31.23	221.33	212.24	217.13	212.60	-0.36	6.59	7.11	6.644	24	0	
03/12/20	99.94	67.74	32.20	217.47	208.47	213.22	208.82	-0.35	6.32	6.86	6.728	24	0	
04/12/20	100.75	69.33	31.42	224.81	215.39	220.51	215.75	-0.36	6.58	7.20	6.787	24	0	
05/12/20	100.87	69.15	31.72	223.73	214.33	219.41	214.70	-0.37	6.59	7.21	6.818	24	0	
06/12/20	99.58	68.49	31.09	223.78	214.63	219.58	214.97	-0.34	6.63	7.23	6.694	24	0	
07/12/20	97.83	67.65	30.18	222.01	213.18	217.91	213.44	-0.26	6.71	7.26	6.449	24	0	
08/12/20	90.81	64.04	26.77	222.58	214.80	218.89	214.80	0.00	6.73	7.27	5.759	24	0	
09/12/20	87.19	60.35	26.84	209.32	202.51	206.20	202.76	-0.25	6.72	7.32	5.440	24	0	
10/12/20	87.51	61.06	26.45	216.98	209.88	213.93	210.29	-0.41	6.71	7.38	5.556	24	0	
11/12/20	88.59	61.44	27.15	211.12	204.07	208.00	204.42	-0.35	6.71	7.22	5.547	24	0	
12/12/20	94.73	62.33	32.40	196.33	188.94	192.88	189.44	-0.50	6.61	7.14	6.131	24	0	
13/12/20	95.98	62.85	33.13	196.92	189.35	193.39	189.89	-0.54	6.62	7.22	6.284	24	0	
14/12/20	93.86	63.02	30.84	200.49	193.07	197.13	193.58	-0.51	6.60	7.28	5.960	24	0	
15/12/20	92.27	58.58	33.69	168.56	162.48	165.51	162.88	-0.40	5.28	5.58	5.482	24	0	
16/12/20	92.32	60.09	32.23	184.72	178.07	181.45	178.46	-0.39	6.09	6.54	5.743	24	0	
17/12/20	87.88	58.14	29.74	157.04	151.80	154.54	152.14	-0.34	4.75	5.04	4.521	24	0	*
18/12/20	91.67	61.70	29.97	198.72	191.66	195.33	191.97	-0.31	6.52	7.10	5.754	24	0	
19/12/20	93.44	61.97	31.47	195.81	188.62	192.45	189.05	-0.43	6.34	6.95	5.945	24	0	
20/12/20	96.28	62.36	33.92	192.98	185.52	189.34	185.99	-0.47	6.37	6.88	6.308	24	0	
Итого:				5641.87	5434.11	5544.42	5444.58	-10.47			166.926	672	0	
Средние:	93.31	62.59	30.72						6.45	6.96				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22/11/20 24:00	78040.50	76249.65	76558.77	75314.38	935.27	987.529	10172	13
20/12/20 24:00	83682.37	81683.76	82103.19	80758.96	924.80	1154.455	10844	13
Итого:	5641.87	5434.11	5544.42	5444.58	-10.47	166.926	672	0

Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 10874ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/11/20г.-20/12/20г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: _____ Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 0 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max= 20.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
 Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00251546 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 ТЗ=0 КС=0x4A2A ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	VHP	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/11/20	48.83	0.00	0.00	5.35	0.000	24	0	*
24/11/20	49.10	0.00	0.00	5.36	0.000	24	0	*
25/11/20	48.62	0.00	0.00	5.35	0.000	24	0	*
26/11/20	47.55	0.00	0.00	5.35	0.000	24	0	*
27/11/20	46.29	0.00	0.00	5.22	0.000	24	0	*
28/11/20	47.14	0.00	0.00	5.35	0.000	24	0	*
29/11/20	48.44	0.00	0.00	5.22	0.000	24	0	*
30/11/20	49.32	0.00	0.00	5.25	0.000	24	0	*
01/12/20	52.59	0.00	0.00	5.32	0.000	24	0	*
02/12/20	53.89	0.00	0.00	5.31	0.000	24	0	*
03/12/20	54.20	0.00	0.00	5.36	0.000	24	0	*
04/12/20	55.00	0.00	0.00	5.37	0.000	24	0	*
05/12/20	55.28	0.00	0.00	5.15	0.000	24	0	*
06/12/20	55.24	0.00	0.00	5.21	0.000	24	0	*
07/12/20	54.56	0.00	0.00	5.33	0.000	24	0	*
08/12/20	52.01	0.00	0.00	5.37	0.000	24	0	*
09/12/20	49.62	0.00	0.00	5.36	0.000	24	0	*
10/12/20	48.92	0.00	0.00	5.37	0.000	24	0	*
11/12/20	48.77	0.00	0.00	5.43	0.000	24	0	*
12/12/20	49.93	0.00	0.00	5.36	0.000	24	0	*
13/12/20	50.65	0.00	0.00	5.16	0.000	24	0	*
14/12/20	50.51	0.00	0.00	5.31	0.000	24	0	*
15/12/20	49.20	0.00	0.00	5.41	0.000	24	0	*
16/12/20	49.30	0.00	0.00	5.38	0.000	24	0	*
17/12/20	46.67	0.00	0.00	5.22	0.000	24	0	*
18/12/20	48.96	0.00	0.00	5.34	0.000	24	0	*
19/12/20	49.60	0.00	0.00	5.38	0.000	24	0	*
20/12/20	49.85	0.00	0.00	5.21	0.000	24	0	*
Итого:		0.00	0.00		0.000	672	0	*
Средние:	50.36			5.31				

Дата	V1	M1	Qo	VHP	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
22/11/20 24:00	1173.40	1155.34	60.089	10185	0
20/12/20 24:00	1173.40	1155.34	60.089	10857	0
Итого:	0.00	0.00	0.000	672	0

Период нормальной работы 672ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 10874ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____