

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,5607 Гкал

Qмес= 0,350 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за февраль 2022 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
20.01	00	21955	21981	372,204	2051	0	0
19.02	24	28506	28552	530,006	2795	0	0
ИТОГО		6551	6570	157,802	744	0	0


ПУ № 251546

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	157,802	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{гвс} =$	0	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м³	$V_{подп.} =$	0	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____
подпись _____

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ телефон _____
Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/01/22г.-19/02/22г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00251546

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x4A2A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/01/22	84.83	59.62	25.21	206.73	200.32	204.22	200.86	-0.54	5.82	5.74	5.057	24	0	
21/01/22	87.89	60.99	26.90	204.29	197.54	201.58	198.11	-0.57	5.85	5.76	5.327	24	0	
22/01/22	88.55	61.80	26.75	209.15	202.15	206.40	202.76	-0.61	5.84	5.76	5.419	24	0	
23/01/22	91.49	59.58	31.91	186.50	179.89	183.54	180.53	-0.64	5.82	5.73	5.752	24	0	
24/01/22	90.81	59.20	31.61	187.71	181.13	184.81	181.83	-0.70	5.84	5.75	5.735	24	0	
25/01/22	86.15	60.05	26.10	203.50	197.01	201.05	197.70	-0.69	5.88	5.79	5.154	24	0	
26/01/22	84.44	59.34	25.10	210.55	204.07	208.14	204.75	-0.68	5.87	5.78	5.130	24	0	
27/01/22	86.25	59.95	26.30	204.47	197.94	201.96	198.59	-0.65	5.83	5.75	5.218	24	0	
28/01/22	85.90	59.27	26.63	199.23	192.92	196.72	193.52	-0.60	5.86	5.77	5.146	24	0	
29/01/22	85.49	59.57	25.92	204.03	197.63	201.60	198.30	-0.67	5.84	5.75	5.132	24	0	
30/01/22	84.42	59.56	24.86	211.14	204.64	208.77	205.32	-0.68	5.88	5.79	5.095	24	0	
31/01/22	82.02	59.02	23.00	219.97	213.53	217.66	214.13	-0.60	5.85	5.77	4.916	24	0	
01/02/22	80.41	64.51	15.90	296.61	288.26	294.60	288.99	-0.73	5.73	5.65	4.593	24	0	
02/02/22	80.30	61.70	18.60	260.48	253.15	258.36	253.84	-0.69	5.80	5.72	4.716	24	0	
03/02/22	79.76	61.65	18.11	257.11	249.98	255.08	250.61	-0.63	5.96	5.87	4.534	24	0	
04/02/22	79.42	60.66	18.76	250.42	243.53	248.35	244.15	-0.62	5.94	5.85	4.570	24	0	
05/02/22	79.40	61.22	18.18	254.23	247.23	252.20	247.84	-0.61	5.98	5.90	4.498	24	0	
06/02/22	83.21	58.57	24.64	209.73	203.42	207.28	203.99	-0.57	5.94	5.85	5.018	24	0	
07/02/22	84.83	59.62	25.21	207.55	201.10	205.04	201.68	-0.58	5.88	5.79	5.076	24	0	
08/02/22	85.23	60.17	25.06	210.87	204.28	208.34	204.85	-0.57	5.75	5.67	5.130	24	0	
09/02/22	86.92	60.13	26.79	205.88	199.22	203.22	199.82	-0.60	5.86	5.77	5.346	24	0	
10/02/22	91.88	61.89	29.99	194.06	187.11	191.12	187.78	-0.67	5.89	5.81	5.624	24	0	
11/02/22	93.23	61.63	31.60	189.18	182.25	186.17	182.89	-0.64	5.94	5.86	5.771	24	0	
12/02/22	89.48	58.88	30.60	185.30	178.99	182.49	179.57	-0.58	5.98	5.89	5.482	24	0	
13/02/22	84.59	58.94	25.65	204.85	198.51	202.31	199.06	-0.55	5.97	5.88	5.103	24	0	
14/02/22	87.05	59.73	27.32	196.53	190.16	193.89	190.68	-0.52	5.96	5.88	5.204	24	0	
15/02/22	86.17	59.17	27.00	197.97	191.69	195.35	192.15	-0.46	6.00	5.92	5.185	24	0	
16/02/22	86.93	59.77	27.16	197.18	190.77	194.54	191.32	-0.55	6.02	5.93	5.189	24	0	
17/02/22	80.73	61.50	19.23	253.18	245.99	250.96	246.58	-0.59	5.92	5.83	4.738	24	0	
18/02/22	77.35	62.72	14.63	297.35	289.54	295.59	290.25	-0.71	6.07	5.98	4.240	24	0	
19/02/22	80.45	60.71	19.74	244.76	237.85	242.58	238.44	-0.59	6.08	5.99	4.704	24	0	
Итого:				6760.5	6551.80	6683.9	6570.89	-19.09			157.802	744	0	
Средние:	85.01	60.35	24.66						5.89	5.81				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	VНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/01/22 24:00	22547.06	21955.00	22353.42	21981.70	-26.70	372.204	2051	71
19/02/22 24:00	29307.57	28506.80	29037.34	28552.59	-45.79	530.006	2795	71
Итого:	6760.51	6551.80	6683.92	6570.89	-19.09	157.802	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2879ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/01/22г.-19/02/22г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00°C

G под max = 20.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00251546

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

φT=4

T3=0

KC=0x4A2A

ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	VHP	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/01/22	45.86	0.00	0.00	5.18	0.000	24	0	*
21/01/22	45.91	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	*
22/01/22	46.25	0.00	0.00	5.06	0.000	24	0	*
23/01/22	47.75	0.00	0.00	4.95	0.000	24	0	*
24/01/22	48.09	0.00	0.00	5.14	0.000	24	0	*
25/01/22	46.99	0.00	0.00	5.17	0.000	24	0	*
26/01/22	46.45	0.00	0.00	5.11	0.000	24	0	*
27/01/22	46.54	0.00	0.00	5.15	0.000	24	0	*
28/01/22	46.35	0.00	0.00	5.06	0.000	24	0	*
29/01/22	45.86	0.00	0.00	5.09	0.000	24	0	*
30/01/22	44.70	0.00	0.00	5.05	0.000	24	0	*
31/01/22	45.09	0.00	0.00	5.16	0.000	24	0	*
01/02/22	44.96	0.00	0.00	4.50	0.000	24	0	*
02/02/22	45.49	0.00	0.00	5.17	0.000	24	0	*
03/02/22	44.87	0.00	0.00	5.21	0.000	24	0	*
04/02/22	44.49	0.00	0.00	5.23	0.000	24	0	*
05/02/22	44.35	0.00	0.00	5.18	0.000	24	0	*
06/02/22	44.79	0.00	0.00	5.10	0.000	24	0	*
07/02/22	45.43	0.00	0.00	5.12	0.000	24	0	*
08/02/22	46.48	0.00	0.00	5.19	0.000	24	0	*
09/02/22	46.33	0.00	0.00	5.17	0.000	24	0	*
10/02/22	47.49	0.00	0.00	5.13	0.000	24	0	*
11/02/22	47.20	0.00	0.00	5.17	0.000	24	0	*
12/02/22	43.57	0.00	0.00	5.14	0.000	24	0	*
13/02/22	45.42	0.00	0.00	5.08	0.000	24	0	*
14/02/22	46.72	0.00	0.00	5.10	0.000	24	0	*
15/02/22	46.33	0.00	0.00	5.18	0.000	24	0	*
16/02/22	46.80	0.00	0.00	5.15	0.000	24	0	*
17/02/22	45.26	0.00	0.00	5.22	0.000	24	0	*
18/02/22	43.73	0.00	0.00	5.19	0.000	24	0	*
19/02/22	44.29	0.00	0.00	5.09	0.000	24	0	*
Итого:		0.00	0.00		0.000	744	0	
Средние:	45.80			5.11				

Дата	V1	M1	Qo	VHP	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
19/01/22 24:00	0.00	0.00	0.000	2052	70
19/02/22 24:00	0.00	0.00	0.000	2796	70
Итого:	0.00	0.00	0.000	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2879ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации