

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,5607 Гкал

Qмес= 0,350 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за сентябрь 2021 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратной (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
21.08	00	125614	125481	1837,622	16668	1978	91,936
20.09	24	128490	128509	1854,899	17412	2128	96,760
ИТОГО		2875	3027	17,277	744	149	4,824

ПУ № 251546

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	17,277	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{(гвс)} =$	4,824	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м³	$V_{подп.} =$	148,42 149	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/08/21г.-20/09/21г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Адрес:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходи:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений: _____

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00251546

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x4A2A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/08/21	26.30	39.04	-12.74	0.00	0.00	13.51	13.42	-13.42	4.36	4.30	0.000	24	0	*
22/08/21	26.29	38.72	-12.43	0.00	0.00	13.50	13.42	-13.42	4.37	4.31	0.000	24	0	*
23/08/21	26.57	39.05	-12.48	0.00	0.00	12.60	12.52	-12.52	4.25	4.19	0.000	24	0	*
24/08/21	26.65	38.74	-12.09	0.00	0.00	12.48	12.43	-12.43	4.31	4.24	0.000	24	0	*
25/08/21	26.79	38.78	-11.99	0.00	0.00	13.06	12.99	-12.99	5.58	5.50	0.000	24	0	*
26/08/21	27.02	39.88	-12.86	0.00	0.00	15.34	15.25	-15.25	6.88	6.79	0.000	24	0	*
27/08/21	27.07	39.47	-12.40	0.00	0.00	13.03	12.96	-12.96	6.78	6.69	0.000	24	0	*
28/08/21	26.89	37.72	-10.83	0.00	0.00	13.55	13.48	-13.48	6.61	6.52	0.000	24	0	*
29/08/21	26.25	37.40	-11.15	0.00	0.00	17.06	16.95	-16.95	6.27	6.18	0.000	24	0	*
30/08/21	25.69	36.51	-10.82	0.02	0.02	17.26	17.17	-17.15	6.01	5.93	0.000	24	0	*
31/08/21	66.74	53.86	12.88	37.42	36.64	47.33	46.68	-10.04	5.58	5.51	0.304	24	0	*
01/09/21	70.30	65.44	4.86	101.06	98.83	100.44	98.49	0.34	4.79	4.72	0.487	24	0	*
02/09/21	70.78	66.36	4.42	130.47	127.57	129.89	127.28	0.29	5.38	5.30	0.565	24	0	
03/09/21	68.68	64.39	4.29	136.69	133.83	136.41	133.83	0.00	6.27	6.18	0.576	24	0	
04/09/21	68.68	65.16	3.52	155.59	152.25	155.65	152.62	-0.37	6.34	6.25	0.537	24	0	
05/09/21	66.51	62.78	3.73	151.47	148.44	151.57	148.85	-0.41	5.94	5.86	0.555	24	0	
06/09/21	67.55	63.70	3.85	153.45	150.30	153.44	150.61	-0.31	6.08	6.00	0.577	24	0	
07/09/21	68.46	64.68	3.78	149.96	146.80	149.94	147.09	-0.29	5.88	5.79	0.556	24	0	
08/09/21	69.84	65.44	4.40	129.39	126.59	129.33	126.79	-0.20	6.72	6.63	0.558	24	0	
09/09/21	68.41	61.67	6.74	78.42	76.78	78.25	76.90	-0.12	7.61	7.51	0.516	24	0	
10/09/21	66.32	56.62	9.70	52.61	51.57	52.37	51.60	-0.03	8.20	8.10	0.498	24	0	
11/09/21	66.38	60.30	6.08	93.58	91.71	93.42	91.84	-0.13	7.12	7.03	0.555	24	0	
12/09/21	70.99	66.24	4.75	145.42	142.13	145.36	142.47	-0.34	6.35	6.26	0.675	24	0	
13/09/21	71.63	67.45	4.18	147.72	144.32	147.63	144.59	-0.27	6.40	6.31	0.602	24	0	
14/09/21	71.70	67.17	4.53	131.84	128.81	131.72	129.03	-0.22	6.33	6.24	0.584	24	0	
15/09/21	70.09	65.23	4.86	136.38	133.40	136.24	133.61	-0.21	6.31	6.22	0.648	24	0	
16/09/21	69.69	64.37	5.32	116.57	114.03	116.41	114.24	-0.21	6.03	5.94	0.606	24	0	
17/09/21	69.19	63.54	5.65	112.47	110.05	112.28	110.22	-0.17	5.79	5.71	0.622	24	0	
18/09/21	71.28	63.99	7.29	194.60	190.17	193.41	189.81	0.36	6.25	6.16	1.385	24	0	
19/09/21	72.50	62.39	10.11	285.99	279.31	283.71	278.65	0.66	6.97	6.87	2.825	24	0	
20/09/21	69.27	58.86	10.41	298.88	292.44	296.82	292.10	0.34	6.93	6.83	3.046	24	0	
Итого:				2940.0	2875.99	3083.0	3027.89	-151.90			17.277	744	0	
Средние:	55.50	55.32	0.17						6.08	6.00				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
20/08/21 24:00	128806.56	125614.55	127605.11	125481.84	132.71	1837.622	16668	21
20/09/21 24:00	131746.56	128490.54	130688.12	128509.73	-19.19	1854.899	17412	21
Итого:	2940.00	2875.99	3083.01	3027.89	-151.90	17.277	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 17455ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/08/21г.-20/09/21г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 20.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

Заводской номер 00251546

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

Т3=0

КС=0x4A2A

ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	VHP	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/08/21	38.12	13.20	13.12	3.47	0.434	24	0	*
22/08/21	37.83	13.20	13.12	3.48	0.430	24	0	*
23/08/21	38.09	12.40	12.35	3.39	0.409	24	0	*
24/08/21	37.84	12.20	12.16	3.43	0.399	24	0	*
25/08/21	37.88	12.70	12.63	4.41	0.414	24	0	*
26/08/21	39.01	15.10	15.01	5.40	0.511	24	0	*
27/08/21	38.53	12.80	12.74	5.33	0.428	24	0	*
28/08/21	37.01	13.30	13.24	5.20	0.424	24	0	*
29/08/21	36.79	16.90	16.79	4.93	0.533	24	0	*
30/08/21	35.90	17.10	17.01	4.74	0.526	24	0	*
31/08/21	35.52	10.00	9.95	4.76	0.305	24	0	*
01/09/21	40.43	0.30	0.30	4.33	0.011	24	0	*
02/09/21	48.24	0.00	0.00	5.21	0.000	24	0	*
03/09/21	47.22	0.00	0.00	5.28	0.000	24	0	*
04/09/21	46.46	0.00	0.00	5.33	0.000	24	0	*
05/09/21	45.93	0.00	0.00	5.14	0.000	24	0	*
06/09/21	47.48	0.00	0.00	5.01	0.000	24	0	*
07/09/21	47.46	0.00	0.00	4.85	0.000	24	0	*
08/09/21	48.26	0.00	0.00	5.25	0.000	24	0	*
09/09/21	46.87	0.00	0.00	5.29	0.000	24	0	*
10/09/21	45.28	0.00	0.00	5.15	0.000	24	0	*
11/09/21	45.88	0.00	0.00	5.03	0.000	24	0	*
12/09/21	48.55	0.00	0.00	5.11	0.000	24	0	*
13/09/21	48.55	0.00	0.00	5.33	0.000	24	0	*
14/09/21	48.72	0.00	0.00	5.30	0.000	24	0	*
15/09/21	48.11	0.00	0.00	5.16	0.000	24	0	*
16/09/21	47.33	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	*
17/09/21	47.35	0.00	0.00	5.37	0.000	24	0	*
18/09/21	48.97	0.00	0.00	5.26	0.000	24	0	*
19/09/21	50.93	0.00	0.00	5.08	0.000	24	0	*
20/09/21	49.27	0.00	0.00	5.15	0.000	24	0	*

Итого: | | 149.20 | 148.42 | | 4.824 | 744 | 0 | |

Средние: | 43.86 | | | 4.88 | | | | |

Дата	V1	M1	Qo	VHP	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
20/08/21 24:00	1978.90	1953.17	91.936	16689	0
20/09/21 24:00	2128.10	2101.59	96.760	17433	0
Итого:	149.20	148.42	4.824	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 17455ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации