

Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС Закрытая
Т/вычислитель ВКТ-7

В ОАО "ТГК-11"


Договор № 3-8407

Справка
о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ИП Купраш Олег Степанович

ул.4-я Поселковая, 26/3

за Октябрь 2020 г.



Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС	Показания по счетчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 15.09	00.00	394	389	8,371	4439		
По 18.10	24.00	584	576	12,079	5254		
ИТОГО		190	187	3,708	815		

ПУ № 77736

$Q_{\Sigma} =$	3,708	Гкал
$V_{\text{подп}} =$		м ³
$V_{\text{х.в.}} =$		м ³

$$Q(\text{от}) = \underline{3,708} \quad \underline{\text{Гкал}}$$
$$Q(\text{ГВС}) = \quad \underline{\quad} \quad \underline{\text{Гкал}}$$

$$V_{\text{подп}} = \quad \underline{\quad} \quad \underline{\text{м}^3}$$

Количество дней по среднему: ____ + ____ = ____

Исполнитель Тимошенко Ю.А.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
15/09/20г.-18/10/20г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00077736 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 #T=0 T3=0 КС=0хСГЕ8 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
15/09/20	19.94	19.34	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	4.50	0.000	24	0	*
16/09/20	19.85	19.22	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	4.50	0.000	24	0	*
17/09/20	19.72	19.04	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	4.50	0.000	24	0	*
18/09/20	19.63	19.01	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	4.50	0.000	24	0	*
19/09/20	19.51	18.87	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	4.50	0.000	24	0	*
20/09/20	19.49	18.88	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	4.50	0.000	24	0	*
21/09/20	19.50	18.87	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	4.50	0.000	24	0	*
22/09/20	19.20	18.55	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	4.50	0.000	24	0	*
23/09/20	18.96	18.28	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	4.50	0.000	24	0	*
24/09/20	18.70	18.10	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	4.50	0.000	24	0	*
25/09/20	18.37	17.83	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	4.50	0.000	23	1	*
26/09/20	18.16	17.61	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	4.50	0.000	24	0	*
27/09/20	18.02	17.45	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	4.50	0.000	24	0	*
28/09/20	18.04	17.48	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	4.50	0.000	24	0	*
29/09/20	18.26	17.65	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	4.50	0.000	24	0	*
30/09/20	18.12	17.44	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	4.50	0.000	24	0	*
01/10/20	16.53	14.58	2.25	5.49	5.37	5.36	5.34	0.03	6.40	4.50	0.120	24	0	*
02/10/20	16.41	14.76	18.65	7.19	7.05	7.04	6.92	0.13	6.40	4.50	0.135	24	0	*
03/10/20	16.85	14.97	19.38	11.34	11.10	11.14	10.94	0.16	6.40	4.50	0.214	24	0	*
04/10/20	16.75	14.92	18.08	11.96	11.72	11.75	11.51	0.21	6.40	4.50	0.216	24	0	*
05/10/20	16.66	14.96	19.10	11.25	11.01	11.06	10.89	0.12	6.40	4.50	0.211	24	0	*
06/10/20	16.90	14.93	18.67	11.91	11.67	11.71	11.48	0.19	6.40	4.50	0.219	24	0	*
07/10/20	16.86	14.83	19.93	10.99	10.75	10.80	10.68	0.07	6.40	4.50	0.216	24	0	*
08/10/20	16.82	14.74	20.38	10.60	10.36	10.41	10.41	-0.05	6.40	4.50	0.216	24	0	*
09/10/20	16.99	14.76	20.43	10.68	10.44	10.48	10.48	-0.04	6.40	4.50	0.216	24	0	*
10/10/20	16.92	14.73	19.99	10.94	10.70	10.75	10.72	-0.02	6.40	4.50	0.216	24	0	*
11/10/20	16.88	14.75	20.23	11.07	10.83	10.91	10.68	0.15	6.40	4.50	0.215	24	0	*
12/10/20	16.80	14.74	20.06	11.44	11.20	11.26	11.02	0.18	6.40	4.50	0.226	24	0	*
13/10/20	16.80	15.02	19.38	11.63	11.39	11.42	11.18	0.21	6.40	4.50	0.216	24	0	*
14/10/20	16.64	14.97	19.97	10.79	10.55	10.60	10.47	0.08	6.40	4.50	0.210	24	0	*
15/10/20	17.05	15.03	19.42	11.72	11.48	11.49	11.25	0.23	6.40	4.50	0.226	24	0	*
16/10/20	16.13	15.06	18.57	11.83	11.59	11.60	11.36	0.23	6.40	4.50	0.215	24	0	*
17/10/20	16.91	15.17	18.74	11.94	11.70	11.72	11.48	0.22	6.40	4.50	0.216	24	0	*
18/10/20	16.73	14.93	18.31	11.50	11.26	11.28	11.04	0.22	6.40	4.50	0.206	24	0	*

Итого: | | | | 194.27 | 190.17 | 190.78 | 187.85 | 2.32 | | | | 3.708 | 815 | 1 | |

Средние: | 145.25 | 134.61 | 10.64 | | | | | | | 6.40 | 4.50 | | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	BHP	BOC
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
14/09/20 24:00	403.56	394.20	392.25	389.03	5.17	8.371	4439	15
18/10/20 24:00	597.83	584.37	583.03	576.88	7.49	12.079	5254	16
Итого:	194.27	190.17	190.78	187.85	2.32	3.708	815	1

Период нормальной работы 815ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 5284ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/10/20г.-18/10/20г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тзв = 5.00°C

Заводской номер 00077736 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 фТ=0 ТЗ=0 КС=0хCFE8 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/10/20	68.53	45.88	22.65	5.49	5.37	5.36	5.34	0.03	6.40	4.50	0.120	24	0	*
02/10/20	66.41	47.76	18.65	7.19	7.05	7.04	6.92	0.13	6.40	4.50	0.135	24	0	*
03/10/20	68.85	49.47	19.38	11.34	11.10	11.14	10.94	0.16	6.40	4.50	0.214	24	0	*
04/10/20	67.50	49.42	18.08	11.96	11.72	11.75	11.51	0.21	6.40	4.50	0.216	24	0	*
05/10/20	68.66	49.56	19.10	11.25	11.01	11.06	10.89	0.12	6.40	4.50	0.211	24	0	*
06/10/20	67.90	49.23	18.67	11.91	11.67	11.71	11.48	0.19	6.40	4.50	0.219	24	0	*
07/10/20	68.36	48.43	19.93	10.99	10.75	10.80	10.68	0.07	6.40	4.50	0.216	24	0	*
08/10/20	67.82	47.44	20.38	10.60	10.36	10.41	10.41	-0.05	6.40	4.50	0.216	24	0	*
09/10/20	67.99	47.56	20.43	10.68	10.44	10.48	10.48	-0.04	6.40	4.50	0.215	24	0	*
10/10/20	67.92	47.93	19.99	10.94	10.70	10.75	10.72	-0.02	6.40	4.50	0.216	24	0	*
11/10/20	68.98	48.75	20.23	11.07	10.83	10.91	10.68	0.15	6.40	4.50	0.215	24	0	*
12/10/20	69.80	49.74	20.06	11.44	11.20	11.26	11.02	0.18	6.40	4.50	0.226	24	0	*
13/10/20	69.80	50.42	19.38	11.63	11.39	11.42	11.18	0.21	6.40	4.50	0.216	24	0	*
14/10/20	69.64	49.67	19.97	10.79	10.55	10.60	10.47	0.08	6.40	4.50	0.210	24	0	*
15/10/20	70.45	51.03	19.42	11.72	11.48	11.49	11.25	0.23	6.40	4.50	0.226	24	0	*
16/10/20	69.13	50.56	18.57	11.83	11.59	11.60	11.36	0.23	6.40	4.50	0.215	24	0	*
17/10/20	69.91	51.17	18.74	11.94	11.70	11.72	11.48	0.22	6.40	4.50	0.216	24	0	*
18/10/20	67.63	49.32	18.31	11.50	11.26	11.28	11.04	0.22	6.40	4.50	0.206	24	0	*
Итого:				194.27	190.17	190.78	187.85	2.32			3.708	432	0	
Средние:	68.62	49.07	19.55						6.40	4.50				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	BHP	BOC
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
30/09/20 24:00	403.56	394.20	392.25	389.03	5.17	8.371	4922	16
18/10/20 24:00	597.83	584.37	583.03	576.88	7.49	12.079	5254	16
Итого:	194.27	190.17	190.78	187.85	2.32	3.708	432	0

Период нормальной работы 432ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5284ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____