

Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ-7.04

В ОАО "ТГК-11"

Договор № 3-38898-ON

39211

$Q=0,286/0/0,1926$

Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "Светлоград"
ул. 4 Поселковая, 26/3
за Январь 2020 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС	Показания по счетчику ГВС (м3)	Показания по счетчику мех. (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)					
С 18.12	00.00	10536	9868	244,765	2001	37,87	635	15979
По 20.01	24.00	16366	15684	386,472	2817	37,87	635	15979
ИТОГО		5830	5816	141,707	816	0	0	0

ПУ № 251546

$Q_{\Sigma} = 141,707$	Гкал
$V_{\text{подп}} = 0,00$	м ³
$V_{\text{х.в.}} =$	м ³

$$Q(\text{от}) = \underline{141,707} \text{ Гкал}$$

$$Q(\text{ГВС}) = \underline{0,00} \text{ Гкал}$$

$$V_{\text{подп}} = \underline{0,00} \text{ м3}$$

Количество дней по среднему: ____ + ____ = ____

Исполнитель Тимошенко Ю. А.



22 01.20

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/12/19г.-20/01/20г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 0 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00251546 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 #T=0 T3=0 KC=0x4A2A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
18/12/19	77.55	51.43	26.12	159.71	155.50	157.06	155.07	0.43	6.09	4.16	4.073	24	0	
19/12/19	75.77	50.33	25.44	161.30	157.20	158.66	156.71	0.49	6.14	4.18	4.007	24	0	
20/12/19	76.84	49.86	26.98	154.66	150.63	152.03	150.25	0.38	6.16	4.20	4.071	24	0	
21/12/19	75.40	52.81	22.59	182.03	177.44	179.27	176.89	0.55	6.14	4.26	4.019	24	0	
22/12/19	74.39	52.21	22.18	184.35	179.82	181.59	179.25	0.57	6.11	4.24	3.996	24	0	
23/12/19	75.48	51.78	23.70	170.65	166.34	168.01	165.81	0.53	6.16	4.17	3.953	24	0	
24/12/19	75.20	52.98	22.22	179.47	174.98	176.81	174.44	0.54	6.18	4.21	3.897	24	0	
25/12/19	74.51	52.48	22.03	183.06	178.58	180.35	178.00	0.58	6.14	4.27	3.944	24	0	
26/12/19	74.35	52.97	21.38	183.09	178.59	180.46	178.06	0.53	6.16	4.23	3.830	24	0	
27/12/19	84.03	50.72	33.31	142.95	138.59	140.12	138.42	0.17	6.23	4.21	4.625	24	0	
28/12/19	87.24	51.15	36.09	140.39	135.80	137.32	135.65	0.15	6.18	4.18	4.910	24	0	
29/12/19	87.50	50.03	37.47	138.93	134.38	135.82	134.17	0.21	6.14	4.25	5.046	24	0	
30/12/19	87.31	52.09	35.22	145.80	141.05	142.74	140.90	0.15	6.02	4.20	4.978	24	0	
31/12/19	86.58	50.11	36.47	144.19	139.55	141.08	139.39	0.16	5.89	4.00	5.098	24	0	
01/01/20	83.08	50.50	32.58	142.59	138.34	139.76	138.08	0.26	5.92	4.21	4.511	24	0	
02/01/20	72.66	55.67	16.99	220.29	215.08	217.62	214.45	0.63	5.98	4.13	3.664	24	0	
03/01/20	72.24	55.81	16.43	225.78	220.53	223.09	219.84	0.69	6.04	4.15	3.631	24	0	
04/01/20	74.03	53.93	20.10	195.38	190.61	192.73	190.08	0.53	5.94	4.01	3.839	24	0	
05/01/20	72.41	55.65	16.76	224.93	219.67	222.21	218.97	0.70	5.96	3.98	3.696	24	0	
06/01/20	72.37	55.15	17.22	220.42	215.30	217.77	214.63	0.67	5.95	4.01	3.719	24	0	
07/01/20	73.46	54.26	19.20	203.08	198.24	200.39	197.61	0.63	5.96	4.08	3.815	24	0	
08/01/20	74.17	53.10	21.07	192.60	187.90	189.94	187.39	0.51	5.92	3.94	3.968	24	0	
09/01/20	78.12	52.56	25.56	168.06	163.55	165.49	163.28	0.27	5.96	4.11	4.191	24	0	
10/01/20	78.95	49.48	29.47	149.36	145.31	146.81	145.06	0.25	5.96	4.08	4.290	24	0	
11/01/20	80.00	50.89	29.11	151.16	146.96	148.56	146.70	0.26	5.97	4.06	4.286	24	0	
12/01/20	84.84	52.37	32.47	153.76	148.98	150.82	148.84	0.14	5.87	4.06	4.847	24	0	
13/01/20	81.89	51.45	30.44	154.25	149.74	151.54	149.62	0.12	5.95	4.22	4.570	24	0	
14/01/20	75.70	55.35	20.35	203.37	198.21	200.60	197.71	0.50	5.56	4.17	4.041	24	0	
15/01/20	73.62	54.72	18.90	203.87	198.95	201.22	198.38	0.57	6.00	4.09	3.772	24	0	
16/01/20	72.75	54.36	18.39	208.38	203.49	205.71	202.85	0.64	6.00	3.96	3.753	24	0	
17/01/20	72.86	54.44	18.42	210.37	205.38	207.68	204.77	0.61	6.04	4.15	3.792	24	0	
18/01/20	76.42	52.58	23.84	174.74	170.20	172.14	169.84	0.36	6.01	4.08	4.065	24	0	
19/01/20	78.59	51.57	27.02	161.30	156.95	158.70	156.67	0.28	6.00	4.14	4.251	24	0	
20/01/20	82.05	51.27	30.78	152.22	147.78	149.49	147.58	0.20	5.98	4.01	4.559	24	0	
Итого:				5986.49	5829.62	5893.59	5815.36	14.26			141.707	816	0	
Средние:	77.72	52.53	25.19						6.02	4.13				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	BHP	BOC
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
17/12/19 24:00	10782.29	10536.82	9981.65	9868.93	667.89	244.765	2001	0
20/01/20 24:00	16768.78	16366.44	15875.24	15684.29	682.15	386.472	2817	0
Итого:	5986.49	5829.62	5893.59	5815.36	14.26	141.707	816	0

Период нормальной работы 816ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2831ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/12/19г.-20/01/20г.

Абонент: _____ Договор №: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 0 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max= 20.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00251546 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 фТ=4 Т3=0 КС=0x4A2A ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	VNR	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
18/12/19	41.84	0.00	0.00	5.18	0.000	24	0	*
19/12/19	41.05	0.00	0.00	5.15	0.000	24	0	*
20/12/19	40.98	0.00	0.00	5.24	0.000	24	0	*
21/12/19	38.08	0.00	0.00	5.23	0.000	24	0	*
22/12/19	41.01	0.00	0.00	5.10	0.000	24	0	*
23/12/19	41.74	0.00	0.00	5.26	0.000	24	0	*
24/12/19	41.76	0.00	0.00	5.26	0.000	24	0	*
25/12/19	41.65	0.00	0.00	5.27	0.000	24	0	*
26/12/19	41.81	0.00	0.00	5.34	0.000	24	0	*
27/12/19	41.07	0.00	0.00	5.25	0.000	24	0	*
28/12/19	39.08	0.00	0.00	5.22	0.000	24	0	*
29/12/19	41.02	0.00	0.00	5.24	0.000	24	0	*
30/12/19	43.47	0.00	0.00	5.18	0.000	24	0	*
31/12/19	43.36	0.00	0.00	5.04	0.000	24	0	*
01/01/20	42.39	0.00	0.00	5.52	0.000	24	0	*
02/01/20	41.53	0.00	0.00	5.53	0.000	24	0	*
03/01/20	41.55	0.00	0.00	5.41	0.000	24	0	*
04/01/20	41.19	0.00	0.00	5.38	0.000	24	0	*
05/01/20	41.06	0.00	0.00	5.39	0.000	24	0	*
06/01/20	41.23	0.00	0.00	5.34	0.000	24	0	*
07/01/20	41.84	0.00	0.00	5.38	0.000	24	0	*
08/01/20	41.81	0.00	0.00	5.24	0.000	24	0	*
09/01/20	41.84	0.00	0.00	5.27	0.000	24	0	*
10/01/20	41.96	0.00	0.00	5.28	0.000	24	0	*
11/01/20	41.80	0.00	0.00	5.23	0.000	24	0	*
12/01/20	43.28	0.00	0.00	5.09	0.000	24	0	*
13/01/20	43.19	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	*
14/01/20	41.97	0.00	0.00	5.32	0.000	24	0	*
15/01/20	41.78	0.00	0.00	5.35	0.000	24	0	*
16/01/20	41.16	0.00	0.00	5.36	0.000	24	0	*
17/01/20	41.07	0.00	0.00	5.35	0.000	24	0	*
18/01/20	41.43	0.00	0.00	5.24	0.000	24	0	*
19/01/20	42.26	0.00	0.00	5.30	0.000	24	0	*
20/01/20	42.26	0.00	0.00	5.33	0.000	24	0	*
Итого:		0.00	0.00		0.000	816	0	*
Средние:	41.60			5.28				

Дата	V1	M1	Qo	VNR	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
17/12/19 24:00	635.70	623.20	37.870	2001	0
20/01/20 24:00	635.70	623.20	37.870	2817	0
Итого:	0.00	0.00	0.000	816	0

Период нормальной работы 816ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2831ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____