

Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ-7.04

В ОАО "ТГК-11"

Договор № 3-39211-ON

$Q=0,286/0/0,1926$

Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "Светлоград"
ул. 4 Поселковая, 26/3
за Январь 2021 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС	Показания по счетчику ГВС (м3)	Показания по счетчику мех. (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)					
с 21.12	00.00	81683	80758	1154,455	10844	60,089	1173	
По 20.01	24.00	87438	86526	1355,641	11587	60,089	1173	
ИТОГО		5755	5768	201,186	743	0	0	

ПУ № 251546


$Q_{\Sigma} = 201,457$	Гкал
$V_{\text{подп}} = 0,00$	м ³
$V_{\text{х.в.}} =$	м ³

$$Q(\text{от}) = \underline{201,457} \text{ Гкал}$$
$$Q(\text{гвс}) = \underline{0,00} \text{ Гкал}$$

$$V_{\text{подп}} = \underline{0,00} \text{ м3}$$

Количество дней по среднему: ____ + ____ = ____

Исполнитель Тимошенко Ю. А.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/12/20г. - 20/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель БКТ-7 сеп. N 000 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
M сеп. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00251546 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ϕ T=0 T3=0 KC=0x4A2A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/12/20	97.64	63.33	34.25	195.83	188.05	192.09	188.58	-0.53	6.55	7.19	6.454	24	0	
22/12/20	97.51	64.65	32.86	199.79	191.88	196.08	192.32	-0.44	6.54	7.18	6.318	24	0	
23/12/20	92.76	63.13	29.58	205.16	197.71	201.81	199.12	-0.41	6.45	7.14	5.857	24	0	
24/12/20	92.99	64.56	28.43	213.16	205.36	209.78	205.81	-0.45	6.43	7.10	5.850	24	0	
25/12/20	97.33	63.44	33.89	189.83	182.35	186.26	182.87	-0.52	6.35	6.81	6.192	24	0	
26/12/20	100.41	63.54	36.87	188.28	180.46	194.38	180.97	-0.51	6.44	6.90	6.670	24	0	
27/12/20	99.83	62.93	36.90	188.08	180.29	184.17	180.88	-0.59	6.40	6.90	6.667	24	0	
28/12/20	100.06	64.13	35.93	197.77	189.56	193.71	190.10	-0.54	6.10	7.03	6.828	24	0	
29/12/20	100.71	65.47	35.24	191.01	183.02	187.21	183.57	-0.55	6.25	7.07	6.464	23	1	*
30/12/20	99.21	63.09	36.12	189.89	182.16	186.04	182.68	-0.52	6.40	6.83	6.596	24	0	
31/12/20	98.40	61.05	37.35	188.13	180.57	184.19	181.02	-0.45	6.43	6.73	6.758	24	0	
01/01/21	99.81	62.64	37.17	181.76	174.71	177.83	174.71	-0.44	6.67	6.86	6.495	24	0	
02/01/21	99.33	62.07	37.26	181.56	174.14	177.71	174.59	-0.45	6.66	6.82	6.504	24	0	
03/01/21	99.56	61.73	37.77	180.69	173.26	176.79	173.72	-0.46	6.55	6.71	6.559	24	0	
04/01/21	102.24	63.02	39.22	183.71	175.81	179.53	176.28	-0.47	6.44	6.74	6.913	24	0	
05/01/21	102.48	63.45	39.03	185.53	177.52	181.36	178.04	-0.52	6.36	6.75	6.948	24	0	
06/01/21	102.67	63.43	39.18	184.88	176.88	180.73	177.40	-0.52	6.34	6.73	6.948	24	0	
07/01/21	102.58	63.94	38.64	185.79	177.77	181.67	178.25	-0.48	6.35	6.78	6.890	24	0	
08/01/21	103.03	65.58	37.45	193.05	184.62	188.82	185.12	-0.50	6.35	6.75	6.931	24	0	
09/01/21	101.29	63.71	37.58	187.40	179.48	183.45	180.01	-0.53	6.40	6.85	6.760	24	0	
10/01/21	99.68	63.62	36.06	191.60	183.72	187.69	184.23	-0.51	6.40	6.92	6.641	24	0	
11/01/21	100.18	64.24	35.94	190.81	182.90	186.92	183.41	-0.51	6.30	6.77	6.591	24	0	
12/01/21	99.35	64.29	35.06	193.58	185.57	199.63	186.10	-0.53	6.15	6.67	6.614	24	0	
13/01/21	103.13	66.05	37.08	192.10	183.72	187.99	184.30	-0.58	6.01	6.65	6.830	24	0	
14/01/21	103.78	66.74	37.04	196.30	187.64	192.09	188.21	-0.57	6.06	6.82	6.970	24	0	
15/01/21	98.44	63.36	35.08	191.29	183.60	187.45	184.02	-0.42	6.05	6.70	6.452	24	0	
16/01/21	91.57	62.60	28.97	209.03	201.61	205.24	201.55	0.06	6.04	6.62	5.851	24	0	
17/01/21	88.39	60.09	28.30	209.33	202.55	205.62	202.19	0.16	6.03	6.67	5.732	24	0	
18/01/21	86.27	61.60	24.67	215.22	208.09	211.60	207.09	0.20	6.04	6.65	5.556	24	0	
19/01/21	92.49	62.36	30.13	203.40	196.06	199.61	196.07	-0.01	6.20	6.58	5.915	24	0	
20/01/21	98.11	63.26	34.85	191.87	184.18	187.79	184.37	-0.19	6.09	6.65	6.434	24	0	
Итого:				5995.8	5754.60	5975.3	5767.38	-12.78			201.186	743	1	
Средние:	98.50	63.46	35.04						6.31	6.82				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
20/12/20 24:00	83682.37	81683.76	82103.19	80758.96	924.80	1154.455	10844	13
20/01/21 24:00	89678.18	87438.36	87978.54	86526.34	912.02	1355.641	11587	14
Итого:	5995.81	5754.60	5875.35	5767.38	-12.78	201.186	743	1

Период нормальной работы 743ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 11610ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____