

Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ-7.04

В ОАО "ТГК-11"

Договор № 3-39211-ON

Q=0,286/0/0,1926

Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "Светлоград"
ул. 4 Поселковая, 26/3
за Апрель 2021 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС	Показания по счетчику ГВС (м3)	Показания по счетчику мех. (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)					
с 19.03	00.00	100870	99940	1664,998	12953	60,089	1173	
По 19.04	24.00	114473	113526	1778,84	13721	60,089	1173	
ИТОГО		13603	13586	113,842	768	0	0	

ПУ № 251546


$Q_{\Sigma} = 113,842 \text{ Гкал}$
$V_{\text{подп}} = 0,00 \text{ м}^3$
$V_{\text{х.в.}} = \text{м}^3$

$$Q(\text{от}) = \underline{113,842} \text{ Гкал}$$
$$Q(\text{гвс}) = \underline{0,00} \text{ Гкал}$$

$$V_{\text{подп}} = \underline{0,00} \text{ м}^3$$

Количество дней по среднему: ____ + ____ = ____

Исполнитель Тимошенко Ю. А.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/03/21г.-19/04/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 0 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00251546 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 Φ T=0 T3=0 КС=0x4A2A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/03/21	73.08	63.20	9.88	409.24	399.52	406.13	398.74	0.78	6.35	6.74	3.941	24	0	
20/03/21	70.64	61.32	9.32	422.47	413.02	419.55	412.35	0.67	6.33	6.77	3.840	24	0	
21/03/21	70.23	61.05	9.18	434.65	425.04	431.83	424.44	0.60	6.34	6.62	3.898	24	0	
22/03/21	72.59	62.97	9.62	427.40	417.39	424.50	416.83	0.56	6.37	6.61	4.014	24	0	
23/03/21	72.45	63.00	9.45	426.84	416.87	423.97	416.30	0.57	6.36	6.60	3.938	24	0	
24/03/21	71.16	62.13	9.03	424.63	415.03	421.83	414.37	0.66	6.35	6.76	3.743	24	0	
25/03/21	70.47	61.43	9.04	430.22	420.65	427.41	420.02	0.63	6.43	6.68	3.798	24	0	
26/03/21	69.73	61.15	8.58	429.09	419.76	426.37	419.06	0.70	6.63	6.53	3.603	24	0	
27/03/21	69.65	60.50	9.15	425.08	415.82	422.24	415.15	0.67	6.63	6.54	3.804	24	0	
28/03/21	68.81	60.09	8.72	431.61	422.45	428.87	421.77	0.68	6.70	6.60	3.682	24	0	
29/03/21	71.58	62.27	9.31	418.67	409.11	415.80	408.44	0.67	6.65	6.55	3.806	24	0	
30/03/21	74.26	64.24	10.02	412.29	402.21	409.29	401.61	0.60	6.60	6.50	4.030	24	0	
31/03/21	74.06	63.80	10.26	410.35	400.38	407.34	399.79	0.59	6.58	6.48	4.109	24	0	
01/04/21	69.52	60.73	8.79	422.17	413.04	419.37	412.30	0.74	6.52	6.43	3.630	24	0	
02/04/21	68.36	60.05	8.31	441.33	432.03	438.66	431.40	0.63	6.54	6.45	3.590	24	0	
03/04/21	67.90	59.62	8.28	439.90	430.75	437.29	430.14	0.61	6.46	6.37	3.566	24	0	
04/04/21	68.37	59.95	8.42	441.47	432.21	438.82	431.58	0.63	6.48	6.39	3.641	24	0	
05/04/21	66.46	58.54	7.92	442.69	433.85	440.25	433.31	0.54	6.49	6.40	3.434	24	0	
06/04/21	65.16	57.26	7.90	425.20	417.00	422.84	416.43	0.57	6.29	6.20	3.295	24	0	
07/04/21	64.69	57.01	7.68	423.18	415.13	420.91	414.61	0.52	6.29	6.20	3.186	24	0	
08/04/21	65.52	57.77	7.75	439.40	430.85	437.07	430.33	0.52	6.50	6.40	3.337	24	0	
09/04/21	64.61	56.77	7.84	432.11	423.94	429.77	423.36	0.58	6.52	6.43	3.324	24	0	
10/04/21	65.63	57.83	7.80	441.67	433.05	439.32	432.53	0.52	6.52	6.42	3.374	24	0	
11/04/21	65.83	57.98	7.85	441.96	433.29	439.64	432.83	0.46	6.53	6.44	3.398	24	0	
12/04/21	65.11	57.74	7.37	446.65	438.08	444.53	437.70	0.38	6.55	6.46	3.227	24	0	
13/04/21	65.44	57.93	7.51	437.40	428.91	435.22	428.47	0.44	6.11	6.02	3.220	24	0	
14/04/21	64.83	57.63	7.20	457.64	448.92	455.55	448.56	0.36	6.45	6.36	3.229	24	0	
15/04/21	65.80	58.50	7.30	465.32	456.21	463.23	455.92	0.29	6.44	6.35	3.328	24	0	
16/04/21	65.77	58.50	7.27	468.57	459.39	466.59	459.23	0.16	6.44	6.35	3.341	24	0	
17/04/21	65.11	57.98	7.13	456.33	447.54	454.35	447.30	0.24	6.32	6.23	3.189	24	0	
18/04/21	65.26	58.08	7.18	452.74	443.97	450.73	443.70	0.27	6.31	6.22	3.185	24	0	
19/04/21	64.39	56.69	7.70	416.17	408.33	413.99	407.86	0.47	6.23	6.15	3.142	24	0	

Итого:				13894.44	13603.74	13813.26	13586.43	17.31			113.842	768	0	
Средние:	68.20	59.80	8.40						6.45	6.45				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
18/03/21 24:00	103547.71	100870.07	101636.28	99940.10	929.97	1664.998	12953	16
19/04/21 24:00	117442.15	114473.81	115449.54	113526.53	947.28	1778.840	13721	16

Итого:	13894.44	13603.74	13813.26	13586.43	17.31	113.842	768	0
--------	----------	----------	----------	----------	-------	---------	-----	---

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13752ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/03/21г.-19/04/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 0 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 20.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00251546 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 Φ T=4 T3=0 КС=0x4A2A по 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/03/21	41.57	0.00	0.00	5.53	0.000	24	0	*
20/03/21	39.95	0.00	0.00	5.40	0.000	24	0	*
21/03/21	41.26	0.00	0.00	5.37	0.000	24	0	*
22/03/21	42.80	0.00	0.00	5.50	0.000	24	0	*
23/03/21	43.16	0.00	0.00	5.52	0.000	24	0	*
24/03/21	42.58	0.00	0.00	5.44	0.000	24	0	*
25/03/21	42.16	0.00	0.00	5.52	0.000	24	0	*
26/03/21	41.85	0.00	0.00	5.49	0.000	24	0	*
27/03/21	41.62	0.00	0.00	5.48	0.000	24	0	*
28/03/21	41.59	0.00	0.00	5.41	0.000	24	0	*
29/03/21	42.09	0.00	0.00	5.51	0.000	24	0	*
30/03/21	43.20	0.00	0.00	5.48	0.000	24	0	*
31/03/21	43.70	0.00	0.00	5.45	0.000	24	0	*
01/04/21	41.44	0.00	0.00	5.51	0.000	24	0	*
02/04/21	41.03	0.00	0.00	5.54	0.000	24	0	*
03/04/21	40.93	0.00	0.00	5.39	0.000	24	0	*
04/04/21	39.54	0.00	0.00	5.29	0.000	24	0	*
05/04/21	38.98	0.00	0.00	5.46	0.000	24	0	*
06/04/21	39.78	0.00	0.00	5.48	0.000	24	0	*
07/04/21	39.90	0.00	0.00	5.53	0.000	24	0	*
08/04/21	38.50	0.00	0.00	5.46	0.000	24	0	*
09/04/21	36.18	0.00	0.00	5.53	0.000	24	0	*
10/04/21	37.13	0.00	0.00	5.42	0.000	24	0	*
11/04/21	39.92	0.00	0.00	5.35	0.000	24	0	*
12/04/21	40.26	0.00	0.00	5.36	0.000	24	0	*
13/04/21	40.36	0.00	0.00	5.49	0.000	24	0	*
14/04/21	40.12	0.00	0.00	5.50	0.000	24	0	*
15/04/21	40.79	0.00	0.00	5.44	0.000	24	0	*
16/04/21	41.13	0.00	0.00	5.46	0.000	24	0	*
17/04/21	40.72	0.00	0.00	5.46	0.000	24	0	*
18/04/21	40.75	0.00	0.00	5.40	0.000	24	0	*
19/04/21	39.71	0.00	0.00	5.42	0.000	24	0	*
Итого:		0.00	0.00		0.000	768	0	*
Средние:	40.77			5.46				

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
18/03/21 24:00	1173.40	1155.34	60.089	12969	0
19/04/21 24:00	1173.40	1155.34	60.089	13737	0
Итого:	0.00	0.00	0.000	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13752ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации