

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная


ГВС нет

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Qгод= 0,032 Гкал



Договор № 3-8407

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ИП Купраш Олег Степанович

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за май 2021 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
16.04	00	2793	2760	72,498	9550	---	---
05.05	24	2997	2961	76,076	10363	---	---
ИТОГО		203	201	3,578	813	---	---

ПУ № 77736

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	3,596	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{(гвс)} =$	---	(Гкал)
$V_{х.в.} = 0$	м³	$V_{подп.} =$	---	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ (должность)

Цветаев С.В.

подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 16/04/21г.-19/05/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: _____ Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 0 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max= 12.00 м3/ч G под min= 0.08 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 12.00 м3/ч G обр min= 0.08 м3/ч
 Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00077736 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хСФЕ8 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
16/04/21	64,58	48,36	16,22	12,96	12,72	12,70	12,46	0,26	6,40	4,50	0,209	24	0	
17/04/21	63,93	47,53	16,40	12,64	12,40	12,35	12,11	0,29	6,40	4,50	0,202	24	0	
18/04/21	63,99	47,69	16,30	12,51	12,27	12,24	12,05	0,22	6,40	4,50	0,198	24	0	
19/04/21	63,04	45,71	17,33	11,51	11,27	11,24	11,24	0,03	6,40	4,50	0,193	24	0	
20/04/21	63,46	45,86	17,60	11,62	11,38	11,35	11,32	0,06	6,40	4,50	0,202	24	0	*
21/04/21	58,84	43,02	15,82	11,43	11,19	11,18	11,18	0,01	6,40	4,50	0,178	24	0	
22/04/21	63,67	46,13	17,54	12,09	11,85	11,80	11,68	0,17	6,40	4,50	0,208	24	0	*
23/04/21	64,05	46,99	17,06	12,59	12,35	12,30	12,09	0,26	6,40	4,50	0,211	24	0	
24/04/21	63,45	46,74	16,71	12,60	12,36	12,33	12,12	0,24	6,40	4,50	0,205	24	0	
25/04/21	64,14	47,59	16,55	12,85	12,61	12,56	12,33	0,28	6,40	4,50	0,207	24	0	
26/04/21	65,09	47,92	17,17	12,45	12,21	12,17	11,93	0,28	6,40	4,50	0,210	24	0	*
27/04/21	66,56	48,51	18,05	11,82	11,58	11,55	11,38	0,20	6,40	4,50	0,207	24	0	*
28/04/21	64,02	45,07	18,95	9,34	9,10	9,11	9,05	0,05	6,40	4,50	0,171	24	0	*
29/04/21	61,24	41,83	19,41	6,72	6,51	6,54	6,54	-0,03	6,40	4,50	0,126	21	3	*
30/04/21	63,42	43,05	20,37	8,00	7,76	7,80	7,80	-0,04	6,40	4,50	0,161	24	0	
01/05/21	61,09	41,47	19,62	7,67	7,43	7,46	7,46	-0,03	6,40	4,50	0,144	24	0	
02/05/21	61,93	42,22	19,71	7,96	7,72	7,75	7,75	-0,03	6,40	4,50	0,149	24	0	
03/05/21	61,99	42,53	19,46	7,96	7,72	7,75	7,75	-0,03	6,40	4,50	0,149	24	0	
04/05/21	61,01	41,99	19,02	7,99	7,78	7,79	7,79	-0,01	6,40	4,50	0,151	24	0	
05/05/21	60,84	43,03	17,81	5,66	5,54	5,51	5,51	0,03	6,40	4,50	0,097	24	0	*
06/05/21	21,26	20,01	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
07/05/21	20,54	19,47	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
08/05/21	20,31	19,23	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
09/05/21	20,33	19,23	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
10/05/21	20,27	19,19	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
11/05/21	19,97	18,99	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
12/05/21	19,99	18,99	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
13/05/21	19,82	18,86	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
14/05/21	19,88	18,85	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
15/05/21	20,07	19,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
16/05/21	20,29	19,23	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
17/05/21	20,52	19,44	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
18/05/21	20,72	19,65	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
19/05/21	20,80	19,72	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
Итого:				208,37	203,75	203,48	201,54	2,21			3,578	813	3	*
Средние:	45,44	34,50	10,94						6,40	4,50				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
15/04/2124:00	2875,09	2793,48	2807,20	2760,04	33,44	72,498	9550	16
19/05/2124:00	3083,46	2997,23	3010,68	2961,58	35,65	76,076	10363	19
Итого:	208,37	203,75	203,48	201,54	2,21	3,578	813	3

+0,018

период нормальной работы 813ч
 период отсутств.счета тепл.энергии 3ч
 время работы прибора после сброса 10390ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____