

Теплоисточник  
Система 2 - х трубная  
ГВС закрытая  
Т/вычислитель ВКТ-7.04

В ОАО "ТГК-11"

Договор № 3-38898-ON

3-38898

Q=0,286/0/0,1926

### Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "Светлоград"  
ул. 4 Поселковая, 26/3  
за Октябрь 2019 г.

| Период отчета |       | Количество теплоносителя (отопление) |                | Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление | Время работы (час) | Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС | Показания по счетчику ГВС (м3) | Показания по счетчику мех. (м3) |
|---------------|-------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| дата          | время | по подаче (т)                        | по обратке (т) |                                       |                    |                                 |                                |                                 |
| С 25.09       | 00.00 | 0                                    | 0              | 0                                     | 0                  | 0                               | 0                              | 15335                           |
| По 17.10      | 24.00 | 2034                                 | 1771           | 38,008                                | 537                | 13,983                          | 251                            | 15592                           |
| ИТОГО         |       | 2034                                 | 1771           | 38,008                                | 537                | 13,983                          | 251                            | 257                             |

ПУ № 251546

|                     |        |                |
|---------------------|--------|----------------|
| $Q_{\Sigma} =$      | 52,562 | Гкал           |
| $V_{\text{подп}} =$ | 262,86 | м <sup>3</sup> |
| $V_{\text{х.в.}} =$ |        | м <sup>3</sup> |


$Q(\text{от}) =$  38,008 Гкал

$Q(\text{гвс}) =$  14,55 Гкал

$V_{\text{подп}} =$  262,86 м3

Количество дней по среднему: \_\_\_\_ + \_\_\_\_ = \_\_\_\_

Исполнитель Тимошенко Ю. А.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
25/09/19г.-17/10/19г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_ Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 000 Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч  
Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00251546 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1  $\Phi$ T=0 T3=0 КС=0x4A2A ПО 2.7

| Дата     | t1    | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2      | Mг     | P1     | P2     | Qo     | ВНР | ВОС | НС |
|----------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
|          | °C    | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т       | т      | кг/см2 | кг/см2 | Гкал   | ч   | ч   |    |
| 25/09/19 | 61.39 | 59.82 | 1.57  | 28.86  | 28.37   | 23.43  | 23.06   | 5.31   | 5.99   | 3.03   | 0.047  | 9   | 0   | *  |
| 26/09/19 | 61.72 | 60.39 | 1.33  | 103.15 | 101.35  | 91.40  | 89.88   | 11.47  | 6.09   | 3.65   | 0.145  | 24  | 0   | *  |
| 27/09/19 | 59.34 | 53.32 | 6.02  | 103.76 | 102.09  | 92.15  | 90.92   | 11.17  | 6.27   | 3.83   | 0.615  | 24  | 0   | *  |
| 28/09/19 | 62.35 | 54.31 | 8.04  | 97.47  | 95.75   | 83.28  | 82.12   | 13.63  | 6.47   | 3.78   | 0.769  | 24  | 0   | *  |
| 29/09/19 | 64.02 | 54.20 | 9.82  | 97.03  | 95.20   | 82.91  | 81.71   | 13.49  | 6.50   | 3.79   | 0.940  | 24  | 0   | *  |
| 30/09/19 | 64.25 | 50.00 | 14.25 | 73.48  | 72.11   | 61.02  | 60.27   | 11.84  | 6.58   | 3.99   | 1.065  | 24  | 0   | *  |
| 01/10/19 | 62.86 | 42.18 | 20.68 | 55.54  | 54.55   | 42.85  | 42.45   | 12.10  | 6.67   | 4.09   | 1.130  | 24  | 0   | *  |
| 02/10/19 | 63.31 | 44.93 | 18.38 | 70.10  | 68.81   | 54.69  | 54.14   | 14.67  | 6.74   | 4.10   | 1.266  | 24  | 0   | *  |
| 03/10/19 | 64.55 | 41.40 | 23.15 | 97.91  | 96.04   | 84.27  | 83.55   | 12.49  | 6.66   | 3.98   | 2.228  | 24  | 0   | *  |
| 04/10/19 | 63.90 | 41.07 | 22.83 | 97.37  | 95.59   | 86.08  | 85.36   | 10.23  | 6.45   | 3.80   | 2.186  | 24  | 0   | *  |
| 05/10/19 | 63.26 | 41.00 | 22.26 | 97.58  | 95.80   | 85.32  | 84.60   | 11.20  | 6.42   | 3.75   | 2.131  | 24  | 0   | *  |
| 06/10/19 | 63.27 | 41.55 | 21.72 | 99.07  | 97.28   | 85.91  | 85.19   | 12.09  | 6.43   | 3.79   | 2.116  | 24  | 0   | *  |
| 07/10/19 | 63.81 | 42.47 | 21.34 | 100.85 | 98.97   | 88.97  | 88.18   | 10.79  | 6.48   | 3.94   | 2.113  | 24  | 0   | *  |
| 08/10/19 | 64.14 | 42.57 | 21.57 | 101.66 | 99.78   | 89.57  | 88.85   | 10.93  | 6.51   | 3.96   | 2.152  | 24  | 0   | *  |
| 09/10/19 | 63.74 | 41.72 | 22.02 | 98.17  | 96.38   | 85.64  | 84.94   | 11.44  | 6.39   | 3.74   | 2.127  | 24  | 0   | *  |
| 10/10/19 | 62.67 | 40.70 | 21.97 | 96.59  | 94.86   | 84.07  | 83.38   | 11.48  | 6.36   | 3.68   | 2.088  | 24  | 0   | *  |
| 11/10/19 | 62.95 | 40.20 | 22.75 | 94.51  | 92.82   | 84.22  | 83.50   | 9.32   | 6.39   | 3.70   | 2.111  | 24  | 0   | *  |
| 12/10/19 | 63.08 | 40.15 | 22.93 | 95.56  | 93.82   | 83.74  | 83.02   | 10.80  | 6.39   | 3.69   | 2.155  | 24  | 0   | *  |
| 13/10/19 | 62.60 | 39.74 | 22.86 | 96.48  | 94.75   | 82.52  | 81.85   | 12.90  | 6.36   | 3.63   | 2.169  | 24  | 0   | *  |
| 14/10/19 | 62.39 | 39.35 | 23.04 | 91.74  | 90.11   | 80.06  | 79.45   | 10.66  | 6.34   | 3.56   | 2.076  | 24  | 0   | *  |
| 15/10/19 | 62.79 | 39.58 | 23.21 | 93.95  | 92.25   | 81.46  | 80.82   | 11.43  | 6.42   | 3.68   | 2.143  | 24  | 0   | *  |
| 16/10/19 | 62.57 | 39.01 | 23.56 | 91.73  | 90.08   | 78.88  | 78.34   | 11.74  | 6.41   | 3.60   | 2.127  | 24  | 0   | *  |
| 17/10/19 | 62.30 | 38.12 | 24.18 | 88.84  | 87.28   | 76.08  | 75.60   | 11.68  | 6.46   | 3.59   | 2.109  | 24  | 0   | *  |
| Итого:   |       |       |       | 2071.4 | 2034.04 | 1788.5 | 1771.18 | 262.86 |        |        | 38.008 | 537 | 0   |    |
| Средние: | 62.92 | 44.68 | 18.23 |        |         |        |         |        | 6.42   | 3.75   |        |     |     |    |

| Дата           | V1      | M1      | V2      | M2      | Mг     | Qo     | ВНР | ВОС |
|----------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-----|-----|
|                | м3      | т       | м3      | т       | т      | Гкал   | ч   | ч   |
| 24/09/19 24:00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.000  | 0   | 0   |
| 17/10/19 24:00 | 2071.40 | 2034.04 | 1788.52 | 1771.18 | 262.86 | 38.008 | 537 | 0   |
| Итого:         | 2071.40 | 2034.04 | 1788.52 | 1771.18 | 262.86 | 38.008 | 537 | 0   |

Период нормальной работы 537ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 551ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_