

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Q_{год} = 0,5607 Гкал

Q_{мес} = 0,350 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за декабрь 2022 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
20.11	00	79609	79858	996,883	9336	513,18	21,257
17.12	24	87821	88077	1141,463	10007	513,18	21,257
ИТОГО		8211	8218	144,580	671	0	0

ПУ № 251546

Q _E =	Гкал	Q =	144,796	(Гкал)
V _{подп.} =	м³	Q _(гвс) =	0	(Гкал)
V _{х.в.} =	м³	V _{подп.} =	0	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ (фамилия, имя, отчество) _____ подпись _____

АО «ОМСК РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

19 ДЕК 2022

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Бастрыкин Д.В.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/22г.-17/12/22г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Адрес:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00 °C

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00251546

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х4А2А

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	BHP	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/11/22	84.71	71.63	13.08	355.47	344.47	352.26	344.20	0.27	6.19	6.10	4.513	24	0	
21/11/22	85.83	73.74	12.09	383.37	371.23	380.32	371.13	0.10	6.21	6.12	4.497	24	0	
22/11/22	89.35	74.59	14.76	319.86	308.95	316.84	309.03	-0.08	5.07	4.99	4.572	24	0	
23/11/22	91.49	75.19	16.30	298.18	287.62	295.10	287.74	-0.12	6.93	6.84	4.700	24	0	
24/11/22	92.19	75.35	16.84	291.32	280.87	288.20	280.98	-0.11	7.04	6.94	4.749	24	0	
25/11/22	93.58	76.14	17.44	293.07	282.30	289.12	281.74	0.56	7.11	7.01	4.937	24	0	
26/11/22	97.96	77.66	20.30	283.47	272.19	279.80	272.41	-0.22	7.19	7.08	5.544	24	0	
27/11/22	98.42	77.80	20.62	287.20	275.65	283.53	276.01	-0.36	7.13	7.03	5.708	24	0	
28/11/22	98.85	78.47	20.38	284.81	273.30	281.21	273.62	-0.32	7.14	7.04	5.593	24	0	
29/11/22	97.33	77.56	19.77	288.19	276.84	284.66	277.14	-0.30	7.17	7.07	5.494	24	0	
30/11/22	96.88	77.18	19.70	286.26	275.06	282.71	275.33	-0.27	7.26	7.16	5.439	24	0	
01/12/22	95.99	76.94	19.05	274.92	264.36	271.65	264.61	-0.25	7.20	7.10	5.049	23	1	*
02/12/22	96.69	78.14	18.55	299.00	287.37	295.58	287.65	-0.28	7.04	6.94	5.352	24	0	
03/12/22	97.75	79.27	18.48	317.96	305.33	314.42	305.78	-0.45	6.64	6.55	5.666	24	0	
04/12/22	96.40	78.24	18.16	321.01	308.57	317.57	309.05	-0.48	6.60	6.51	5.627	24	0	
05/12/22	96.52	79.00	17.52	319.59	307.18	316.29	307.64	-0.46	6.51	6.41	5.406	24	0	
06/12/22	97.29	79.80	17.49	324.23	311.45	320.88	311.94	-0.49	6.48	6.38	5.467	24	0	
07/12/22	95.55	78.75	16.80	331.50	318.84	328.28	319.37	-0.53	6.45	6.35	5.379	24	0	
08/12/22	90.69	74.95	15.74	322.24	311.02	319.29	311.38	-0.36	6.35	6.26	4.910	24	0	
09/12/22	90.56	74.82	15.74	324.29	313.01	321.32	313.36	-0.35	6.39	6.30	4.941	24	0	
10/12/22	87.78	72.88	14.90	330.07	319.21	327.26	319.54	-0.33	6.44	6.35	4.764	24	0	
11/12/22	84.47	70.21	14.26	331.27	321.10	328.61	321.34	-0.24	6.38	6.29	4.585	24	0	
12/12/22	83.63	68.77	14.86	303.88	294.69	301.31	294.87	-0.18	5.83	5.75	4.388	24	0	
13/12/22	89.44	72.36	17.08	303.85	293.50	300.86	293.84	-0.34	6.35	6.25	5.022	24	0	
14/12/22	98.32	74.71	23.61	249.66	239.63	246.12	240.04	-0.41	6.27	6.18	5.681	24	0	
15/12/22	96.43	76.12	20.31	276.78	266.04	273.41	266.44	-0.40	6.34	6.25	5.423	24	0	
16/12/22	96.92	75.65	21.27	268.48	257.97	265.05	258.36	-0.39	6.33	6.24	5.504	24	0	
17/12/22	97.84	74.68	23.16	254.08	243.96	250.55	244.37	-0.41	6.27	6.18	5.670	24	0	
Итого:				8524.0	8211.71	8432.2	8218.91	-7.20			144.580	671	1	
Средние:	93.53	75.73	17.79						6.58	6.48				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	BHP	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/11/22 24:00	81588.40	79609.40	81258.71	79858.93	-249.53	996.883	9336	82
17/12/22 24:00	90112.41	87821.11	89690.91	88077.84	-256.73	1141.463	10007	83
Итого:	8524.01	8211.71	8432.20	8218.91	-7.20	144.580	671	1

Период нормальной работы 671ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч

Время работы прибора после сброса 10099ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

70,216

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/22г.-17/12/22г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Адрес:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 20.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00251546

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0x4A2A

ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/11/22	46.55	0.00	0.00	5.13	0.000	24	0	*
21/11/22	47.30	0.00	0.00	5.28	0.000	24	0	*
22/11/22	48.02	0.00	0.00	5.26	0.000	24	0	*
23/11/22	48.54	0.00	0.00	5.13	0.000	24	0	*
24/11/22	48.58	0.00	0.00	5.24	0.000	24	0	*
25/11/22	48.90	0.00	0.00	5.30	0.000	24	0	*
26/11/22	50.29	0.00	0.00	5.25	0.000	24	0	*
27/11/22	51.11	0.00	0.00	5.11	0.000	24	0	*
28/11/22	50.89	0.00	0.00	5.26	0.000	24	0	*
29/11/22	50.20	0.00	0.00	5.28	0.000	24	0	*
30/11/22	48.74	0.00	0.00	5.17	0.000	24	0	*
01/12/22	49.40	0.00	0.00	5.18	0.000	24	0	*
02/12/22	50.29	0.00	0.00	5.29	0.000	24	0	*
03/12/22	51.31	0.00	0.00	5.27	0.000	24	0	*
04/12/22	51.22	0.00	0.00	5.26	0.000	24	0	*
05/12/22	51.25	0.00	0.00	5.27	0.000	24	0	*
06/12/22	51.61	0.00	0.00	5.32	0.000	24	0	*
07/12/22	51.45	0.00	0.00	5.33	0.000	24	0	*
08/12/22	49.32	0.00	0.00	5.31	0.000	24	0	*
09/12/22	48.91	0.00	0.00	5.25	0.000	24	0	*
10/12/22	48.08	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	*
11/12/22	47.07	0.00	0.00	5.23	0.000	24	0	*
12/12/22	45.44	0.00	0.00	5.30	0.000	24	0	*
13/12/22	47.44	0.00	0.00	5.22	0.000	24	0	*
14/12/22	50.61	0.00	0.00	5.27	0.000	24	0	*
15/12/22	49.28	0.00	0.00	5.31	0.000	24	0	*
16/12/22	48.67	0.00	0.00	5.31	0.000	24	0	*
17/12/22	50.82	0.00	0.00	5.21	0.000	24	0	*
Итого:		0.00	0.00		0.000	672	0	

Средние:	49.33			5.24				
----------	-------	--	--	------	--	--	--	--

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
19/11/22 24:00	518.20	513.18	21.257	9348	70
17/12/22 24:00	518.20	513.18	21.257	10020	70
Итого:	0.00	0.00	0.000	672	0

Период нормальной работы 672ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 10099ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации