

Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС Закрытая
Т/вычислитель ВКТ-7



В ОАО "ТГК-11"

Договор № 3-8407

Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ИП Купраш Олег Степанович

ул.4-я Поселковая, 26/3

за Февраль 2021 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС	Показания по счетчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)				
с 18.01	00.00	1724	1708	44,559	7439		
По 14.02	24.00	2072	2052	55,002	8111		
ИТОГО		348	344	10,443	672		

ПУ № 77736

$Q_{\Sigma} =$	10,443	Гкал
$V_{\text{подп}} =$		м ³
$V_{\text{х.в.}} =$		м ³

$$Q(\text{от}) = \underline{10,443} \text{ Гкал}$$

$$Q(\text{гвс}) = \underline{\hspace{2cm}} \text{ Гкал}$$

$$V_{\text{подп}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ м3}$$

Количество дней по среднему: ____ + ____ = ____

Исполнитель Тимошенко Ю.А.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
18/01/21г.-14/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, _____ Тип расходомера: _____
 д. 26 к 3
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0
 Договорные расходы: _____ Пределы измерений:
 М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут G под max = 12,00 м3/ч G под min = 0,08 м3/ч
 Тхв= 5,00 °C G обр max = 12,00 м3/ч G обр min = 0,08 м3/ч
 G3 max = _____ м3/ч G min = _____ м3/ч

Заводской номер 00077736 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хCFE8 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
18.01.2021	86,77	58,07	28,70	13,22	12,74	12,99	12,75	-0,01	6,40	4,50	0,365	24	0	
19.01.2021	91,31	59,58	31,73	12,85	12,37	12,59	12,35	0,02	6,40	4,50	0,394	24	0	
20.01.2021	96,42	62,89	33,53	13,20	12,72	12,89	12,65	0,07	6,40	4,50	0,429	24	0	
21.01.2021	95,98	62,78	33,20	13,31	12,83	13,01	12,77	0,06	6,40	4,50	0,431	24	0	
22.01.2021	97,55	63,18	34,37	13,10	12,62	12,79	12,55	0,07	6,40	4,50	0,433	24	0	
23.01.2021	99,77	63,64	36,13	12,97	12,49	12,64	12,40	0,09	6,40	4,50	0,453	24	0	
24.01.2021	102,08	64,22	37,86	12,79	12,31	12,45	12,21	0,10	6,40	4,50	0,467	24	0	
25.01.2021	102,01	64,77	37,24	13,02	12,54	12,67	12,43	0,11	6,40	4,50	0,468	24	0	
26.01.2021	95,05	61,45	33,60	13,05	12,57	12,75	12,51	0,06	6,40	4,50	0,424	24	0	
27.01.2021	83,95	56,59	27,36	13,37	12,90	13,17	12,93	-0,03	6,40	4,50	0,353	24	0	
28.01.2021	78,91	53,24	25,67	12,77	12,50	12,60	12,36	0,14	6,40	4,50	0,323	24	0	
29.01.2021	78,44	53,13	25,31	12,87	12,63	12,69	12,45	0,18	6,40	4,50	0,318	24	0	
30.01.2021	81,96	54,85	27,11	12,80	12,39	12,50	12,26	0,13	6,40	4,50	0,335	24	0	
31.01.2021	84,30	56,96	27,34	13,16	12,68	12,83	12,59	0,09	6,40	4,50	0,348	24	0	
01.02.2021	85,55	57,46	28,09	13,06	12,58	12,74	12,50	0,08	6,40	4,50	0,354	24	0	
02.02.2021	83,09	55,41	27,68	12,45	12,06	12,13	11,89	0,17	6,40	4,50	0,333	24	0	
03.02.2021	75,66	51,46	24,20	12,30	12,06	12,02	11,78	0,28	6,40	4,50	0,293	24	0	*
04.02.2021	78,67	53,08	25,59	12,39	12,15	12,09	11,85	0,30	6,40	4,50	0,311	24	0	*
05.02.2021	78,20	53,29	24,91	12,62	12,35	12,31	12,07	0,28	6,40	4,50	0,307	24	0	*
06.02.2021	75,74	52,33	23,41	12,83	12,59	12,53	12,29	0,30	6,40	4,50	0,292	24	0	
07.02.2021	76,49	52,50	23,99	12,46	12,22	12,16	11,92	0,30	6,40	4,50	0,293	24	0	*
08.02.2021	82,40	55,60	26,80	12,71	12,30	12,36	12,12	0,18	6,40	4,50	0,328	24	0	*
09.02.2021	88,17	57,92	30,25	12,42	11,94	12,05	11,81	0,13	6,40	4,50	0,360	24	0	
10.02.2021	97,71	62,77	34,94	12,71	12,23	12,27	12,03	0,20	6,40	4,50	0,427	24	0	
11.02.2021	101,35	64,77	36,58	12,90	12,42	12,46	12,22	0,20	6,40	4,50	0,456	24	0	
12.02.2021	98,99	63,43	35,56	12,81	12,33	12,43	12,19	0,14	6,40	4,50	0,439	24	0	
13.02.2021	91,08	59,35	31,73	12,56	12,08	12,24	12,00	0,08	6,40	4,50	0,385	24	0	
14.02.2021	80,50	54,43	26,07	12,85	12,47	12,58	12,34	0,13	6,40	4,50	0,324	24	0	
Итого:				359,55	348,07	350,94	344,22	3,85			10,443	672	0	
Средние:	88,15	58,18	29,96						6,40	4,50				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17/01/21 24:00	1 775,20	1 724,24	1 735,45	1 708,19	16,05	44,559	7 439	16
14/02/21 24:00	2 134,75	2 072,31	2 086,39	2 052,41	19,90	55,002	8 111	16
Итого:	359,55	348,07	350,94	344,22	3,85	10,443	672	0

Период нормальной работы 672ч
 Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 8127ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____