

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС нет

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-44541

Qгод= 0,032 Гкал



Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ИП Купраш Олег Степанович

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за март 2022 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
20.02	00	5114	5066	122,091	16985	---	---
19.03	24	5594	5541	131,689	17648	---	---
ИТОГО		479	475	9,598	663	---	---

ПУ № 77736

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	9,728	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{(гвс)} =$	0	(Гкал)
$V_{х.в.} = 0$	м³	$V_{подп.} =$	0	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

Ответственный исполнитель _____
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____
(фамилия, имя, отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/02/22г.-19/03/22г.

Абонент:
Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул,
д. 26 к 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 5,00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____

Пределы измерений:
G под max = 12,00 м3/ч G под min = 0,08 м3/ч
G обр max = 12,00 м3/ч G обр min = 0,08 м3/ч
G3 max = _____ м3/ч G min = _____ м3/ч

Заводской номер 00077736 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хCFE8 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.02.2022	83,36	61,34	22,02	17,89	17,41	17,45	17,21	0,20	6,40	4,50	0,384	24	0
21.02.2022	78,78	57,89	20,89	17,20	16,72	16,78	16,54	0,18	6,40	4,50	0,348	24	0
22.02.2022	75,62	56,57	19,05	17,94	17,46	17,52	17,28	0,18	6,40	4,50	0,333	24	0
23.02.2022	73,77	55,33	18,44	17,64	17,16	17,23	16,99	0,17	6,40	4,50	0,319	24	0
24.02.2022	73,08	54,77	18,31	17,52	17,04	17,12	16,88	0,16	6,40	4,50	0,313	24	0
25.02.2022	72,98	54,81	18,17	17,65	17,17	17,25	17,01	0,16	6,40	4,50	0,315	24	0
26.02.2022	77,65	58,28	19,37	18,42	17,94	17,99	17,75	0,19	6,40	4,50	0,347	24	0
27.02.2022	78,33	58,35	19,98	17,87	17,39	17,46	17,22	0,17	6,40	4,50	0,350	24	0
28.02.2022	76,24	56,89	19,35	12,30	11,96	12,02	11,85	0,11	6,40	4,50	0,231	17	7
01.03.2022	74,29	55,77	18,52	17,58	17,10	17,18	16,94	0,16	6,40	4,50	0,313	24	0
02.03.2022	77,50	58,21	19,29	18,33	17,85	17,92	17,68	0,17	6,40	4,50	0,344	24	0
03.03.2022	75,06	56,54	18,52	17,81	17,33	17,43	17,19	0,14	6,40	4,50	0,322	24	0
04.03.2022	71,88	54,25	17,63	17,29	16,81	16,92	16,68	0,13	6,40	4,50	0,293	24	0
05.03.2022	72,23	54,55	17,68	17,32	16,84	16,96	16,72	0,12	6,40	4,50	0,295	24	0
06.03.2022	72,71	55,37	17,34	18,07	17,59	17,69	17,45	0,14	6,40	4,50	0,306	24	0
07.03.2022	80,14	60,14	20,00	18,47	17,99	18,05	17,81	0,18	6,40	4,50	0,361	24	0
08.03.2022	85,49	62,91	22,58	17,93	17,44	17,50	17,26	0,18	6,40	4,50	0,394	24	0
09.03.2022	89,39	65,67	23,72	17,02	16,36	16,60	16,31	0,05	6,40	4,50	0,390	22	2
10.03.2022	86,31	63,75	22,56	18,46	17,90	18,03	17,77	0,13	6,40	4,50	0,406	24	0
11.03.2022	84,96	62,53	22,43	18,00	17,52	17,59	17,35	0,17	6,40	4,50	0,396	24	0
12.03.2022	83,38	61,59	21,79	17,92	17,44	17,51	17,27	0,17	6,40	4,50	0,379	24	0
13.03.2022	80,42	59,73	20,69	17,83	17,35	17,43	17,19	0,16	6,40	4,50	0,360	24	0
14.03.2022	80,31	59,60	20,71	17,82	17,34	17,41	17,17	0,17	6,40	4,50	0,360	24	0
15.03.2022	80,39	59,57	20,82	17,77	17,29	17,36	17,12	0,17	6,40	4,50	0,361	24	0
16.03.2022	80,54	59,90	20,64	18,10	17,62	17,70	17,46	0,16	6,40	4,50	0,364	24	0
17.03.2022	79,43	59,26	20,17	17,99	17,51	17,58	17,34	0,17	6,40	4,50	0,354	24	0
18.03.2022	76,90	57,44	19,46	17,59	17,11	17,21	16,97	0,14	6,40	4,50	0,336	24	0
19.03.2022	75,71	56,65	19,06	17,38	16,90	17,00	16,76	0,14	6,40	4,50	0,324	24	0
Итого:				493,11	479,54	481,89	475,17	4,37			9,598	663	9
Средние:	78,46	58,49	19,97						6,40	4,50			

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/02/22 24:00	5 257,66	5 114,53	5 142,29	5 066,52	48,01	122,091	16 985	22
19/03/22 24:00	5 750,77	5 594,07	5 624,18	5 541,69	52,38	131,689	17 648	31
Итого:	493,11	479,54	481,89	475,17	4,37	9,598	663	9

+0,130

Период нормальной работы 663ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 9ч
Время работы прибора после сброса 17679ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации