

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая


(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Qгод= 0,5607 Гкал

Qмес= 0,350 Гкал



Договор № 3-39211

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за июль 2022 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратной (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя для ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
20.06	00	52911	52835	799,275	5666	175,30	7,884
19.07	24	52911	53163	799,275	6386	495,10	20,644
ИТОГО		0	327	0,000	720	319,80	12,760

ПУ № 251546

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	0	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{(гвс)} =$	12,760	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м³	$V_{подп.} =$	319,80 322,60	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/22г.-19/07/22г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 20.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00251546

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0х4А2А

ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/06/22	22.33	0.00	0.00	1.92	0.000	24	0	*
21/06/22	39.87	7.00	6.94	2.53	0.242	24	0	*
22/06/22	50.53	15.70	15.51	6.27	0.706	24	0	*
23/06/22	48.71	10.90	10.79	5.82	0.473	24	0	*
24/06/22	45.71	9.40	9.33	5.62	0.380	24	0	*
25/06/22	46.78	10.40	10.28	6.10	0.431	24	0	*
26/06/22	46.33	10.30	10.21	5.99	0.421	24	0	*
27/06/22	47.47	11.60	11.48	5.85	0.491	24	0	*
28/06/22	45.64	10.70	10.60	5.92	0.431	24	0	*
29/06/22	44.95	12.30	12.19	6.08	0.485	24	0	*
30/06/22	45.48	11.60	11.51	6.30	0.468	24	0	*
01/07/22	45.65	10.60	10.52	6.20	0.426	24	0	*
02/07/22	47.14	11.30	11.19	6.15	0.469	24	0	*
03/07/22	48.34	12.50	12.36	6.20	0.536	24	0	*
04/07/22	46.89	11.10	10.98	6.35	0.459	24	0	*
05/07/22	43.04	10.30	10.22	5.22	0.389	24	0	*
06/07/22	41.89	12.40	12.31	4.12	0.454	24	0	*
07/07/22	40.57	13.20	13.11	5.22	0.468	24	0	*
08/07/22	45.18	11.10	10.98	6.33	0.438	24	0	*
09/07/22	45.64	12.00	11.88	6.43	0.484	24	0	*
10/07/22	46.51	11.90	11.78	6.42	0.488	24	0	*
11/07/22	45.87	12.00	11.92	6.50	0.484	24	0	*
12/07/22	46.48	10.80	10.69	6.20	0.445	24	0	*
13/07/22	45.63	10.10	10.00	5.97	0.405	24	0	*
14/07/22	43.50	8.10	8.05	4.81	0.311	24	0	*
15/07/22	39.63	9.60	9.55	4.15	0.330	24	0	*
16/07/22	39.95	12.00	11.95	5.04	0.416	24	0	*
17/07/22	39.96	13.40	13.31	5.11	0.466	24	0	*
18/07/22	40.63	10.10	10.03	4.45	0.355	24	0	*
19/07/22	45.42	10.20	10.13	6.03	0.409	24	0	*
Итого:		322.60	319.80		12.760	720	0	
Средние:	44.05			5.51				

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
19/06/22 24:00	177.40	175.30	7.884	5676	70
19/07/22 24:00	500.00	495.10	20.644	6396	70
Итого:	322.60	319.80	12.760	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 6485ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/06/22г.-19/07/22г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00251546

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х4А2А

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/06/22	22.28	21.98	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	2.31	0.000	24	0	*
21/06/22	22.55	41.46	-18.91	0.02	0.02	7.11	7.05	-7.03	3.17	3.11	0.000	24	0	*
22/06/22	32.43	52.83	-20.40	0.02	0.02	16.05	15.86	-15.84	8.00	7.90	0.000	24	0	*
23/06/22	26.98	50.87	-23.89	0.00	0.00	11.09	10.97	-10.97	7.81	7.71	0.000	24	0	*
24/06/22	26.82	47.72	-20.90	0.00	0.00	9.69	9.62	-9.62	7.14	7.05	0.000	24	0	*
25/06/22	27.29	48.82	-21.53	0.00	0.00	10.64	10.50	-10.50	7.69	7.59	0.000	24	0	*
26/06/22	27.28	48.28	-21.00	0.00	0.00	10.57	10.47	-10.47	7.43	7.34	0.000	24	0	*
27/06/22	27.57	49.39	-21.82	0.00	0.00	11.88	11.75	-11.75	7.28	7.19	0.000	24	0	*
28/06/22	27.18	47.53	-20.35	0.00	0.00	10.93	10.83	-10.83	7.19	7.10	0.000	24	0	*
29/06/22	26.98	46.58	-19.60	0.00	0.00	12.50	12.36	-12.36	7.35	7.25	0.000	24	0	*
30/06/22	26.47	47.22	-20.75	0.00	0.00	11.83	11.72	-11.72	7.44	7.35	0.000	24	0	*
01/07/22	26.41	47.61	-21.20	0.00	0.00	10.84	10.75	-10.75	7.39	7.30	0.000	24	0	*
02/07/22	26.42	49.05	-22.63	0.00	0.00	11.60	11.46	-11.46	7.42	7.32	0.000	24	0	*
03/07/22	26.61	50.26	-23.65	0.00	0.00	12.79	12.64	-12.64	7.53	7.44	0.000	24	0	*
04/07/22	26.76	48.96	-22.20	0.00	0.00	11.35	11.23	-11.23	7.74	7.64	0.000	24	0	*
05/07/22	26.23	44.74	-18.51	0.00	0.00	10.58	10.49	-10.49	6.28	6.20	0.000	24	0	*
06/07/22	26.23	43.21	-16.98	0.00	0.00	12.74	12.63	-12.63	5.20	5.13	0.000	24	0	*
07/07/22	25.69	41.78	-16.09	0.00	0.00	13.43	13.34	-13.34	6.38	6.30	0.000	24	0	*
08/07/22	26.51	47.13	-20.62	0.00	0.00	11.32	11.17	-11.17	7.88	7.78	0.000	24	0	*
09/07/22	26.89	47.41	-20.52	0.00	0.00	12.30	12.14	-12.14	8.00	7.90	0.000	24	0	*
10/07/22	27.27	48.33	-21.06	0.00	0.00	12.31	12.17	-12.17	7.99	7.89	0.000	24	0	*
11/07/22	27.72	47.63	-19.91	0.00	0.00	12.34	12.21	-12.21	8.13	8.03	0.000	24	0	*
12/07/22	27.97	48.27	-20.30	0.00	0.00	10.97	10.84	-10.84	7.72	7.63	0.000	24	0	*
13/07/22	28.18	47.53	-19.35	0.00	0.00	10.38	10.28	-10.28	7.45	7.35	0.000	24	0	*
14/07/22	27.97	45.25	-17.28	0.00	0.00	8.44	8.37	-8.37	5.92	5.84	0.000	24	0	*
15/07/22	27.49	41.00	-13.51	0.00	0.00	9.72	9.67	-9.67	5.12	5.05	0.000	24	0	*
16/07/22	27.04	41.10	-14.06	0.00	0.00	12.36	12.30	-12.30	6.04	5.96	0.000	24	0	*
17/07/22	26.98	40.92	-13.94	0.00	0.00	13.75	13.65	-13.65	6.14	6.06	0.000	24	0	*
18/07/22	26.97	41.60	-14.63	0.00	0.00	10.53	10.45	-10.45	5.39	5.32	0.000	24	0	*
19/07/22	27.79	47.26	-19.47	0.00	0.00	10.50	10.40	-10.40	7.54	7.44	0.000	24	0	*
Итого:				0.04	0.04	330.54	327.32	-327.28			0.000	720	0	
Средние:	26.89	45.72	-18.82						6.80	6.71				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	VHP	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/06/22 24:00	54289.44	52911.48	53743.49	52835.93	75.55	799.275	5666	80
19/07/22 24:00	54289.48	52911.52	54074.03	53163.25	-251.73	799.275	6386	80
Итого:	0.04	0.04	330.54	327.32	-327.28	0.000	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 6485ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации