

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,5607 Гкал

Qмес= 0,350 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за октябрь 2022 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
21.09	00	61349	61596	828,512	7898	513,18	21,257
18.10	24	69804	70054	891,999	8568	513,18	21,257
ИТОГО		8450	8454	63,477	670	0	0

ПУ № 251546

Q _Е =	Гкал	Q =	63,711	(Гкал)
V _{подп.} =	м³	Q _(гвс) =	0	(Гкал)
V _{х.в.} =	м³	V _{подп.} =	0	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____
Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____
(фамилия, имя, отчество)

СП «Теплоэнергосбыт-Омск РТС»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

подпись _____

21.10.2022

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/09/22г.-18/10/22г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ЕКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений: _____

Договорные расходы: _____

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00251546

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x4A2A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/09/22	81.27	79.57	1.70	417.07	405.07	416.07	404.54	0.53	4.80	4.73	0.693	24	0	*
22/09/22	85.04	83.31	1.73	373.75	362.06	372.93	361.69	0.37	3.95	3.88	0.628	24	0	*
23/09/22	79.61	77.44	2.17	234.26	227.74	233.70	227.52	0.22	5.04	4.96	0.497	24	0	
24/09/22	76.26	73.38	2.88	169.12	164.81	168.53	164.51	0.30	6.32	6.23	0.473	24	0	
25/09/22	73.82	68.14	5.68	192.44	187.78	191.63	187.57	0.21	6.67	6.57	1.071	24	0	
26/09/22	65.30	55.69	9.61	207.63	203.63	207.04	204.06	-0.43	6.87	6.77	1.952	24	0	
27/09/22	66.34	57.47	8.87	279.27	273.72	277.95	273.73	-0.01	7.05	6.96	2.428	24	0	
28/09/22	66.87	59.39	7.48	391.94	384.01	390.47	384.12	-0.11	7.10	7.01	2.869	24	0	
29/09/22	66.68	58.83	7.85	383.07	375.40	381.91	375.82	-0.42	7.08	6.99	2.945	24	0	
30/09/22	66.26	58.55	7.71	340.77	334.02	339.84	334.49	-0.47	7.15	7.05	2.574	22	2	*
01/10/22	66.82	58.75	8.07	364.39	357.02	363.23	357.48	-0.46	7.25	7.15	2.883	24	0	
02/10/22	66.86	58.42	8.44	353.34	346.19	352.13	346.58	-0.39	7.25	7.15	2.921	24	0	
03/10/22	67.57	59.55	8.02	377.38	369.62	376.15	370.03	-0.41	7.04	6.95	2.966	24	0	
04/10/22	67.12	58.44	8.68	333.70	326.93	332.48	327.26	-0.33	7.02	6.92	2.834	24	0	
05/10/22	69.26	60.38	8.88	332.59	325.42	331.14	325.62	-0.20	6.89	6.79	2.892	24	0	
06/10/22	66.85	58.33	8.52	319.58	313.11	318.47	313.49	-0.38	7.20	7.10	2.668	24	0	
07/10/22	65.14	56.88	8.26	306.08	300.23	305.20	300.63	-0.40	7.20	7.10	2.478	24	0	
08/10/22	64.24	55.99	8.25	298.95	293.33	298.21	293.88	-0.55	7.34	7.24	2.419	24	0	
09/10/22	64.90	56.29	8.61	291.62	286.05	290.71	286.48	-0.43	7.31	7.22	2.459	24	0	
10/10/22	65.30	56.80	8.50	298.03	292.27	297.03	292.62	-0.35	7.33	7.23	2.486	24	0	
11/10/22	65.57	57.15	8.42	301.57	295.70	300.45	295.94	-0.24	7.28	7.18	2.485	24	0	
12/10/22	65.92	57.21	8.71	297.62	291.76	296.41	291.93	-0.17	6.94	6.85	2.538	24	0	
13/10/22	66.35	57.50	8.85	302.45	296.44	301.11	296.53	-0.09	7.09	7.00	2.623	24	0	
14/10/22	66.58	57.86	8.72	304.51	298.43	303.13	298.47	-0.04	7.03	6.94	2.604	24	0	
15/10/22	65.58	56.96	8.62	302.25	296.37	301.04	296.53	-0.16	7.06	6.96	2.553	24	0	
16/10/22	65.71	57.09	8.62	302.61	296.71	301.39	296.87	-0.16	6.99	6.89	2.559	24	0	
17/10/22	65.93	56.81	9.12	280.62	275.10	279.32	275.15	-0.05	6.50	6.41	2.507	24	0	
18/10/22	64.66	55.54	9.12	276.35	271.10	275.21	271.29	-0.19	6.87	6.78	2.472	24	0	
Итого:				8632.9	8450.02	8602.8	8454.83	-4.81			63.477	670	2	
Средние:	68.49	60.99	7.50						6.77	6.67				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
20/09/22 24:00	62924.53	61354.37	62685.44	61599.84	-245.47	828.522	7898	80
18/10/22 24:00	71557.49	69804.39	71288.32	70054.67	-250.28	891.999	8568	82
Итого:	8632.96	8450.02	8602.88	8454.83	-4.81	63.477	670	2

Период нормальной работы 670ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч

Время работы прибора после сброса 8672ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

+ 9,234 Гкал

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/09/22г.-18/10/22г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Адрес:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 20.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00251546

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0x4A2A

ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/09/22	43.29	0.00	0.00	4.91	0.000	24	0	*
22/09/22	45.11	0.00	0.00	5.09	0.000	24	0	*
23/09/22	43.48	0.00	0.00	5.14	0.000	24	0	*
24/09/22	42.43	0.00	0.00	5.17	0.000	24	0	*
25/09/22	42.20	0.00	0.00	5.05	0.000	24	0	*
26/09/22	38.84	0.00	0.00	5.21	0.000	24	0	*
27/09/22	39.43	0.00	0.00	5.11	0.000	24	0	*
28/09/22	40.73	0.00	0.00	5.04	0.000	24	0	*
29/09/22	40.63	0.00	0.00	5.02	0.000	24	0	*
30/09/22	40.40	0.00	0.00	5.19	0.000	24	0	*
01/10/22	40.83	0.00	0.00	5.16	0.000	24	0	*
02/10/22	40.62	0.00	0.00	4.99	0.000	24	0	*
03/10/22	41.08	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	*
04/10/22	40.85	0.00	0.00	5.13	0.000	24	0	*
05/10/22	41.68	0.00	0.00	5.12	0.000	24	0	*
06/10/22	41.34	0.00	0.00	5.12	0.000	24	0	*
07/10/22	40.43	0.00	0.00	5.22	0.000	24	0	*
08/10/22	40.42	0.00	0.00	5.21	0.000	24	0	*
09/10/22	40.51	0.00	0.00	5.07	0.000	24	0	*
10/10/22	40.76	0.00	0.00	5.04	0.000	24	0	*
11/10/22	40.89	0.00	0.00	5.21	0.000	24	0	*
12/10/22	41.11	0.00	0.00	5.19	0.000	24	0	*
13/10/22	40.09	0.00	0.00	5.08	0.000	24	0	*
14/10/22	38.12	0.00	0.00	5.18	0.000	24	0	*
15/10/22	40.52	0.00	0.00	5.09	0.000	24	0	*
16/10/22	40.93	0.00	0.00	5.12	0.000	24	0	*
17/10/22	40.83	0.00	0.00	5.21	0.000	24	0	*
18/10/22	40.23	0.00	0.00	5.10	0.000	24	0	*
Итого:		0.00	0.00		0.000	672	0	
Средние:	40.99			5.12				

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
20/09/22 24:00	518.20	513.18	21.257	7908	70
18/10/22 24:00	518.20	513.18	21.257	8580	70
Итого:	0.00	0.00	0.000	672	0

Период нормальной работы 672ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 8672ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации