

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Qгод= 0,5607 Гкал

Qмес= 0,350 Гкал

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

24 НОЯ 2022

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Нейдер В.Н.

Договор № 3-39211

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за ноябрь 2022 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратной (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
19.10	00	69804	70054	891,999	8568	513,18	21,257
19.11	24	79609	79858	996,883	9336	513,18	21,257
ИТОГО		9805	9804	104,884	768	0	0

ПУ № 251546

Q _Е =	Гкал	Q =	104,884	(Гкал)
V _{подп.} =	м³	Q _(гвс) =	0	(Гкал)
V _{х.в.} =	м³	V _{подп.} =	0	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/10/22г.-19/11/22г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Адрес:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00251546

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х4А2А

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/10/22	64.80	57.15	7.65	358.09	351.27	357.32	351.90	-0.63	6.55	6.46	2.689	24	0	
20/10/22	64.68	55.55	9.13	268.35	263.27	267.48	263.68	-0.41	6.80	6.70	2.402	24	0	
21/10/22	64.75	55.40	9.35	263.77	258.72	262.88	259.14	-0.42	6.83	6.73	2.416	24	0	
22/10/22	64.67	54.83	9.84	261.56	256.58	260.68	257.02	-0.44	6.95	6.85	2.526	24	0	
23/10/22	66.26	55.55	10.71	253.57	248.55	252.38	248.78	-0.23	7.05	6.96	2.661	24	0	
24/10/22	68.90	58.39	10.51	298.55	292.18	296.97	292.31	-0.13	7.33	7.23	3.071	24	0	
25/10/22	69.04	59.86	9.18	349.30	341.84	347.66	341.96	-0.12	7.24	7.14	3.137	24	0	
26/10/22	68.07	59.17	8.90	352.31	344.95	350.83	345.16	-0.21	7.30	7.20	3.069	24	0	
27/10/22	71.00	61.03	9.97	344.83	337.06	342.99	337.16	-0.10	7.29	7.19	3.358	24	0	
28/10/22	73.62	63.11	10.51	338.72	330.58	336.65	330.55	0.03	7.34	7.24	3.476	24	0	
29/10/22	72.77	62.30	10.47	334.65	326.81	332.66	326.78	0.03	7.30	7.20	3.422	24	0	
30/10/22	74.07	63.15	10.92	336.75	328.58	334.58	328.51	0.07	7.26	7.17	3.590	24	0	
31/10/22	72.02	61.07	10.95	316.82	309.50	314.84	309.46	0.04	7.31	7.21	3.394	24	0	
01/11/22	68.99	58.39	10.60	297.78	291.43	296.06	291.41	0.02	7.39	7.29	3.088	24	0	
02/11/22	67.35	55.80	11.55	256.35	251.10	254.80	251.16	-0.06	6.72	6.63	2.899	24	0	
03/11/22	66.09	55.06	11.03	269.96	264.63	268.33	264.55	0.08	6.52	6.43	2.915	24	0	
04/11/22	68.39	57.93	10.46	322.29	315.52	320.52	315.56	-0.04	6.88	6.79	3.299	24	0	
05/11/22	67.66	57.56	10.10	316.25	309.73	314.55	309.74	-0.01	6.95	6.85	3.127	24	0	
06/11/22	69.68	58.54	11.14	316.00	309.13	313.93	308.97	0.16	6.88	6.79	3.441	24	0	
07/11/22	71.61	60.41	11.20	317.60	310.32	315.39	310.11	0.21	6.83	6.73	3.472	24	0	
08/11/22	71.25	60.13	11.12	316.88	309.72	314.72	309.53	0.19	6.87	6.78	3.443	24	0	
09/11/22	70.25	59.40	10.85	312.55	305.64	310.44	305.39	0.25	6.97	6.88	3.315	24	0	
10/11/22	69.47	58.91	10.56	313.23	306.45	311.23	306.26	0.19	6.92	6.83	3.234	24	0	
11/11/22	67.57	57.59	9.98	316.43	309.93	314.70	309.89	0.04	6.94	6.85	3.091	24	0	
12/11/22	68.80	58.44	10.36	319.14	312.35	317.17	312.19	0.16	6.97	6.87	3.234	24	0	
13/11/22	68.76	58.28	10.48	321.32	314.54	319.35	314.35	0.19	6.91	6.82	3.298	24	0	
14/11/22	69.32	57.84	11.48	286.62	280.46	284.61	280.25	0.21	6.08	5.99	3.218	24	0	
15/11/22	68.30	57.80	10.50	316.11	309.48	314.20	309.39	0.09	6.87	6.78	3.248	24	0	
16/11/22	78.02	65.22	12.80	324.56	315.90	321.60	315.40	0.50	6.72	6.63	4.046	24	0	
17/11/22	83.81	70.54	13.27	344.06	333.65	340.72	333.14	0.51	6.64	6.54	4.436	24	0	
18/11/22	85.68	72.19	13.49	343.49	332.66	340.25	332.37	0.29	6.39	6.30	4.495	24	0	
19/11/22	84.39	71.25	13.14	343.02	332.48	339.90	332.19	0.29	6.21	6.12	4.374	24	0	
Итого:				10030.	9805.01	9970.3	9804.26	0.75			104.884	768	0	
Средние:	70.62	59.93	10.69						6.91	6.81				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
18/10/22 24:00	71557.49	69804.39	71288.32	70054.67	-250.28	891.999	8568	82
19/11/22 24:00	81588.40	79609.40	81258.71	79858.93	-249.53	996.883	9336	82
Итого:	10030.91	9805.01	9970.39	9804.26	0.75	104.884	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 9429ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/10/22г.-19/11/22г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Адрес:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

Тхв= 5.00°C

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 20.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00251546

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0х4А2А

ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/10/22	39.79	0.00	0.00	5.29	0.000	24	0	*
20/10/22	39.77	0.00	0.00	5.29	0.000	24	0	*
21/10/22	39.53	0.00	0.00	5.32	0.000	24	0	*
22/10/22	39.63	0.00	0.00	5.28	0.000	24	0	*
23/10/22	39.95	0.00	0.00	5.17	0.000	24	0	*
24/10/22	40.43	0.00	0.00	5.28	0.000	24	0	*
25/10/22	40.91	0.00	0.00	5.31	0.000	24	0	*
26/10/22	40.74	0.00	0.00	5.26	0.000	24	0	*
27/10/22	41.37	0.00	0.00	5.31	0.000	24	0	*
28/10/22	42.12	0.00	0.00	5.33	0.000	24	0	*
29/10/22	42.18	0.00	0.00	5.30	0.000	24	0	*
30/10/22	41.21	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	*
31/10/22	42.07	0.00	0.00	5.28	0.000	24	0	*
01/11/22	39.87	0.00	0.00	5.30	0.000	24	0	*
02/11/22	36.91	0.00	0.00	5.27	0.000	24	0	*
03/11/22	37.70	0.00	0.00	5.33	0.000	24	0	*
04/11/22	37.11	0.00	0.00	5.30	0.000	24	0	*
05/11/22	37.08	0.00	0.00	5.34	0.000	24	0	*
06/11/22	39.74	0.00	0.00	5.25	0.000	24	0	*
07/11/22	41.30	0.00	0.00	5.30	0.000	24	0	*
08/11/22	41.52	0.00	0.00	5.28	0.000	24	0	*
09/11/22	41.14	0.00	0.00	5.30	0.000	24	0	*
10/11/22	40.88	0.00	0.00	5.31	0.000	24	0	*
11/11/22	40.43	0.00	0.00	5.31	0.000	24	0	*
12/11/22	40.62	0.00	0.00	5.24	0.000	24	0	*
13/11/22	40.71	0.00	0.00	5.19	0.000	24	0	*
14/11/22	38.28	0.00	0.00	5.30	0.000	24	0	*
15/11/22	39.70	0.00	0.00	5.23	0.000	24	0	*
16/11/22	43.26	0.00	0.00	5.24	0.000	24	0	*
17/11/22	45.77	0.00	0.00	5.27	0.000	24	0	*
18/11/22	46.90	0.00	0.00	5.27	0.000	24	0	*
19/11/22	46.74	0.00	0.00	5.21	0.000	24	0	*
Итого:		0.00	0.00		0.000	768	0	
Средние:	40.79			5.27				

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
18/10/22 24:00	518.20	513.18	21.257	8580	70
19/11/22 24:00	518.20	513.18	21.257	9348	70
Итого:	0.00	0.00	0.000	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 9429ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации