

Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ТВ-7.04

Q=0,286/0/0,1926



Договор № 3-39211-ON

Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "Светлоград"**ул. Мира, 82/1****за Май 2020 г.**

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС	Показания по счетчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 21.04	00.00	19367	16650	531,7	3680	143,524	2622,379
По 19.05	24.00	19824	16664	558,301	4375	169,671	3074,322
ИТОГО		457	14	26,601	695	26,147	451,943


ПУ № 19081545

$Q_{\Sigma} = 26,498$	Гкал
$V_{\text{подп}} = 451,94$	м ³
$V_{\text{х.в.}} =$	м ³

 $Q(\text{от}) = 1,264$ Гкал $Q(\text{гвс}) = 25,23$ Гкал $V_{\text{подп}} = 451,94$ м3

Количество дней по среднему: ____ + ____ = ____

Исполнитель Тимошенко Ю. А.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/04/20г.-19/05/20г.

Абонент: Мира 82/1
Адрес: Мира 82/1
Договор N: 0000000000 Тип расходомера:
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
M сет. воды = т.сут Mрвс = т.сут G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
tвн: догов., tкл = 5.00°C

Серийный номер 19061545, ВД=1, ТВ1, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хD7EE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.04.20 23	64.66	37.38	27.29<	6.61	4.22	30.186	14.039<	28.489	13.507<	14.982	5.00	3.00	1.264	23	1	*
22.04.20 23	69.81	33.35	36.45	6.61	4.50	15.130<	0.000	14.800<	0.000	14.800	5.00	3.00	0.960	24	0	*
23.04.20 23	67.91	31.79	36.12	6.88	5.72	13.775<	0.000	13.488<	0.000	13.488	5.00	3.00	0.849	24	0	*
24.04.20 23	66.34	30.67	35.67	6.96	5.82	18.050<	0.000	17.692<	0.000	17.692	5.00	3.00	1.086	24	0	*
25.04.20 23	63.86	29.19	34.66	6.87	6.11	17.041<	0.000	16.726<	0.000	16.726	5.00	3.00	0.985	24	0	*
26.04.20 23	64.69	28.82	35.87	6.91	6.12	16.264<	0.000	15.955<	0.000	15.955	5.00	3.00	0.953	24	0	*
27.04.20 23	64.73	29.22	35.50	6.90	6.12	17.875<	0.000	17.535<	0.000	17.535	5.00	3.00	1.048	24	0	*
28.04.20 23	64.17	30.32	33.85	6.66	6.13	16.591<	0.480	16.281<	0.478	15.802	5.00	3.00	0.952	24	0	*
29.04.20 23	63.80	28.69	35.11	6.73	6.84	16.091<	0.000	15.794<	0.000	15.794	5.00	3.00	0.930	24	0	*
30.04.20 23	57.07	27.47	29.60	6.52	6.63	17.969<	0.000	17.699<	0.000	17.699	5.00	3.00	0.923	24	0	*
01.05.20 23	64.22	26.76	37.46	6.68	6.78	18.622<	0.000	18.274<	0.000	18.274	5.00	3.00	1.083	24	0	*
02.05.20 23	62.24	26.88	35.36	6.68	6.79	14.993<	0.000	14.728<	0.000	14.728	5.00	3.00	0.844	24	0	*
03.05.20 23	63.22	25.52	37.71	6.71	6.82	16.326<	0.000	16.028<	0.000	16.028	5.00	3.00	0.934	24	0	*
04.05.20 23	62.95	23.28	39.67	6.66	6.77	16.321<	0.000	16.027<	0.000	16.027	5.00	3.00	0.930	24	0	*
05.05.20 23	62.88	24.26	38.63	6.62	6.73	15.523<	0.000	15.243<	0.000	15.243	5.00	3.00	0.883	24	0	*
06.05.20 23	62.75	23.83	38.92	6.67	6.77	16.448<	0.000	16.172<	0.000	16.172	5.00	3.00	0.935	24	0	*
07.05.20 23	63.15	25.20	37.96	6.69	6.80	16.448<	0.000	16.149<	0.000	16.149	5.00	3.00	0.940	24	0	*
08.05.20 23	64.50	26.59	37.91	6.68	6.79	16.653<	0.000	16.338<	0.000	16.338	5.00	3.00	0.973	24	0	*
09.05.20 23	62.96	28.24	34.72	6.73	6.84	15.226<	0.000	14.951<	0.000	14.951	5.00	3.00	0.867	24	0	*
10.05.20 23	64.48	28.71	35.77	6.77	6.88	15.316<	0.000	15.026<	0.000	15.026	5.00	3.00	0.895	24	0	*
11.05.20 23	64.65	29.54	35.11	6.75	6.86	14.922<	0.000	14.639<	0.000	14.639	5.00	3.00	0.874	24	0	*
12.05.20 23	63.88	29.82	34.06	6.73	6.84	14.026<	0.000	13.766<	0.000	13.766	5.00	3.00	0.811	24	0	*
13.05.20 23	63.64	30.64	33.00	6.73	6.84	13.530<	0.000	13.280<	0.000	13.280	5.00	3.00	0.780	24	0	*
14.05.20 23	65.77	31.28	34.49	6.92	7.04	14.339<	0.000	14.057<	0.000	14.057	5.00	3.00	0.855	24	0	*
15.05.20 23	64.12	31.84	32.28	6.87	6.99	13.526<	0.000	13.274<	0.000	13.274	5.00	3.00	0.786	24	0	*
16.05.20 23	64.05	29.74	34.32	6.95	7.07	15.141<	0.000	14.860<	0.000	14.860	5.00	3.00	0.878	24	0	*
17.05.20 23	63.73	30.07	33.65	6.93	7.05	12.570<	0.000	12.338<	0.000	12.338	5.00	3.00	0.725	24	0	*
18.05.20 23	65.49	30.79	34.70	6.88	6.99	14.786<	0.000	14.500<	0.000	14.500	5.00	3.00	0.878	24	0	*
19.05.20 23	65.19	30.77	34.42	6.90	7.01	13.175<	0.000	12.921<	0.000	12.921	5.00	3.00	0.778	24	0	*
Итого/Средн	64.13	37.13	27.00	6.77	6.51	466.884	14.519	457.031	13.985	443.046	5.00	3.00	26.601	695	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.04.20 23	19890.900	16888.732	19367.324	16650.628	2028.523	531.700	3680	6
19.05.20 23	20357.784	16903.251	19824.355	16664.613	2471.569	558.301	4375	7
Итого	466.884	14.519	457.031	13.985	443.046	26.601	695	1

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/04/20г.-19/05/20г.

Абонент: Мира 82/1
Адрес: Мира 82/1
Договор N: 0000000000
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001
Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут M макс = _____ т.сут
t max: договор., t min = 5.00°C

Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19081545, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD7EE

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.04.20 23	64.80	6.63	15.549 <	15.253 <	5.00	3.00	0.913	24	0	*
22.04.20 23	69.48	6.62	15.144 <	14.817 <	5.00	3.00	0.956	24	0	*
23.04.20 23	67.53	6.89	13.820 <	13.536 <	5.00	3.00	0.847	24	0	*
24.04.20 23	66.16	6.97	18.005 <	17.648 <	5.00	3.00	1.080	24	0	*
25.04.20 23	63.67	6.88	17.035 <	16.721 <	5.00	3.00	0.982	24	0	*
26.04.20 23	64.42	6.91	16.272 <	15.966 <	5.00	3.00	0.950	24	0	*
27.04.20 23	64.50	6.91	17.879 <	17.542 <	5.00	3.00	1.045	24	0	*
28.04.20 23	63.90	6.67	16.475 <	16.168 <	5.00	3.00	0.953	24	0	*
29.04.20 23	63.52	6.74	16.174 <	15.877 <	5.00	3.00	0.930	24	0	*
30.04.20 23	57.00	6.53	17.934 <	17.666 <	5.00	3.00	0.919	24	0	*
01.05.20 23	64.03	6.68	18.552 <	18.205 <	5.00	3.00	1.076	24	0	*
02.05.20 23	62.00	6.69	15.056 <	14.793 <	5.00	3.00	0.844	24	0	*
03.05.20 23	62.97	6.71	16.368 <	16.072 <	5.00	3.00	0.933	24	0	*
04.05.20 23	62.71	6.67	16.266 <	15.974 <	5.00	3.00	0.923	24	0	*
05.05.20 23	62.60	6.63	15.505 <	15.228 <	5.00	3.00	0.878	24	0	*
06.05.20 23	62.49	6.67	16.479 <	16.185 <	5.00	3.00	0.931	24	0	*
07.05.20 23	62.92	6.70	16.437 <	16.139 <	5.00	3.00	0.936	24	0	*
08.05.20 23	64.28	6.69	16.611 <	16.299 <	5.00	3.00	0.967	24	0	*
09.05.20 23	62.75	6.74	15.198 <	14.926 <	5.00	3.00	0.863	24	0	*
10.05.20 23	64.23	6.78	15.297 <	15.010 <	5.00	3.00	0.890	24	0	*
11.05.20 23	64.43	6.76	14.877 <	14.597 <	5.00	3.00	0.868	24	0	*
12.05.20 23	63.65	6.74	13.970 <	13.712 <	5.00	3.00	0.805	24	0	*
13.05.20 23	63.41	6.74	13.515 <	13.269 <	5.00	3.00	0.776	24	0	*
14.05.20 23	65.50	6.93	14.347 <	14.069 <	5.00	3.00	0.852	24	0	*
15.05.20 23	63.92	6.89	13.526 <	13.275 <	5.00	3.00	0.783	24	0	*
16.05.20 23	63.85	6.96	15.073 <	14.793 <	5.00	3.00	0.871	24	0	*
17.05.20 23	63.50	6.95	12.587 <	12.357 <	5.00	3.00	0.724	24	0	*
18.05.20 23	65.26	6.89	14.752 <	14.467 <	5.00	3.00	0.873	24	0	*
19.05.20 23	64.90	6.91	13.241 <	12.989 <	5.00	3.00	0.779	24	0	*
Итого/Средн	63.89	6.78	451.944	443.552	5.00	3.00	26.147	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.04.20 23	2622.379	2577.723	143.524	3680	6
19.05.20 23	3074.322	3021.276	169.671	4376	6
Итого	451.944	443.552	26.147	696	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____