

Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ТВ-7.04

В ОАО "ТГК-11"

Договор № 3-39211-ON

$Q=0,286/0/0,1926$

Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "Светлоград"

ул. Мира, 82/1

за Август 2020 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС	Показания по счетчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 22.07	00.00	20272	16665	583,915	5495	205,385	3744,845
По 18.08	24.00	20272	16667	583,837	5536	222,456	4047,654
ИТОГО		0	2	-0,078	41	17,071	302,809

ПУ № 19081545

$Q_{\Sigma} = 17,071$	Гкал
$V_{\text{подп}} = 302,81$	м ³
$V_{\text{х.в.}} =$	м ³



$Q(\text{от}) =$ ✓ Гкал

$Q(\text{гвс}) = 17,07$ Гкал

✓
 $V_{\text{подп}} = 302,81$ м3

Количество дней по среднему: ____ + ____ = ____

Исполнитель Тимошенко Ю. А.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/07/20г.-18/08/20г.

Абонент: Мира 82/1

Адрес: Мира 82/1

Договор №: 0000000000

Теплоснабщик: ТБ7-04 сет. № 001

Тип расходомера:

Договорные расходы:

Пределы измерений:

М. сет. воды: Т. сут. М. рвс: Т. сут.

G1 max = 72.00 м³/ч G1 min = 0.48 м³/ч

тип: датчик, тип: 5.00°C

G2 max = 72.00 м³/ч G2 min = 0.48 м³/ч

Серийный номер 19081545, ЕД=1, ТВ1, СИ=2, МТ3=0, ФРТ=1 КСН=0мD7EE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.20 23	51.92	44.72	7.19<	3.70	3.79	0.000	10.581<	0.000	0.098<	-0.098	5.00	3.00	-0.004<	2	22	*
23.07.20 23	50.92	47.97	2.95<	4.18	4.28	0.000	12.176<	0.000	0.041<	-0.041	5.00	3.00	-0.002<	1	23	*
24.07.20 23	51.69	46.08	5.61<	4.40	4.51	0.007<	12.651<	0.000<	0.073<	-0.073	5.00	3.00	-0.003<	2	22	*
25.07.20 23	56.69	48.60	8.09<	4.79	4.89	0.000	11.546<	0.000	0.140<	-0.140	5.00	3.00	-0.006<	3	21	*
26.07.20 23	56.62	48.87	7.75<	4.84	4.95	0.000	11.813<	0.000	0.035<	-0.035	5.00	3.00	-0.002<	1	23	*
27.07.20 23	56.08	58.82	-2.74<	5.13	5.24	0.000	10.828<	---	---	---	5.00	3.00	---	0	24	*
28.07.20 23	60.46	51.36	9.10<	5.41	5.52	0.000	11.927<	0.000	0.085<	-0.085	5.00	3.00	-0.004<	2	22	*
29.07.20 23	59.08	55.08	4.00<	5.37	5.48	0.000	11.321<	0.000	0.080<	-0.080	5.00	3.00	-0.004<	3	21	*
30.07.20 23	58.95	53.33	5.62<	5.21	5.32	0.000	11.225<	0.000	0.126<	-0.126	5.00	3.00	-0.006<	2	22	*
31.07.20 23	59.69	62.84	-3.15<	5.85	5.97	0.000	11.320<	---	---	---	5.00	3.00	---	0	24	*
01.08.20 23	57.61	51.97	5.64<	6.92	7.03	0.000	10.813<	0.000	0.093<	-0.093	5.00	3.00	-0.004<	2	22	*
02.08.20 23	60.01	49.64	10.37<	7.24	7.36	0.000	10.801<	0.000	0.079<	-0.079	5.00	3.00	-0.004<	2	22	*
03.08.20 23	57.55	56.86	0.69<	5.89	5.99	0.002<	11.145<	0.000<	0.058<	-0.058	5.00	3.00	-0.003<	1	23	*
04.08.20 23	60.30	63.29	-2.99<	7.13	7.25	0.000	11.915<	---	---	---	5.00	3.00	---	0	24	*
05.08.20 23	58.84	59.14	-0.30<	7.13	7.24	0.000	10.698<	0.000	0.053<	-0.053	5.00	3.00	-0.003<	2	22	*
06.08.20 23	58.35	65.64	-7.29<	7.13	7.26	0.000	10.097<	---	---	---	5.00	3.00	---	0	24	*
07.08.20 23	57.32	56.69	0.63<	7.05	7.18	0.000	9.797<	0.000	0.074<	-0.074	5.00	3.00	-0.004<	3	21	*
08.08.20 23	57.37	58.09	-0.72<	7.03	7.16	0.000	9.226<	0.000	0.021<	-0.021	5.00	3.00	-0.001<	1	23	*
09.08.20 23	57.83	60.21	-2.38<	7.09	7.22	0.000	9.078<	0.000	0.034<	-0.034	5.00	3.00	-0.002<	1	23	*
10.08.20 23	57.70	60.45	-2.75<	7.18	7.31	0.000	9.185<	0.000	0.057<	-0.057	5.00	3.00	-0.003<	1	23	*
11.08.20 23	56.71	57.84	-1.13<	7.19	7.32	0.000	9.382<	0.000	0.050<	-0.050	5.00	3.00	-0.003<	2	22	*
12.08.20 23	58.16	66.07	-7.91<	7.17	7.30	0.000	9.949<	---	---	---	5.00	3.00	---	0	24	*
13.08.20 23	60.54	56.67	3.86<	7.02	7.13	0.000	9.884<	0.000	0.073<	-0.073	5.00	3.00	-0.004<	2	22	*
14.08.20 23	62.03	55.99	6.04<	7.22	7.33	0.000	10.778<	0.000	0.062<	-0.062	5.00	3.00	-0.003<	2	22	*
15.08.20 23	62.07	54.39	7.68<	7.45	7.56	0.000	10.041<	0.000	0.037<	-0.037	5.00	3.00	-0.002<	1	23	*
16.08.20 23	63.72	67.57	-3.85<	7.42	7.54	0.000	10.885<	---	---	---	5.00	3.00	---	0	24	*
17.08.20 23	62.11	58.49	3.61<	6.99	7.10	0.000	12.017<	0.000	0.129<	-0.129	5.00	3.00	-0.007<	2	22	*
18.08.20 23	60.12	55.44	4.69<	6.83	6.94	0.000	11.124<	0.000	0.124<	-0.124	5.00	3.00	-0.006<	3	21	*
Итого/Средн	58.23	53.48	4.74	6.28	6.40	0.010	302.204	0.000	1.621	-1.621	5.00	3.00	-0.079	41	631	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.07.20 23	20814.378	17122.295	20272.045	16665.715	2918.158	583.915	5495	399
18.08.20 23	20814.388	17424.499	20272.045	16667.336	2916.537	583.837	5536	1030
Итого	0.010	302.204	0.000	1.621	-1.621	-0.079	41	631

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппарат. неспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/07/20г.-18/08/20г.

Абонент: Мира 82/1

Адрес: Мира 82/1

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

tхв: догов., tхд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19081545, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xD7EE

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tх °C	Pх кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.20 23	54.20	3.70	10.540 <	10.396 <	5.00	3.00	0.511	24	0	*
23.07.20 23	52.63	4.19	12.122 <	11.966 <	5.00	3.00	0.570	24	0	*
24.07.20 23	55.95	4.41	12.543 <	12.361 <	5.00	3.00	0.630	24	0	*
25.07.20 23	59.51	4.80	11.713 <	11.521 <	5.00	3.00	0.628	24	0	*
26.07.20 23	59.54	4.86	11.875 <	11.680 <	5.00	3.00	0.637	24	0	*
27.07.20 23	58.69	5.15	10.872 <	10.698 <	5.00	3.00	0.575	24	0	*
28.07.20 23	63.85	5.43	11.925 <	11.704 <	5.00	3.00	0.689	24	0	*
29.07.20 23	61.84	5.39	11.330 <	11.131 <	5.00	3.00	0.633	24	0	*
30.07.20 23	61.54	5.22	11.239 <	11.043 <	5.00	3.00	0.625	24	0	*
31.07.20 23	61.34	5.87	11.340 <	11.145 <	5.00	3.00	0.628	24	0	*
01.08.20 23	60.19	6.94	11.274 <	11.087 <	5.00	3.00	0.613	24	0	*
02.08.20 23	63.31	7.26	10.869 <	10.671 <	5.00	3.00	0.623	24	0	*
03.08.20 23	60.63	5.90	11.179 <	10.991 <	5.00	3.00	0.612	24	0	*
04.08.20 23	63.15	7.15	11.891 <	11.675 <	5.00	3.00	0.680	24	0	*
05.08.20 23	62.58	7.15	10.696 <	10.505 <	5.00	3.00	0.606	24	0	*
06.08.20 23	65.28	7.15	10.080 <	9.886 <	5.00	3.00	0.597	24	0	*
07.08.20 23	65.86	7.07	9.769 <	9.577 <	5.00	3.00	0.584	24	0	*
08.08.20 23	66.71	7.05	9.212 <	9.027 <	5.00	3.00	0.558	24	0	*
09.08.20 23	66.66	7.11	9.055 <	8.873 <	5.00	3.00	0.548	24	0	*
10.08.20 23	66.51	7.20	9.165 <	8.982 <	5.00	3.00	0.553	24	0	*
11.08.20 23	66.15	7.21	9.355 <	9.170 <	5.00	3.00	0.561	24	0	*
12.08.20 23	64.98	7.20	9.911 <	9.721 <	5.00	3.00	0.584	24	0	*
13.08.20 23	64.49	7.04	9.946 <	9.759 <	5.00	3.00	0.581	24	0	*
14.08.20 23	64.98	7.24	10.724 <	10.518 <	5.00	3.00	0.632	24	0	*
15.08.20 23	64.92	7.47	10.016 <	9.825 <	5.00	3.00	0.589	24	0	*
16.08.20 23	66.65	7.44	10.908 <	10.690 <	5.00	3.00	0.660	24	0	*
17.08.20 23	66.09	7.00	12.065 <	11.828 <	5.00	3.00	0.723	24	0	*
18.08.20 23	63.40	6.84	11.194 <	10.989 <	5.00	3.00	0.642	24	0	*
Итого/Средн	62.35	6.30	302.809	297.422	5.00	3.00	17.071	672	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.07.20 23	3744.845	3680.963	205.385	5887	7
18.08.20 23	4047.654	3978.385	222.456	6559	7
Итого	302.809	297.422	17.071	672	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____