

Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ТВ-7.04

В ОАО "ТГК-11"

Договор № 3-39211-ON

$Q=0,286/0/0,1926$

Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "Светлоград"

ул. Мира, 82/1

за Февраль 2020 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС	Показания по счетчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 21.01	00.00	9106	7971	227,193	1502	54,976	1068,3
По 18.02	24.00	12988	11331	345,671	2198	80,757	1580,767
ИТОГО		3882	3360	118,478	696	25,781	512,467

ПУ № 19081545

$Q_{\Sigma} = 118,478$ Гкал
$V_{\text{подп}} = 521,99$ м ³
$V_{\text{х.в.}} =$ м ³


$Q(\text{от}) = 118,478$ Гкал

$Q(\text{ГВС}) =$ Гкал

$V_{\text{подп}} = 521,99$ м3

Количество дней по среднему: ____ + ____ = ____

Исполнитель Тимошенко Ю. А.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/01/20г.-18/02/20г.

Адрес:Изра 52/1
Адрес:Изра 52/1
Договор №:0000000000

Теплоисчислитель TB7-04 сеп. N 001

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

М.сч.воды т.сут М.сч.т.сут

тип: дог.т., тип = 5.00°C

Сериальный номер 19081545, БД=1, ТВ1, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хD7EE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.01.20 23	87.47	58.49	28.97	6.86	4.87	126.065	106.158	121.954	104.489	17.465	5.00	3.00	4.477	24	0	
22.01.20 23	79.79	56.37	23.42	6.84	4.91	140.729	121.554	136.826	119.773	17.053	5.00	3.00	4.089	24	0	
23.01.20 23	75.70	52.89	22.82	6.94	4.86	120.149	100.107	117.118	98.813	18.305	5.00	3.00	3.555	24	0	
24.01.20 23	75.92	50.57	25.35	7.03	4.82	101.162	81.700	98.599	80.733	17.865	5.00	3.00	3.319	24	0	
25.01.20 23	75.74	54.33	21.40	6.85	4.90	139.917	117.834	136.381	116.220	20.161	5.00	3.00	3.921	24	0	
26.01.20 23	78.28	56.77	21.60	6.79	4.92	149.607	126.680	145.583	124.795	20.788	5.00	3.00	4.229	24	0	
27.01.20 23	75.00	54.80	23.41	6.94	4.88	129.393	110.363	125.951	108.841	17.111	5.00	3.00	3.804	24	0	
28.01.20 23	81.01	53.01	23.00	6.78	4.92	151.464	131.566	147.153	129.522	17.631	5.00	3.00	4.328	24	0	
29.01.20 23	87.48	60.41	27.07	6.73	4.87	144.796	124.216	140.078	122.136	17.943	5.00	3.00	4.797	24	0	
30.01.20 23	80.07	60.54	19.52	6.78	4.86	137.044	119.309	132.345	117.303	15.042	5.00	3.00	4.753	24	0	
31.01.20 23	80.91	60.12	20.79	6.83	4.85	130.504	110.336	125.957	108.500	17.457	5.00	3.00	4.852	24	0	
01.02.20 23	83.15	59.71	23.64	6.77	4.85	131.529	111.543	127.078	109.713	17.264	5.00	3.00	4.727	24	0	
02.02.20 23	85.00	59.10	26.89	6.88	4.84	139.699	116.851	135.301	114.975	20.323	5.00	3.00	4.721	24	0	
03.02.20 23	81.86	59.94	23.61	6.70	4.93	153.689	134.024	149.159	131.879	17.279	5.00	3.00	4.463	24	0	
04.02.20 23	77.23	56.60	20.63	6.75	4.94	155.981	135.970	151.905	133.957	17.948	5.00	3.00	4.067	24	0	
05.02.20 23	73.71	51.62	21.38	6.89	4.85	119.490	99.347	116.669	98.120	18.549	5.00	3.00	3.366	24	0	
06.02.20 23	72.73	51.56	21.16	6.77	4.85	125.479	105.989	122.535	104.683	17.852	5.00	3.00	3.430	24	0	
07.02.20 23	73.15	53.82	19.32	6.76	4.92	142.572	122.584	139.184	120.946	18.238	5.00	3.00	3.586	24	0	
08.02.20 23	72.37	50.59	22.27	6.83	4.82	105.734	83.132	103.247	82.148	21.099	5.00	3.00	3.267	24	0	
09.02.20 23	75.89	54.78	20.81	6.70	4.88	141.230	121.906	137.672	120.207	17.465	5.00	3.00	3.741	24	0	
10.02.20 23	87.08	59.80	26.50	6.70	4.91	135.633	116.089	131.334	114.208	17.126	5.00	3.00	4.423	24	0	
11.02.20 23	86.88	59.24	27.55	6.79	4.91	129.413	110.775	125.252	108.989	16.263	5.00	3.00	4.343	24	0	
12.02.20 23	80.74	57.23	23.51	6.81	4.88	129.284	110.033	125.456	108.372	17.083	5.00	3.00	4.101	24	0	
13.02.20 23	79.60	53.09	21.70	6.70	5.00	159.701	128.869	155.267	136.711	18.557	5.00	3.00	4.363	24	0	
14.02.20 23	80.74	57.63	23.11	6.66	4.91	146.497	127.190	142.357	125.244	17.112	5.00	3.00	4.198	24	0	
15.02.20 23	76.00	55.47	20.54	6.80	4.91	148.265	126.761	144.494	124.862	19.532	5.00	3.00	3.962	24	0	
16.02.20 23	77.00	56.32	21.77	6.74	4.91	145.149	124.420	141.279	122.595	18.684	5.00	3.00	4.042	24	0	
17.02.20 23	75.73	55.23	20.51	6.75	4.92	145.512	126.690	141.639	124.912	16.927	5.00	3.00	3.756	24	0	
18.02.20 23	82.74	55.17	17.57	6.62	4.98	168.286	148.659	164.328	146.562	17.767	5.00	3.00	3.786	24	0	
Итого/Средн	80.04	56.51	23.53	6.78	4.89	3993.972	3410.654	3882.300	3360.307	521.992	5.00	3.00	118.478	696	0	

Итого: потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.01.20 23	9370.299	8097.373	9106.366	7971.243	446.950	227.193	1802	0
18.02.20 23	12364.061	11408.031	12988.665	11331.551	968.942	345.671	2198	0
Итого:	3993.973	3410.654	3882.300	3360.307	521.992	118.478	696	0

Представитель абонента: _____ Представитель снабжающей организации: _____

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(I) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) резерв
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неисправ.

