

Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ТВ-7.04

В ОАО "ТГК-11"

Договор № 3-39211-ON

Q=0,286/0/0,1926

Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "Светлоград"

ул. Мира, 82/1

за Июнь 2020 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС	Показания по счетчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 20.05	00.00	19824	16664	558,301	4375	169,671	3074,322
По 17.06	24.00	20050	16644	571,169	5071	182,41	3303,347
ИТОГО		226	-20	12,868	696	12,739	229,025

ПУ № 19081545

$Q_{\Sigma} = 12,739$	Гкал
$V_{\text{подп}} = 229,03$	м ³
$V_{\text{х.в.}} =$	м ³



$Q(\text{от}) =$ 12,74 Гкал

$Q(\text{гвс}) =$ 12,74 Гкал

$V_{\text{подп}} =$ 229,03 м3

Количество дней по среднему: ____ + ____ = ____

Исполнитель Тимошенко Ю. А.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/05/20г.-17/06/20г.

Абонент: Мира 82/1

Адрес: Мира 82/1

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные раскоды:

M сет. вода: _____ Т.сут Мгвс: _____ Т.сут

тип: договор., тип = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерения:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19061545, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD7EE

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.05.20 23	65.68	6.88	14.197 <	13.821 <	5.00	3.00	0.840	24	0	*
21.05.20 23	65.08	6.88	14.338 <	14.120 <	5.00	3.00	0.849	24	0	*
22.05.20 23	64.72	6.84	15.338 <	13.066 <	5.00	3.00	0.901	24	0	*
23.05.20 23	64.45	6.84	14.194 <	13.926 <	5.00	3.00	0.829	24	0	*
24.05.20 23	63.28	6.80	15.362 <	15.670 <	5.00	3.00	0.914	24	0	*
25.05.20 23	63.25	6.93	15.373 <	15.093 <	5.00	3.00	0.880	24	0	*
26.05.20 23	62.88	7.13	13.768 <	13.519 <	5.00	3.00	0.783	24	0	*
27.05.20 23	62.26	7.11	13.591 <	13.755 <	5.00	3.00	0.787	24	0	*
28.05.20 23	63.12	6.98	14.593 <	14.723 <	5.00	3.00	0.857	24	0	*
29.05.20 23	61.91	6.36	15.003 <	14.828 <	5.00	3.00	0.845	24	0	*
30.05.20 23	61.69	7.01	13.550 <	13.423 <	5.00	3.00	0.762	24	0	*
31.05.20 23	63.27	6.98	15.133 <	14.904 <	5.00	3.00	0.863	24	0	*
01.06.20 23	57.47	6.67	16.733 <	16.478 <	5.00	3.00	0.966	24	0	*
02.06.20 23	41.09	2.73	6.000 <	6.011 <	5.00	3.00	0.217	24	0	*
03.06.20 23	23.34	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.06.20 23	21.11	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.06.20 23	19.34	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.06.20 23	19.86	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.06.20 23	20.81	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.06.20 23	21.50	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.06.20 23	22.28	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.06.20 23	22.72	0.13	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.06.20 23	23.43	0.16	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.06.20 23	24.02	0.13	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.06.20 23	24.24	0.10	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.06.20 23	21.60	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.06.20 23	20.32	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.06.20 23	55.31	3.20	16.149	16.504	5.00	3.00	0.831	24	0	
17.06.20 23	58.63	4.44	13.218 <	13.218 <	5.00	3.00	0.709	24	0	*
Итого/Средн	61.55	3.48	229.025	225.040	5.00	3.00	12.738	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.05.20 23	3074.322	3021.575	169.671	4376	6
17.06.20 23	3303.347	3246.315	182.410	5072	6
Итого	229.025	225.040	12.738	696	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(I) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель обслуживающей организации