

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,2861 Гкал

Qмес= 0,138 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 2Б

за декабрь 2021 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.11	00	157272	138776	4119,457	42918	17318	943,433
25.11	24	157933	139348	4141,850	43086	17381	947,569
ИТОГО		661	572	22,393	168	92	4,136

ПУ № 121084

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	22,393	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{(гвс)} =$	0	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м³	$V_{подп.} =$	89	(м³)


Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____
(фамилия, имя, отчество) подпись



МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 11 мес 21 г.

Название потребителя _____ Абонент _____
 Адрес потребителя Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-300-2-3-2 Сер. Ном. 121084
 Отчётное число месяца 24 Отчётное время 00:00

Расход под 32.000 м3/ч Ду 40
 Расход обр 32.000 м3/ч Ду 40

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оC]	tобр [оC]	Vпод [м3]	Voбр [м3]	Vпод-Vобр [м3]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	НС
19.11	3.55777	80.2	46.9	96.282	83.808	12.474	0.6	0.4	24.00	
20.11	3.28700	75.7	45.1	96.828	85.224	11.604	0.6	0.4	24.00	
21.11	3.38838	74.9	44.2	96.662	82.393	14.269	0.6	0.4	24.00	
22.11	2.97842	70.1	42.5	95.090	82.433	12.657	0.6	0.4	24.00	
23.11	2.80885	67.0	41.3	94.857	81.963	12.894	0.6	0.4	24.00	
24.11	3.00509	70.8	42.0	91.955	79.307	12.648	0.6	0.4	24.00	
25.11	< 3.36808	77.5	43.8	89.721	> 77.240	12.481	0.6	0.4	24.00	*
Итого	22.39359	73.7	43.7	661.395	572.368	89.027	0.6	0.4	168.00	


Тотч. пер. = Tнар + Tmin + Tmax + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 168,00ч = 168,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Т/С Система ЦО нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Voбр [м3]	Tнар [час]
26-11-21 00:00	4141.85095	157933.961	139348.606	43086.20
19-11-21 00:00	4119.45736	157272.566	138776.238	42918.20
Итого	22.39359	661.395	572.368	168.00

Тобщ = 168,00ч

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

27.12.21 Подпись _____



Потребитель:

Адрес: Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б (Мира 2Б)

Договор №: от

Прибор учёта: ВИС.Т № 121084 Т/с №2

Время на приборе: спешит на 10 мин.

Дата	Температура (°C)	Объём (м3)	Масса (т)	Давление (МПа)	ТЭ (Гкал)	Время раб.(ч)	Код НС
	T1	V1	M1	P1	Q		
19.11.2021	75,47	8,524	8,307	-	0,607	24,00	
20.11.2021	71,68	7,824	7,642	-	0,529	24,00	
21.11.2021	72,41	10,434	10,187	-	0,700	24,00	
22.11.2021	66,67	9,067	8,882	-	0,560	24,00	
23.11.2021	64,90	9,420	9,237	-	0,562	24,00	
24.11.2021	68,01	9,077	8,885	-	0,578	24,00	
25.11.2021	74,88	8,596	8,380	-	0,602	24,00	
Итого	70,57	62,942	61,521	-	4,136	168,00	

Топ = Траб + Tmax + Tmin + Tdt + Тэл.пит + Тош
 168,00ч = 168,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Показания счётчиков

Дата и время	V1, м3	M1, т	Q, Гкал	Время раб., ч
18.11.2021 24:00	17318,134	-	943,433	43511,14
25.11.2021 24:00	17381,076	-	947,569	43679,14
Итого	62,942	-	4,136	168,00

Ответственный за учёт горячего водоснабжения:

Представитель обслуживающей организации:

Инспектор:

