

Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС открытая
Т/вычислитель ВИСТ

В ОАО "ТГК-11"

Договор № 3-9500 ON

$Q=0,2861/0/0,138$



Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "Жилой дом в CAO"

пр. Мира, 2Б

за Апрель 2020 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Показания по счетчику ГВС (м3)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 20.03	00.00	122915	109615	3116,417	29173	12310	674,693
По 19.04	24.00	127044	113355	3212,71	29917	12648	695,613
ИТОГО		4129	3740	96,293	744	338	20,92

ПУ № 121084

$Q_{\Sigma} = 96,293 \text{ Гкал}$
$V_{\text{подп}} = 388,34 \text{ м}^3$
$V_{\text{х.в.}} = \text{м}^3$


$$Q(\text{от}) = \underline{96,293} \text{ Гкал}$$

$$Q(\text{гвс}) = \underline{0,000} \text{ Гкал}$$

$$V_{\text{подп}} = \underline{388,343} \text{ м}^3$$

Количество дней по среднему: ____ + ____ = ____

Исполнитель Тимошенко Ю. А.



20.04.2020

Отчёт по форме архивист Тепло

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 04 мес 20 г.

Название потребителя

Абонент

Адрес потребителя

Омск г, Мира пр-кт, д. 26

Телефон

Ответственное лицо

Вычислитель ТС-300-2-3-2

Сер. Ном. 121084

Расход под

32.000 м3/ч Ду 40 мм

Расход обр

32.000 м3/ч Ду 40 мм

Отчётное число месяца

24

Отчётное время

00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оC]	tобр [оC]	Vпод [м3]	Vобр [м3]	Vпод-Vобр [м3]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	НС
20.03	3.31722	71.5	49.5	134.025	122.500	11.525	6.4	4.8	24.00	
21.03	3.44627	72.2	50.0	135.515	122.320	13.195	6.5	4.9	24.00	
22.03	3.47221	71.8	49.1	130.713	115.802	14.911	6.2	4.8	24.00	
23.03	3.35341	72.7	49.3	127.556	116.052	11.504	6.3	4.9	24.00	
24.03	3.39145	72.9	49.6	129.295	117.276	12.019	6.3	4.9	24.00	
25.03	3.37046	72.7	49.1	126.750	114.667	12.083	6.1	4.8	24.00	
26.03	3.31136	71.3	48.5	126.843	113.925	12.918	6.0	4.7	24.00	
27.03	3.28914	71.5	49.5	132.147	120.312	11.835	6.2	4.7	24.00	
28.03	3.35311	71.5	49.7	134.643	122.037	12.606	6.2	4.7	24.00	
29.03	3.36283	70.8	49.6	136.582	123.145	13.437	6.2	4.6	24.00	
30.03	3.25515	70.4	49.8	138.218	126.295	11.923	6.3	4.6	24.00	
31.03	3.29427	71.1	50.5	140.815	128.833	11.982	6.3	4.5	24.00	
01.04	3.26590	71.2	51.1	144.162	132.955	11.207	6.4	4.5	24.00	
02.04	3.41255	71.4	51.8	148.725	135.196	13.529	6.5	4.5	24.00	
03.04	3.33985	70.2	50.5	143.809	129.427	14.382	6.3	4.5	24.00	
04.04	3.14725	68.9	49.6	140.547	127.910	12.637	6.2	4.5	24.00	
05.04	3.06850	67.5	49.0	141.435	128.478	12.957	6.2	4.5	24.00	
06.04	3.04928	67.7	49.2	139.666	126.373	13.293	6.1	4.4	24.00	
07.04	2.96459	67.5	49.3	139.264	126.723	12.541	6.0	4.3	24.00	
08.04	2.83347	66.7	47.2	123.893	111.501	12.392	5.6	4.3	24.00	
09.04	2.83561	65.7	46.1	123.570	110.938	12.632	5.6	4.3	24.00	
10.04	2.92037	66.1	46.6	128.682	116.166	12.516	5.7	4.3	24.00	
11.04	3.02367	66.9	48.2	137.763	124.724	13.039	5.9	4.3	24.00	
12.04	2.97646	67.1	48.7	139.731	127.696	12.035	6.0	4.3	24.00	
13.04	2.92603	66.7	48.7	138.909	126.635	12.274	5.9	4.2	24.00	
14.04	3.05339	68.5	49.7	138.622	125.930	12.692	5.8	4.2	24.00	
15.04	2.86846	66.5	47.7	129.197	116.457	12.740	5.6	4.2	24.00	*
16.04	2.74505	64.9	46.9	129.482	117.021	12.461	5.6	4.1	24.00	
17.04	2.66770	65.8	47.3	123.132	111.388	11.744	6.0	4.7	24.00	
18.04	2.51677	64.4	45.7	112.204	99.766	12.438	6.2	5.2	24.00	
19.04	2.46157	65.1	46.5	113.127	102.231	10.896	6.3	5.2	24.00	
Итого	96.29335	69.0	48.8	4129.022	3740.679	388.343	6.1	4.6	744.00	

Тотч. пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 744,00ч = 744,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Т/С Система по нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Vобр [м3]	Tнар [час]
20-04-20 00:00	3212.71043	127044.498	113355.939	29917.68
20-03-20 00:00	3116.41708	122915.476	109615.260	29173.68
Итого	96.29335	4129.022	3740.679	744.00

Табл = 744,00ч

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекция часов
 (#) электропитание

20.04.20 Подпись

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 04 мес 20 г.

Название потребителя

Абонент

Адрес потребителя

Омск г, Мира пр-кт, д. 26

Телефон

Ответственное лицо

Вычислитель ТС-300-2-3-2

Сер. Ном. 121084

Расход под 16.000 м3/ч Ду 32 мм

Расход обр Ду мм

Отчётное число месяца

24

Отчётное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оC]	tп [оC]	Vпод [м3]	Tнар [час]	НС
20.03	0.62875	70.3	5.0	9.789	24.00	
21.03	0.74314	71.1	5.0	11.437	24.00	
22.03	0.84945	70.8	5.0	13.209	24.00	
23.03	0.63966	71.5	5.0	9.757	24.00	
24.03	0.67034	71.8	5.0	10.259	24.00	
25.03	0.67607	71.3	5.0	10.347	24.00	
26.03	0.71701	70.1	5.0	11.245	24.00	
27.03	0.64698	70.3	5.0	10.123	24.00	
28.03	0.69816	70.4	5.0	10.878	24.00	
29.03	0.74582	69.8	5.0	11.738	24.00	
30.03	0.64756	69.4	5.0	10.215	24.00	
31.03	0.65305	70.1	5.0	10.232	24.00	
01.04	0.60382	70.0	5.0	9.444	24.00	
02.04	0.75529	70.3	5.0	11.744	24.00	
03.04	0.79879	69.2	5.0	12.683	24.00	
04.04	0.68173	67.9	5.0	10.999	24.00	
05.04	0.68790	66.4	5.0	11.371	24.00	
06.04	0.71329	66.8	5.0	11.745	24.00	
07.04	0.66325	66.5	5.0	11.017	24.00	
08.04	0.65290	65.7	5.0	10.985	24.00	
09.04	0.66100	64.7	5.0	11.228	24.00	
10.04	0.65356	65.1	5.0	11.033	24.00	
11.04	0.68604	65.9	5.0	11.457	24.00	
12.04	0.62727	66.1	5.0	10.433	24.00	
13.04	0.64050	65.7	5.0	10.707	24.00	
14.04	0.67566	67.7	5.0	11.017	24.00	
15.04	0.66433	65.7	5.0	11.186	24.00	
16.04	0.64092	64.1	5.0	11.015	24.00	
17.04	0.60548	64.9	5.0	10.310	24.00	
18.04	0.63878	63.6	5.0	11.096	24.00	
19.04	0.55173	64.1	5.0	9.502	24.00	
Итого	20.92023	68.0	5.0	338.201	744.00	

Тотч. пер. = Tнар + Tмакс + Tэл.пит + Tпроч.ав.

744,00ч = 744,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Т/С Система ГВС нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Tнар [час]
20-04-20 00:00	695.61340	12648.607	30503.00
20-03-20 00:00	674.69317	12310.406	29759.00
Итого	20.92023	338.201	744.00

Табл = 744,00ч

Расшифровка ошибок:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (X) обрыв датчика
- (T) delta_t < min
- (R) перезапуск
- (C) коррекц. часов
- (#) электропитание

20.04.20 Подпись