

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,2861 Гкал

Qмес= 0,138 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 2Б

за август 2022 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во тепло-ля по подаче (м3)	Кол-во тепло-ля по обратной (м3)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во тепло-ля ГВС (м3)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
20.07	00	179114	159105	4671,594	49342	19173	1051,764
19.08	24	179114	159105	4671,597	50086	19487	1059,353
ИТОГО		0	0	0,003	744	313	7,588

ПУ № 121084

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	0	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м ³	$Q_{(гвс)} =$	7,588	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м ³	$V_{подп.} =$	313,744	(м ³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ (фамилия, имя, отчество) _____ подпись _____

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

23.08.2022

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Легвиненко В.Ю.

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 08 мес 22 г.

Название потребителя

Адрес потребителя

Ответственное лицо

Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б

Абонент

Телефон

Вычислитель ТС-300-2-3-2

Сер. Ном. 121084

Расход под

32.000 м3/ч Ду 40

Отчётное число месяца 24

Отчётное время 00:00

Расход обр

32.000 м3/ч Ду 40

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Vпод [м3]	Vобр [м3]	Vпод-Vобр [м3]	pпод [ат]	pобр [ат]	Tнар [час]	НС
20.07	< 0.00009	38.1	39.0	0.007	0.000	0.007	4.8	4.9	24.00	*
21.07	< 0.00009	38.0	38.9	0.007	0.000	0.007	4.8	4.9	24.00	*
22.07	< 0.00009	37.4	38.2	0.007	0.000	0.007	4.8	4.9	24.00	*
23.07	< 0.00009	37.4	38.3	0.006	0.000	0.006	4.8	4.9	24.00	*
24.07	< 0.00009	36.2	37.1	0.008	0.000	0.008	4.8	4.9	24.00	*
25.07	< 0.00008	38.0	38.9	0.006	0.000	0.006	4.8	4.9	24.00	*
26.07	< 0.00009	38.9	39.9	0.007	0.000	0.007	4.7	4.9	23.99	*
27.07	< 0.00009	37.3	38.2	0.007	0.000	0.007	4.8	4.9	24.00	*
28.07	< 0.00008	36.1	36.8	0.007	0.000	0.007	4.8	4.9	24.00	*
29.07	< 0.00008	33.9	34.4	0.006	0.000	0.006	4.7	4.8	24.00	*
30.07	< 0.00008	35.4	36.1	0.007	0.000	0.007	4.3	4.4	23.99	*
31.07	< 0.00009	36.0	36.8	0.008	0.000	0.008	4.2	4.3	24.00	*
01.08	< 0.00010	36.6	37.4	0.008	0.000	0.008	4.3	4.4	24.00	*
02.08	< 0.00009	37.8	38.7	0.007	0.000	0.007	4.2	4.3	23.99	*
03.08	< 0.00011	37.6	38.8	0.008	0.000	0.008	4.2	4.3	24.00	*
04.08	< 0.00011	40.1	41.1	0.008	0.000	0.008	4.2	4.3	24.00	*
05.08	< 0.00010	40.4	41.5	0.007	0.000	0.007	4.3	4.4	24.00	*
06.08	< 0.00010	39.5	40.7	0.008	0.000	0.008	4.3	4.4	24.00	*
07.08	< 0.00011	39.4	40.6	0.007	0.000	0.007	4.3	4.4	23.97	*
08.08	< 0.00010	40.5	41.7	0.007	0.000	0.007	4.3	4.4	24.00	*
09.08	< 0.00011	38.9	40.0	0.008	0.000	0.008	4.3	4.4	24.00	*
10.08	< 0.00009	38.7	39.6	0.007	0.000	0.007	4.3	4.4	24.00	*
11.08	< 0.00010	38.9	39.8	0.008	0.000	0.008	4.3	4.4	24.00	*
12.08	< 0.00008	38.2	39.2	0.006	0.000	0.006	4.4	4.5	24.00	*
13.08	< 0.00010	38.5	39.5	0.008	0.000	0.008	4.4	4.5	24.00	*
14.08	< 0.00008	37.3	38.3	0.006	0.000	0.006	4.3	4.4	24.00	*
15.08	< 0.00009	38.1	39.2	0.007	0.000	0.007	4.3	4.4	24.00	*
16.08	< 0.00009	39.1	40.1	0.008	0.000	0.008	4.1	4.2	23.99	*
17.08	< 0.00010	36.8	38.1	0.007	0.000	0.007	3.8	3.9	23.99	*
18.08	< 0.00007	35.5	36.8	0.008	0.000	0.008	4.3	4.4	24.00	*
19.08	0.00009	37.1	38.1	0.007	0.000	0.007	4.4	4.5	24.00	*
Итого	0.00286	37.8	38.8	0.223	0.000	0.223	4.4	4.5	743.92	

Тотч. пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
744,00ч = 743,92ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,08ч

Т/С Система ЦО нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Vобр [м3]	Tнар [час]
20-08-22 00:00	4671.59725	179114.893	159105.641	49407.71
20-07-22 00:00	4671.59439	179114.670	159105.641	48663.79
Итого	0.00286	0.223	0.000	743.92

Тотщ = 744,00ч

Расшифровка ошибок
(<) параметр < mi
(>) параметр > ma
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитани

20.08.22 Подпись



МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 08 мес 22 г.

Название потребителя

Адрес потребителя

Ответственное лицо

Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 25

Абонент

Телефон

Вычислитель ТС-300-2-3-2

Сер. ном. 121084

Отчётное число месяца

24

Отчётное время

00:00

Расход под

16.000 м3/ч

Ду 32

Расход обр

Ду

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	Vпод [м3]	Tнар [час]
20.07	0.28412	38.1	11.684	24.00
21.07	0.27246	37.9	11.132	24.00
22.07	0.27544	37.4	11.641	24.00
23.07	0.26123	37.4	11.018	24.00
24.07	0.21633	36.1	9.647	24.00
25.07	0.28943	38.0	11.650	24.00
26.07	0.31203	38.8	12.223	24.00
27.07	0.22783	37.2	9.735	24.00
28.07	0.23078	36.1	10.453	24.00
29.07	0.20426	33.8	10.409	24.00
30.07	0.25510	35.3	11.555	24.00
31.07	0.22184	35.8	10.010	24.00
01.08	0.26252	36.4	11.864	24.00
02.08	0.25604	37.5	10.493	24.00
03.08	0.19609	37.2	8.175	24.00
04.08	0.28643	39.8	10.816	24.00
05.08	0.25896	40.1	9.645	24.00
06.08	0.25295	39.2	9.756	24.00
07.08	0.21991	39.1	8.319	24.00
08.08	0.26933	40.1	10.128	24.00
09.08	0.21300	38.5	8.525	24.00
10.08	0.27470	38.3	11.267	24.00
11.08	0.24679	38.4	9.926	24.00
12.08	0.20974	37.9	8.573	24.00
13.08	0.22401	38.3	9.004	24.00
14.08	0.22577	37.0	9.065	24.00
15.08	0.23990	37.7	9.697	24.00
16.08	0.32159	38.8	12.505	24.00
17.08	0.13618	36.3	5.597	24.00
18.08	0.18943	34.7	8.667	24.00
19.08	0.25439	36.4	10.565	24.00
Итого	7.58858	37.5	313.744	744.00

Тотч. пер. = Tнар + Tмакс + Тэл.пит + Тпроч.ав.
744,00ч = 744,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Т/С Система ГВС нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Tнар [час]
20-08-22 00:00	1059.35332	19487.077	50086.37
20-07-22 00:00	1051.76474	19173.333	49342.37
Итого	7.58858	313.744	744.00

Тобщ = 744,00ч

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррект. часов
(#) электропитание

20.08.22 Подпись

