

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,2861 Гкал

Qмес= 0,138 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 2Б

за декабрь 2022 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во тепло-ля по подаче (м3)	Кол-во тепло-ля по обратке (м3)	Кол-во тепло-ля по подаче (тн)	Кол-во тепло-ля по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во тепло-ля ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
21.11	00	185017	164465	180697	162539	4816,165	51574	20315	1092,815
18.12	24	188351	167489	183802	165415	4944,335	52246	20501	1107,757
ИТОГО		3333	3023	3105	2875	128,170	671	186	14,942

ПУ № 121084

Q _Е =	Гкал
V _{подп.} =	м³
V _{х.в.} =	м³

Q = 128,178 (Гкал)

Q_{гвс} = 0 (Гкал)

V_{подп.} = 230 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

_____ Подпись _____

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ Подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

20 ДЕК 2022

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Ермакова Е.Б.



Ведомость учёта параметров потребления тепла в системе теплоснабжения
с 21.11.2022 по 18.12.2022

Потребитель:
Адрес: Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 25 (Мира 2Б)
Договор №:
Прибор учёта: ВИС-Т
Время на приборе: спешит на 11 мин.

№ 121084
Т/с №1

Дата	Температура (°C)			Объём (м3)			Масса (т)			Давление (МПа)		ТЭ (Гкал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	dt	V1	V2	dV	M1	M2	dM	P1	P2		
21.11.2022	80,67	51,17	29,50	36,200	33,612	2,588	35,175	33,204	1,971	0,60	0,44	1,130	7,00
22.11.2022	83,24	54,01	29,23	111,203	100,707	10,496	107,875	99,343	8,532	0,60	0,40	3,568	19,00
23.11.2022	87,18	53,76	33,42	125,136	115,033	10,103	121,074	113,490	7,584	0,59	0,42	4,426	24,00
24.11.2022	89,53	55,31	34,22	129,488	118,430	11,058	125,085	116,750	8,335	0,59	0,42	4,699	24,00
25.11.2022	90,50	56,26	34,24	131,824	121,487	10,337	127,257	119,705	7,551	0,59	0,41	4,744	24,00
26.11.2022	92,41	54,94	37,47	121,494	110,394	11,100	117,127	108,848	8,279	0,55	0,41	4,805	24,00
27.11.2022	93,94	56,32	37,62	127,714	115,841	11,873	122,991	114,139	8,853	0,57	0,40	5,093	24,00
28.11.2022	94,36	56,13	38,23	124,906	113,807	11,099	120,250	112,145	8,105	0,56	0,40	5,017	24,00
29.11.2022	94,48	56,78	37,70	128,965	117,958	11,007	124,149	116,197	7,952	0,58	0,41	5,093	24,00
30.11.2022	93,96	57,10	36,87	132,525	120,225	12,300	127,623	118,411	9,212	0,59	0,41	5,188	24,00
01.12.2022	94,10	57,98	36,12	136,043	124,517	11,526	131,000	122,582	8,417	0,60	0,41	5,182	24,00
02.12.2022	93,10	57,85	35,25	136,690	125,641	11,049	131,716	123,697	8,018	0,61	0,41	5,069	24,00
03.12.2022	94,63	58,70	35,92	136,644	125,014	11,630	131,529	123,025	8,504	0,60	0,41	5,187	24,00
04.12.2022	93,90	53,19	40,71	111,604	98,931	12,673	107,482	97,631	9,851	0,60	0,41	4,785	24,00
05.12.2022	92,89	44,03	48,86	78,247	68,309	9,938	75,411	67,701	7,710	0,60	0,41	3,988	24,00
06.12.2022	93,65	44,18	49,47	80,716	70,381	10,335	77,749	69,749	8,000	0,62	0,41	4,162	24,00
07.12.2022	92,68	40,65	52,03	72,619	62,056	10,563	69,998	61,592	8,407	0,63	0,40	3,938	24,00
08.12.2022	84,62	42,52	42,10	84,235	73,881	10,354	81,639	73,270	8,368	0,55	0,40	3,742	23,96
09.12.2022	86,29	51,30	34,98	117,537	106,787	10,750	113,789	105,482	8,307	0,58	0,43	4,365	24,00
10.12.2022	85,28	52,28	33,00	125,335	114,378	10,957	121,422	112,927	8,495	0,59	0,42	4,409	24,00
11.12.2022	83,18	52,18	31,00	130,013	117,123	12,890	126,128	115,642	10,486	0,60	0,42	4,401	24,00
12.12.2022	77,85	48,95	28,90	121,057	110,272	10,785	117,838	109,047	8,792	0,59	0,43	3,787	24,00
13.12.2022	82,86	51,39	31,47	124,200	112,913	11,287	120,512	111,528	8,984	0,58	0,41	4,195	24,00
14.12.2022	91,64	53,35	38,28	114,775	104,344	10,431	110,709	102,965	7,744	0,55	0,41	4,615	24,00
15.12.2022	88,36	51,38	36,99	113,646	102,964	10,682	109,867	101,702	8,166	0,55	0,42	4,450	24,00
16.12.2022	92,15	53,69	38,45	117,851	107,144	10,707	113,636	105,710	7,926	0,56	0,41	4,758	24,00
17.12.2022	93,57	54,76	38,81	120,254	109,606	10,648	115,837	108,081	7,756	0,57	0,41	4,885	24,00
18.12.2022	89,48	54,08	35,40	124,541	112,647	11,894	120,310	111,118	9,192	0,58	0,41	4,708	24,00
Итого	89,66	52,65	37,01	3215,462	2914,402	301,060	3105,179	2875,681	229,498	0,59	0,41	124,391	649,96

Топ = Траб + Tmax + Tmin + Tdt + Тэл.пит + Тощ
672,00ч = 649,96ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

азания счётчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб., ч
0.11.2022 24:00	185017,663	164465,738	180697,113	162539,561	4816,165	51574,63
8.12.2022 24:00	188351,660	167489,304	183802,292	165415,242	4944,335	52246,59
Итого	3333,997	3023,566	3105,179	2875,681	128,170	671,96

зответственный за учёт тепловой энергии:

дставитель обслуживающей организации:

ектор:

10,000

Ведомость учёта параметров потребления тепла в системе ГВС

с 21.11.2022 по 18.12.2022

Потребитель:

Адрес: Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б (Мира 2Б)

Договор №: от

Прибор учёта: ВИС.Т № 121084 Т/с №2

Время на приборе: спешит на 12 мин.

Дата	Температура Т1	Объём (м3) V1	Давление (МПа) P1	ТЭ (Гкал) Q	Время раб.(ч)
21.11.2022	78,50	6,893	-	0,505	24,00
22.11.2022	78,88	7,105	-	0,529	24,00
23.11.2022	83,17	5,743	-	0,451	24,00
24.11.2022	84,32	6,538	-	0,522	24,00
25.11.2022	85,62	5,689	-	0,458	24,00
26.11.2022	87,51	6,509	-	0,536	24,00
27.11.2022	89,18	7,038	-	0,594	24,00
28.11.2022	90,29	6,268	-	0,526	24,00
29.11.2022	89,29	6,124	-	0,515	24,00
30.11.2022	89,00	7,228	-	0,605	24,00
01.12.2022	88,30	6,541	-	0,548	24,00
02.12.2022	88,83	6,109	-	0,508	24,00
03.12.2022	91,22	6,515	-	0,550	24,00
04.12.2022	90,65	8,224	-	0,690	24,00
05.12.2022	87,58	6,375	-	0,530	24,00
06.12.2022	89,56	6,564	-	0,550	24,00
07.12.2022	88,25	7,138	-	0,588	24,00
08.12.2022	80,16	6,903	-	0,534	24,00
09.12.2022	81,95	6,402	-	0,492	24,00
10.12.2022	81,47	6,528	-	0,496	24,00
11.12.2022	79,82	8,438	-	0,624	24,00
12.12.2022	74,55	6,817	-	0,473	24,00
13.12.2022	80,31	7,022	-	0,524	24,00
14.12.2022	86,85	5,912	-	0,483	24,00
15.12.2022	83,80	6,455	-	0,512	24,00
16.12.2022	85,65	6,247	-	0,513	24,00
17.12.2022	87,64	6,029	-	0,503	24,00
18.12.2022	84,44	7,321	-	0,583	24,00
Итого	85,24	186,675	-	14,942	672,00

Топ = Траб + Tmax + Tmin + Tdt + Тэл.пит + Тош
 672,00ч = 672,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Показания счётчиков

Дата и время	V1, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
20.11.2022 24:00	20315,063	1092,815	52318,35
18.12.2022 24:00	20501,738	1107,757	52990,35
Итого	186,675	14,942	672,00

Ответственный за учёт горячего водоснабжения:

Представитель обслуживающей организации:

Инспектор:



