

Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС открытая
Т/вычислитель ВИСТ

В ОАО "ТГК-11"

$Q=0,2861/0/0,138$

Договор № 3-392110N



Справка
о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "Жилой дом в CAO"

пр. Мира, 2Б
за Февраль 2021 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Показания по счетчику ГВС (м3)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)				
с 18.01	00.00	138573	123482	3555,778	35604	14748	805,772
По 17.02	24.00	141622	126159	3679,411	36348	15015	826,096
ИТОГО		3049	2677	123,633	744	267	20,324

ПУ № 121084

$Q_{\Sigma} = 123,633$ Гкал
$V_{\text{подп}} = 372,00$ м ³
$V_{\text{х.в.}} =$ м ³

$Q(\text{от}) = 123,633$ Гкал

$Q(\text{гвс}) =$ Гкал

$V_{\text{подп}} = 372,000$ м3

Количество дней по среднему: ____ + ____ = ____

Исполнитель Тимошенко Ю. А.



МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 21 г.

Название потребителя _____

Адрес потребителя _____

Ответственное лицо _____

Абонент _____

Телефон _____

Вычислитель ТС-300-2-3-2

Сер. Нои. 121084

Расход под 32.000 м3/ч Ду 40 мм

Расход обр 32.000 м3/ч Ду 40 мм

Отчётное число месяца 24

Отчётное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Vпод [м3]	Vобр [м3]	Vпод-Vобр [м3]	pпод [ат]	pобр [ат]	Tнар [час]	НС
18.01	3.83466	84.6	48.5	98.708	87.716	10.992	0.6	0.4	24.00	
19.01	3.79577	84.5	46.5	92.140	80.654	11.486	0.6	0.4	24.00	
20.01	4.58436	94.7	51.3	99.090	86.949	12.141	0.6	0.4	24.00	
21.01	4.82027	96.5	53.7	105.688	93.331	12.357	0.6	0.4	24.00	
22.01	4.60874	97.1	52.1	97.242	85.897	11.345	0.6	0.4	24.00	
23.01	4.70107	97.8	51.3	95.250	82.962	12.288	0.6	0.4	24.00	
24.01	4.66199	96.6	48.1	89.448	75.917	13.531	0.5	0.4	24.00	
25.01	4.87742	99.7	50.3	93.612	81.030	12.582	0.6	0.4	24.00	
26.01	4.69362	95.5	50.1	97.379	84.847	12.532	0.6	0.4	24.00	
27.01	4.17669	86.3	49.7	105.945	94.066	11.879	0.6	0.4	24.00	
28.01	3.58952	78.9	46.0	99.686	88.051	11.635	0.6	0.4	24.00	
29.01	3.52998	78.6	46.0	98.797	87.295	11.502	0.6	0.4	24.00	
30.01	3.56344	80.3	46.7	97.539	86.985	10.554	0.6	0.4	24.00	
31.01	3.77058	81.2	47.8	102.321	89.916	12.405	0.6	0.4	24.00	
01.02	3.72896	82.4	47.3	97.367	85.520	11.847	0.6	0.4	24.00	
02.02	3.63167	82.1	46.8	95.140	84.335	10.805	0.6	0.4	24.00	
03.02	3.40896	76.2	46.0	101.719	89.757	11.962	0.6	0.4	24.00	
04.02	3.46593	77.7	46.0	98.795	86.847	11.948	0.6	0.4	24.00	
05.02	3.40915	76.3	45.3	98.404	85.895	12.509	0.6	0.4	24.00	
06.02	3.35483	74.4	46.3	106.245	94.182	12.063	0.7	0.4	24.00	
07.02	3.24827	73.1	44.7	100.587	87.238	13.349	0.6	0.4	24.00	
08.02	3.49582	77.9	45.7	97.258	84.625	12.633	0.6	0.4	24.00	
09.02	4.06959	86.5	48.2	96.835	83.907	12.928	0.6	0.4	24.00	
10.02	4.33153	92.7	49.5	93.938	82.355	11.583	0.6	0.4	24.00	
11.02	4.53812	96.2	50.5	94.109	82.635	11.474	0.6	0.4	24.00	
12.02	4.52344	95.5	50.3	94.859	83.602	11.257	0.6	0.4	24.00	
13.02	4.37538	91.3	49.2	96.936	84.532	12.404	0.6	0.4	24.00	
14.02	3.86111	81.8	47.8	103.711	91.435	12.276	0.6	0.4	24.00	
15.02	3.30604	74.9	45.1	100.361	89.132	11.229	0.6	0.4	24.00	
16.02	3.69841	79.4	46.7	101.948	89.048	12.900	0.6	0.4	24.00	
17.02	3.97744	85.7	48.3	97.974	85.900	12.074	0.6	0.4	24.00	
Итого	123.63276	85.7	48.1	3049.031	2676.561	372.470	0.6	0.4	744.00	


Тотч. пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 744,00ч = 744,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Т/С Система по нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Vобр [м3]	Tнар [час]
18-02-21 00:00	3679.41143	141622.139	126159.025	36348.49
18-01-21 00:00	3555.77867	138573.108	123482.464	35604.49
Итого	123.63276	3049.031	2676.561	744.00

Тобщ = 744,00ч

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррект. часов
 (#) электропитание

18.02.21 Подпись _____



МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 21 г.

Название потребителя _____

Адрес потребителя _____

Отчетное лицо _____

Абонент _____

Телефон _____

Вычислитель ТС-300-2-3-2

Сер. Ном. 121084

Отчетное число месяца 24

Отчетное время 00:00

Расход под

15.000 м3/ч Ду 32 мм

Расход обр

Ду _____ мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tп [оС]	Vпод [м3]	Tнар [час]	НС
18.01	0.57473	81.4	5.0	7.672	24.00	
19.01	0.61933	80.1	5.0	8.247	24.00	
20.01	0.69481	90.6	5.0	8.258	24.00	
21.01	0.71298	93.4	5.0	8.253	24.00	
22.01	0.64408	93.3	5.0	7.441	24.00	
23.01	0.72796	93.9	5.0	8.336	24.00	
24.01	0.84893	92.5	5.0	9.710	24.00	
25.01	0.74875	96.7	5.0	8.447	24.00	
26.01	0.72774	92.0	5.0	8.617	24.00	
27.01	0.63923	82.9	5.0	8.382	24.00	
28.01	0.60152	76.2	5.0	8.550	24.00	
29.01	0.59248	76.3	5.0	8.418	24.00	
30.01	0.54017	77.7	5.0	7.457	24.00	
31.01	0.67110	77.7	5.0	9.209	24.00	
01.02	0.63639	79.7	5.0	8.639	24.00	
02.02	0.56216	78.7	5.0	7.688	24.00	
03.02	0.60764	73.7	5.0	9.022	24.00	
04.02	0.62258	74.7	5.0	9.000	24.00	
05.02	0.65200	73.7	5.0	9.595	24.00	
06.02	0.61239	71.8	5.0	9.201	24.00	
07.02	0.67568	70.1	5.0	10.557	24.00	
08.02	0.66400	75.4	5.0	9.617	24.00	
09.02	0.74679	83.1	5.0	9.539	24.00	
10.02	0.65711	89.1	5.0	7.906	24.00	
11.02	0.64591	92.3	5.0	7.609	24.00	
12.02	0.62891	91.9	5.0	7.417	24.00	
13.02	0.69962	87.6	5.0	8.707	24.00	
14.02	0.64918	79.0	5.0	9.009	24.00	
15.02	0.55806	72.6	5.0	8.341	24.00	
16.02	0.69761	77.5	5.0	9.749	24.00	
17.02	0.66357	83.2	5.0	8.674	24.00	
Итого	20.32341	82.5	5.0	267.267	744.00	

Тотч. пер. = Tнар + Tмакс + Tэл.пит + Tпроч.ав.

744,00ч = 744,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Т/С Система ГВС нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Tнар [час]
18-02-21 00:00	826.09600	15015.768	36936.18
18-01-21 00:00	805.77259	14748.501	36192.18
Итого	20.32341	267.267	744.00

Табл. = 744,00ч

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

18.02.21 Подпись _____