

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,2861 Гкал

Qмес= 0,138 Гкал

2802 28.02.22

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 2Б

за февраль 2022 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во тепло-ля по подаче (м ³)	Кол-во тепло-ля по обратной (м ³)	Кол-во тепло-ля по подаче (тн)	Кол-во тепло-ля по обратной (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во тепло-ля ГВС (м ³)	Количество Тепла ГВ (ГКал)
24.01	00	164391	145941	160544	144240	4316,958	44502	17837	980,02
22.02	24	168235	149423	164276	147677	4442,697	45221	18053	995,87
ИТОГО		3844	3481	3732	3437	125,739	719,55	215	719,55

ПУ № 121084

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	125,818	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м ³	$Q_{(гвс)} =$	0	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м ³	$V_{подп.} =$	294	(м ³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)



Ведомость учёта параметров потребления тепла в системе теплоснабжения

с 24.01.2022 по 22.02.2022

Потребитель:
Адрес: Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б (Мира 2Б)
Договор №: от
Прибор учёта: ВИС.Т № 121084 Т/с №1
Время на приборе: спешит на 11 мин.

Дата	Температура (°C)			Объём (м3)			Масса (т)			Давление (МПа)		ТЭ (Гкал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	dt	V1	V2	dV	M1	M2	dM	P1	P2	Q	
24.01.2022	90,63	56,12	34,51	130,112	118,023	12,089	125,594	116,302	9,292	0,60	0,42	4,812	24,00
25.01.2022	86,10	53,90	32,20	127,627	116,030	11,597	123,574	114,466	9,108	0,60	0,43	4,423	24,00
26.01.2022	84,54	53,37	31,17	128,129	117,042	11,087	124,189	115,495	8,694	0,60	0,43	4,294	24,00
27.01.2022	85,25	53,57	31,68	128,896	116,395	12,501	124,874	114,845	10,028	0,60	0,43	4,447	24,00
28.01.2022	82,89	51,63	31,27	122,087	110,415	11,672	118,460	109,049	9,411	0,59	0,43	4,154	23,55
29.01.2022	83,20	52,31	30,89	127,252	114,943	12,309	123,447	113,483	9,964	0,59	0,43	4,285	24,00
30.01.2022	84,07	52,43	31,64	127,798	114,167	13,631	123,906	112,711	11,196	0,59	0,43	4,454	24,00
31.01.2022	81,27	51,53	29,74	126,785	114,761	12,024	123,148	113,347	9,801	0,59	0,43	4,110	24,00
01.02.2022	78,55	51,94	26,61	138,386	125,653	12,733	134,650	124,079	10,570	0,62	0,43	4,078	24,00
02.02.2022	78,52	51,85	26,67	134,809	122,513	12,296	131,171	120,984	10,187	0,61	0,43	3,976	24,00
03.02.2022	76,42	49,80	26,62	126,016	114,747	11,269	122,775	113,427	9,348	0,59	0,43	3,685	24,00
04.02.2022	76,92	50,15	26,78	127,135	115,854	11,281	123,827	114,502	9,324	0,60	0,43	3,737	24,00
05.02.2022	78,21	50,91	27,30	129,253	117,543	11,710	125,789	116,129	9,660	0,60	0,43	3,878	24,00
06.02.2022	79,75	51,37	28,39	129,432	116,651	12,781	125,840	115,222	10,618	0,59	0,43	4,071	24,00
07.02.2022	81,90	52,43	29,48	129,255	117,414	11,841	125,496	115,916	9,580	0,60	0,43	4,152	24,00
08.02.2022	82,74	53,38	29,36	132,799	120,744	12,055	128,867	119,147	9,720	0,60	0,42	4,255	24,00
09.02.2022	81,29	51,85	29,45	125,177	113,559	11,618	121,583	112,142	9,442	0,58	0,42	4,022	24,00
10.02.2022	86,45	53,56	32,89	126,152	114,239	11,913	122,117	112,718	9,399	0,58	0,42	4,490	24,00
11.02.2022	90,14	55,02	35,12	124,934	113,265	11,669	120,634	111,675	8,959	0,57	0,42	4,687	24,00
12.02.2022	88,08	53,49	34,59	122,109	110,682	11,427	118,073	109,212	8,861	0,57	0,42	4,511	24,00
13.02.2022	84,18	52,67	31,51	127,219	114,933	12,286	123,336	113,453	9,882	0,59	0,43	4,360	24,00
14.02.2022	84,98	52,57	32,41	125,116	112,920	12,196	121,232	111,472	9,761	0,58	0,43	4,396	24,00
15.02.2022	82,48	51,47	31,01	123,563	111,993	11,570	119,923	110,615	9,308	0,57	0,42	4,149	24,00
16.02.2022	85,20	52,63	32,57	125,701	113,320	12,381	121,781	111,862	9,919	0,57	0,42	4,437	24,00
17.02.2022	81,08	52,18	28,90	131,297	120,198	11,099	127,545	118,678	8,867	0,60	0,42	4,101	24,00
18.02.2022	76,15	49,39	26,76	126,877	114,865	12,012	123,634	113,565	10,068	0,59	0,43	3,751	24,00
19.02.2022	77,64	49,80	27,83	125,533	113,588	11,945	122,211	112,281	9,930	0,59	0,43	3,849	24,00
20.02.2022	81,37	52,36	29,01	133,141	119,316	13,825	129,313	117,797	11,516	0,60	0,42	4,298	24,00
21.02.2022	79,51	50,90	28,61	126,597	113,432	13,165	123,103	112,068	11,035	0,59	0,43	4,021	24,00
22.02.2022	76,18	50,88	25,30	135,557	122,312	13,245	132,090	120,842	11,249	0,61	0,42	3,856	24,00
Итого	82,19	52,18	30,01	3844,744	3481,517	363,227	3732,181	3437,483	294,697	0,59	0,43	125,739	719,55

Топ = Траб + Tmax + Tmin + Tdt + Тэл.пит + Тош
720,00ч = 719,55ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Показания счётчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб., ч
23.01.2022 24:00	164391,197	145941,709	160544,652	144240,214	4316,958	44502,20
22.02.2022 24:00	168235,941	149423,226	164276,833	147677,697	4442,697	45221,75
Итого	3844,744	3481,517	3732,181	3437,483	125,739	719,55

Ответственный за учёт тепловой энергии: _____
Представитель обслуживающей организации: _____
Инспектор: _____

+0,079

Ведомость учёта параметров потребления тепла в системе ГВС

с 24.01.2022 по 22.02.2022

Потребитель:

Адрес: Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б (Мира 2Б)

Договор №: от

Прибор учёта: ВИС.Т № 121084 Т/с №2

Время на приборе: спешит на 11 мин.

Дата	Температура Т1	Объём (м3) V1	ТЭ (Гкал) Q	Время раб.(ч)
24.01.2022	86,04	6,662	0,539	24,00
25.01.2022	82,60	6,503	0,498	24,00
26.01.2022	79,80	6,075	0,459	24,00
27.01.2022	81,17	7,414	0,567	24,00
28.01.2022	77,79	6,941	0,513	24,00
29.01.2022	78,20	7,294	0,544	24,00
30.01.2022	78,78	8,619	0,652	24,00
31.01.2022	77,78	7,096	0,509	24,00
01.02.2022	75,87	7,746	0,545	24,00
02.02.2022	76,65	7,318	0,513	24,00
03.02.2022	72,19	6,706	0,458	24,00
04.02.2022	73,58	6,655	0,459	24,00
05.02.2022	74,66	6,945	0,489	24,00
06.02.2022	76,72	7,960	0,574	24,00
07.02.2022	76,52	6,988	0,512	24,00
08.02.2022	78,68	7,047	0,523	24,00
09.02.2022	77,05	6,807	0,494	24,00
10.02.2022	82,28	6,825	0,537	24,00
11.02.2022	84,55	6,409	0,515	24,00
12.02.2022	82,74	6,564	0,514	24,00
13.02.2022	80,00	7,343	0,553	24,00
14.02.2022	80,70	7,200	0,548	24,00
15.02.2022	78,18	6,706	0,492	24,00
16.02.2022	80,23	7,372	0,560	24,00
17.02.2022	77,85	6,214	0,448	24,00
18.02.2022	72,89	7,454	0,505	24,00
19.02.2022	75,02	7,300	0,510	24,00
20.02.2022	78,42	8,826	0,646	24,00
21.02.2022	77,00	8,363	0,593	24,00
22.02.2022	73,33	8,514	0,579	24,00
Итого	78,24	215,866	15,846	720,00

Топ = Траб + Tmax + Tmin + Tdt + Тэл.пит + Тош
720,00ч = 720,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Показания счётчиков

Дата и время	V1, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
23.01.2022 24:00	17837,373	980,024	45095,14
22.02.2022 24:00	18053,239	995,870	45815,14
Итого	215,866	15,846	720,00

Ответственный за учёт горячего водоснабжения:

Представитель обслуживающей организации:

Инспектор:
