

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)


Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,2861 Гкал

Qмес= 0,138 Гкал



Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 2Б

за июль 2021 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя для ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
21.06	00	151044	134313	3927,555	39294	16030	883,779
19.07	24	151337	134313	3940,054	39990	16291	894,702
ИТОГО		293	0	12,499	696	261	10,923

ПУ № 121084

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	0	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{(гвс)} =$	12,499	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м³	$V_{подп.} =$	293	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись

Ответственный исполнитель _____ (должность) телефон _____

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись
(фамилия, имя, отчество)



Ведомость учёта параметров потребления тепла в системе теплоснабжения

с 21.06.2021 по 19.07.2021

Потребитель:

Адрес: Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б (Мира 2Б)

Договор №: от

Прибор учёта: ВИС.Т № 121084 Т/с №1

Время на приборе: спешит на 10 мин.

Дата	Температура (°C)				Объём (м3)			Давление (МПа)			ТЭ (Гкал)	Время раб.(ч)	Код НС
	T1	T2	dt	V1	V2	dV	M1	M2	dM	P1	P2		
21.06.2021	57,36	25,90	31,46	11,230	0,000	11,230	11,060	0,000	11,060	0,56	0,57	0,486	24,00
22.06.2021	59,70	26,23	33,47	11,404	0,000	11,404	11,218	0,000	11,218	0,58	0,59	0,519	24,00
23.06.2021	59,24	26,40	32,84	9,025	0,000	9,025	8,880	0,000	8,880	0,59	0,60	0,412	24,00
24.06.2021	60,79	26,56	34,23	10,943	0,000	10,943	10,758	0,000	10,758	0,59	0,60	0,512	24,00
25.06.2021	63,31	27,19	36,12	9,175	0,000	9,175	9,007	0,000	9,007	0,57	0,58	0,450	24,00
26.06.2021	58,98	27,06	31,92	11,328	0,000	11,328	11,147	0,000	11,147	0,58	0,59	0,512	24,00
27.06.2021	58,00	27,22	30,78	10,415	0,000	10,415	10,254	0,000	10,254	0,58	0,59	0,475	24,00
28.06.2021	59,25	28,00	31,25	9,566	0,000	9,566	9,412	0,000	9,412	0,61	0,62	0,441	24,00
29.06.2021	58,50	28,04	30,45	9,331	0,000	9,331	9,184	0,000	9,184	0,60	0,61	0,417	24,00
30.06.2021	59,18	28,64	30,54	10,429	0,000	10,429	10,262	0,000	10,262	0,63	0,63	0,467	24,00
01.07.2021	59,81	29,25	30,56	10,319	0,000	10,319	10,150	0,000	10,150	0,65	0,66	0,464	24,00
02.07.2021	57,65	29,58	28,07	10,089	0,000	10,089	9,935	0,000	9,935	0,64	0,65	0,445	24,00
03.07.2021	56,93	30,00	26,93	9,563	0,000	9,563	9,420	0,000	9,420	0,61	0,62	0,414	24,00
04.07.2021	54,72	30,16	24,56	10,648	0,000	10,648	10,501	0,000	10,501	0,60	0,61	0,438	24,00
05.07.2021	54,18	30,20	23,98	9,069	0,000	9,069	8,946	0,000	8,946	0,59	0,61	0,366	24,00
06.07.2021	51,18	29,45	21,73	10,320	0,000	10,320	10,195	0,000	10,195	0,56	0,57	0,379	24,00
07.07.2021	51,93	28,63	23,30	9,575	0,000	9,575	9,456	0,000	9,456	0,54	0,55	0,373	24,00
08.07.2021	54,75	28,73	26,01	9,135	0,000	9,135	9,009	0,000	9,009	0,55	0,56	0,376	24,00
09.07.2021	55,29	29,10	26,19	8,895	0,001	8,894	8,770	0,001	8,769	0,61	0,62	0,371	24,00
10.07.2021	54,18	29,25	24,94	9,278	0,000	9,278	9,153	0,000	9,153	0,62	0,63	0,380	24,00
11.07.2021	54,25	29,29	24,96	10,543	0,000	10,543	10,400	0,000	10,400	0,61	0,61	0,428	24,00
12.07.2021	55,85	29,65	26,20	9,415	0,000	9,415	9,280	0,000	9,280	0,62	0,63	0,399	24,00
13.07.2021	54,85	29,43	25,42	9,102	0,000	9,102	8,976	0,000	8,976	0,61	0,62	0,373	24,00
14.07.2021	52,71	28,57	24,14	10,402	0,000	10,402	10,269	0,000	10,269	0,59	0,60	0,409	24,00
15.07.2021	54,34	27,85	26,48	11,627	0,000	11,627	11,469	0,000	11,469	0,60	0,61	0,483	24,00
16.07.2021	54,18	27,43	26,75	10,449	0,000	10,449	10,308	0,000	10,308	0,61	0,62	0,416	24,00
17.07.2021	53,34	27,40	25,95	10,269	0,000	10,269	10,134	0,000	10,134	0,59	0,60	0,399	24,00
18.07.2021	53,81	27,47	26,35	11,224	0,000	11,224	11,074	0,000	11,074	0,60	0,61	0,461	24,00
19.07.2021	54,27	27,64	26,63	10,677	0,000	10,677	10,532	0,000	10,532	0,60	0,61	0,436	24,00
Итого	56,29	28,29	28,01	293,445	0,001	293,444	289,158	0,001	289,157	0,60	0,61	12,499	696,00

Топ = Траб + Tmax + Tmin + Tdt + Тэл.лит + Тош
 696,00ч = 696,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Показания счётчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	M1, Т	M2, Т	Q, Гкал	Время раб., ч
20.06.2021 24:00	151044,509	134313,410	147378,713	132649,608	3927,555	39294,34
19.07.2021 24:00	151337,954	134313,411	-	-	3940,054	39990,34
Итого	293,445	0,001	-	-	12,499	696,00

Ведомость учёта параметров потребления теп

с 21.06.2021 по 19.07.2021

Потребитель:

Адрес: Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б (Мира 2Б)

Договор №: от

Прибор учёта: ВИС.Т № 121084 Т/с №2

Время на приборе: спешит на 10 мин.

Дата	Температура (°C)	Объём (м3)	Масса (т)	Давление (МПа)	ТЭ (Гкал)	Время раб.(ч)	Код НС
	T1	V1	M1	P1	Q		
21.06.2021	56,35	9,991	9,842	-	0,427	24,00	
22.06.2021	58,61	10,155	9,992	-	0,455	24,00	
23.06.2021	57,97	7,861	7,737	-	0,352	24,00	
24.06.2021	59,54	9,743	9,582	-	0,448	24,00	
25.06.2021	61,98	8,010	7,867	-	0,386	24,00	
26.06.2021	57,81	10,138	9,979	-	0,451	24,00	
27.06.2021	56,64	9,269	9,129	-	0,415	24,00	
28.06.2021	57,78	8,433	8,301	-	0,381	24,00	
29.06.2021	57,07	8,223	8,097	-	0,359	24,00	
30.06.2021	58,05	9,276	9,130	-	0,408	24,00	
01.07.2021	58,75	9,179	9,031	-	0,406	24,00	
02.07.2021	56,58	9,000	8,865	-	0,391	24,00	
03.07.2021	55,97	8,484	8,359	-	0,362	24,00	
04.07.2021	53,80	9,537	9,407	-	0,388	24,00	
05.07.2021	53,13	8,014	7,907	-	0,318	24,00	
06.07.2021	50,16	9,208	9,099	-	0,333	24,00	
07.07.2021	50,85	8,496	8,392	-	0,326	24,00	
08.07.2021	53,63	8,090	7,980	-	0,326	24,00	
09.07.2021	54,13	7,863	7,754	-	0,322	24,00	
10.07.2021	53,00	8,251	8,142	-	0,331	24,00	
11.07.2021	53,25	9,435	9,309	-	0,377	24,00	
12.07.2021	54,69	8,393	8,275	-	0,349	24,00	
13.07.2021	53,68	8,046	7,937	-	0,323	24,00	
14.07.2021	51,64	9,360	9,242	-	0,361	24,00	
15.07.2021	53,25	10,517	10,376	-	0,429	24,00	
16.07.2021	53,08	9,352	9,228	-	0,364	24,00	
17.07.2021	52,28	9,114	8,996	-	0,347	24,00	
18.07.2021	52,70	10,103	9,971	-	0,408	24,00	
19.07.2021	53,13	9,559	9,432	-	0,383	24,00	
Итого	55,15	261,100	257,359	-	10,923	696,00	

Топ = Траб + Tmax + Tmin + Tdt + Тэл.пит + Тош
 696,00ч = 696,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Показания счётчиков

Дата и время	V1, м3	M1, т	Q, Гкал	Время раб., ч
20.06.2021 24:00	16030,774	15696,495	883,779	39887,14
19.07.2021 24:00	16291,874	-	894,702	40583,14
Итого	261,100	-	10,923	696,00

Ответственный за учёт горячего водоснабжения:

Представитель обслуживающей организации:

Инспектор:

