

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,2861 Гкал

Qмес= 0,138 Гкал



Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 2Б

за июнь 2021 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
21.05	00	150218	133678	3919,031	38555	15864	876,804
20.06	24	151044	134313	3927,555	39294	16030	883,779
ИТОГО		826	635	8,524	738	165	6,975

ПУ № 121084

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	0	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{(гвс)} =$	8,524	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м³	$V_{подп.} =$	191	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)



Ведомость учёта параметров потребления тепла в с

с 21.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель:

Адрес: Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 25 (Мира 25)

Договор №: от

Прибор учёта: ВИС.Т № 121084 Т/с №1

Время на приборе: спешит на 10 мин.

Дата	Температура (°C)			Объём (м3)			Давление (МПа)		ТЭ (Гкал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	dt	V1	V2	dV	P1	P2	Q	
21.05.2021	67,28	66,91	0,37	73,803	63,433	10,370	0,60	0,50	0,551	24,00
22.05.2021	67,50	67,09	0,41	72,089	60,284	11,805	0,59	0,50	0,623	24,00
23.05.2021	65,86	65,45	0,41	69,676	59,400	10,276	0,58	0,50	0,541	24,00
24.05.2021	66,98	66,59	0,39	72,321	61,752	10,569	0,59	0,50	0,558	24,00
25.05.2021	68,52	68,13	0,40	74,073	63,832	10,241	0,60	0,49	0,560	24,00
26.05.2021	65,19	64,81	0,38	69,109	58,590	10,519	0,58	0,50	0,529	24,00
27.05.2021	60,47	60,11	0,36	64,413	54,723	9,690	0,57	0,50	0,446	24,00
28.05.2021	57,33	56,93	0,40	55,194	43,021	12,173	0,58	0,53	0,523	24,00
29.05.2021	59,00	58,55	0,44	53,328	42,171	11,157	0,59	0,55	0,507	24,00
30.05.2021	62,16	61,71	0,45	54,430	43,272	11,158	0,60	0,56	0,543	24,00
31.05.2021	61,62	61,08	0,54	46,961	35,139	11,822	0,62	0,59	0,562	24,00
01.06.2021	59,63	58,34	1,30	32,818	22,973	9,845	0,62	0,61	0,448	24,00
02.06.2021	58,40	56,59	1,81	30,403	17,927	12,476	0,59	0,59	0,540	24,00
03.06.2021	41,26	40,49	0,78	11,248	8,491	2,757	0,21	0,20	0,112	21,48
04.06.2021	25,85	25,27	0,58	0,004	0,003	0,001	0,00	0,01	0,000	23,81
05.06.2021	23,54	22,97	0,57	0,000	0,000	0,000	0,02	0,02	0,000	24,00
06.06.2021	22,68	22,35	0,34	0,000	0,000	0,000	0,02	0,03	0,000	24,00
07.06.2021	22,23	21,93	0,30	0,000	0,000	0,000	0,03	0,04	0,000	24,00
08.06.2021	21,90	21,62	0,28	0,000	0,000	0,000	0,03	0,04	0,000	24,00
09.06.2021	21,00	20,66	0,34	0,000	0,000	0,000	0,03	0,04	0,000	24,00
10.06.2021	20,53	20,18	0,35	0,000	0,000	0,000	0,04	0,04	0,000	24,00
11.06.2021	20,45	20,13	0,32	0,000	0,000	0,000	0,04	0,05	0,000	24,00
12.06.2021	20,35	19,97	0,38	0,000	0,000	0,000	0,04	0,05	0,000	24,00
13.06.2021	20,63	20,30	0,33	0,000	0,000	0,000	0,05	0,06	0,000	24,00
14.06.2021	21,00	20,63	0,38	0,000	0,000	0,000	0,06	0,06	0,000	24,00
15.06.2021	21,24	20,87	0,37	0,000	0,000	0,000	0,06	0,07	0,000	24,00
16.06.2021	21,42	20,96	0,46	0,407	0,000	0,407	0,50	0,51	0,003	21,64
17.06.2021	22,10	21,29	0,81	13,189	0,000	13,189	0,53	0,54	0,098	23,96
18.06.2021	47,86	23,13	24,73	10,890	0,000	10,890	0,56	0,57	0,407	24,00
19.06.2021	57,12	25,38	31,74	10,332	0,000	10,332	0,56	0,57	0,449	24,00
20.06.2021	58,75	25,93	32,83	11,540	0,000	11,540	0,57	0,58	0,522	24,00
Итого	42,90	39,56	3,34	826,228	635,011	191,217	0,36	0,34	8,524	738,89

Топ = Траб + Tmax + Tmin + Tdt + Тэл.пит + Тощ
 744,00ч = 738,89ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Показания счётчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
20.05.2021 24:00	150218,281	133678,399	3919,031	38555,45
20.06.2021 24:00	151044,509	134313,410	3927,555	39294,34
Итого	826,228	635,011	8,524	738,89

Ответственный за учёт тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Инспектор:

Ведомость учёта параметров потребления

с 21.05.2021 по 20.06.20

Потребитель:

Адрес: Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 25 (Мира 25)

Договор №: от

Прибор учёта: ВИС.Т № 121084 Т/с №2

Время на приборе: спешит на 10 мин.

Дата	Температура (°C)		Объём (м3)	Давление (МПа)	ТЭ (Гкал)	Время раб.(ч)	Код НС
	T1	Tхв					
21.05.2021	65,57	15,00	8,603	-	0,427	24,00	
22.05.2021	65,83	15,00	10,016	-	0,497	24,00	
23.05.2021	64,23	15,00	8,520	-	0,421	24,00	
24.05.2021	65,13	15,00	8,783	-	0,434	24,00	
25.05.2021	66,83	15,00	8,336	-	0,425	24,00	
26.05.2021	63,65	15,00	8,687	-	0,409	24,00	
27.05.2021	59,02	15,00	7,996	-	0,344	24,00	
28.05.2021	55,93	15,00	10,644	-	0,435	24,00	
29.05.2021	57,78	15,00	9,609	-	0,414	24,00	
30.05.2021	60,93	15,00	9,504	-	0,439	24,00	
31.05.2021	60,47	15,00	10,203	-	0,462	24,00	
01.06.2021	58,28	15,00	8,812	-	0,378	24,00	
02.06.2021	56,93	15,00	12,339	-	0,498	24,00	
03.06.2021	38,85	15,00	2,343	-	0,089	24,00	
04.06.2021	24,90	15,00	0,008	-	0,000	24,00	
05.06.2021	22,90	15,00	0,000	-	0,000	24,00	
06.06.2021	22,16	15,00	0,000	-	0,000	24,00	
07.06.2021	21,80	15,00	0,000	-	0,000	24,00	
08.06.2021	21,49	15,00	0,000	-	0,000	24,00	
09.06.2021	20,43	15,00	0,000	-	0,000	24,00	
10.06.2021	20,10	15,00	0,000	-	0,000	24,00	
11.06.2021	20,23	15,00	0,000	-	0,000	24,00	
12.06.2021	20,15	15,00	0,000	-	0,000	24,00	
13.06.2021	18,90	15,00	0,000	-	0,000	24,00	
14.06.2021	20,75	15,00	0,000	-	0,000	24,00	
15.06.2021	21,04	15,00	0,000	-	0,000	24,00	
16.06.2021	21,45	15,00	0,000	-	0,000	24,00	
17.06.2021	21,98	15,00	12,305	-	0,091	24,00	
18.06.2021	47,03	15,00	9,756	-	0,358	24,00	
19.06.2021	56,00	15,00	9,149	-	0,392	24,00	
20.06.2021	57,73	15,00	10,313	-	0,461	24,00	
Итого	41,89	15,00	165,926	-	6,975	744,00	

Топ = Траб + Tmax + Tmin + Tdt + Тэл.пит + Тош
 744,00ч = 744,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Показания счётчиков

Дата и время	V1, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
20.05.2021 24:00	15864,848	876,804	39143,14
20.06.2021 24:00	16030,774	883,779	39887,14
Итого	165,926	6,975	744,00

Ответственный за учёт горячего водоснабжения:

Представитель обслуживающей организации:

Инспектор:
