

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,248 Гкал

Qмес= 0,467 Гкал



Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 82/1

за ноябрь 2021 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
19.10	00	49842	43573	1481,421	13361	7831,570	483,340
18.11	24	52582	46315	1559,568	14105	7831,570	483,340
ИТОГО		2739	2741	78,147	744	0	0

ПУ № 19081545

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	78,147	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{гвс} =$	0	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м³	$V_{подп.} =$	0	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ (должность)

_____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/10/21г. -18/11/21г.

Абонент: ж/д пр. Мира, 82/1

Адрес: Договор N: 0000000000
Тепловычислитель ТВ7-04 сеп. N 001
Договорные расходы: М сеп. воды = т.сут Мгвс = т.сут
тхв: договор., тхд = 5,00°C

Тип расходомера: Пределы измерений:
G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19081545, БД=1, ТВ1, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хД7ЕЕ

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	tx °C	Px кгс/см2	Qtx Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.10.21 23	65.65	41.88	23.76	6.56	4.45	70.411	69.743	69.038	69.180	-0.142	5.00	3.00	1.638	24	0 *
20.10.21 23	65.99	39.94	26.05	6.11	4.29	66.516	65.579	65.204	65.107	0.097	5.00	3.00	1.704	24	0 *
21.10.21 23	64.99	44.79	20.20	6.41	4.47	89.494	88.548	87.779	87.727	0.052	5.00	3.00	1.779	24	0 *
22.10.21 23	66.03	42.17	23.85	6.48	4.51	86.301	85.200	84.598	84.504	0.094	5.00	3.00	2.024	24	0 *
23.10.21 23	65.57	43.39	22.18	6.44	4.47	85.419	84.134	83.756	83.685	0.072	5.00	3.00	1.863	24	0 *
24.10.21 23	65.11	45.30	19.81	6.39	4.45	90.283	89.134	88.549	88.288	0.261	5.00	3.00	1.768	24	0 *
25.10.21 23	65.87	41.75	24.13	6.49	4.43	72.561	71.784	71.138	71.207	-0.069	5.00	3.00	1.716	24	0 *
26.10.21 23	65.73	42.66	23.07	6.38	4.51	93.025	92.105	91.205	91.339	-0.134	5.00	3.00	2.102	24	0 *
27.10.21 23	67.54	42.10	25.44	6.29	4.49	95.846	94.975	93.875	94.201	-0.326	5.00	3.00	2.379	24	0 *
28.10.21 23	66.74	40.51	26.23	6.40	4.48	87.964	87.146	86.196	86.501	-0.305	5.00	3.00	2.252	24	0 *
29.10.21 23	67.72	39.52	28.20	6.42	4.46	79.901	78.995	78.249	78.440	-0.191	5.00	3.00	2.203	24	0 *
30.10.21 23	72.75	42.84	29.91	6.44	4.50	89.279	88.152	87.181	87.409	-0.229	5.00	3.00	2.602	24	0 *
31.10.21 23	68.48	42.44	26.05	6.43	4.58	103.010	102.101	100.840	101.261	-0.421	5.00	3.00	2.614	24	0 *
01.11.21 23	72.90	41.90	31.01	6.60	4.55	85.326	84.368	83.312	83.686	-0.374	5.00	3.00	2.573	24	0 *
02.11.21 23	80.55	48.14	32.40	6.80	4.68	106.659	104.981	103.653	103.850	-0.197	5.00	3.00	3.356	24	0 *
03.11.21 23	81.61	49.51	32.10	6.94	4.74	108.326	106.470	105.202	105.261	-0.059	5.00	3.00	3.381	24	0 *
04.11.21 23	79.00	46.67	32.34	6.98	4.71	97.405	95.674	94.750	94.702	0.048	5.00	3.00	3.071	24	0 *
05.11.21 23	70.88	42.73	28.15	6.92	4.72	98.069	96.736	95.869	95.928	-0.059	5.00	3.00	2.700	24	0 *
06.11.21 23	66.94	40.82	26.12	6.90	4.75	97.387	96.330	95.424	95.599	-0.175	5.00	3.00	2.490	24	0 *
07.11.21 23	66.57	39.72	26.85	6.92	4.71	90.101	89.229	88.300	88.594	-0.294	5.00	3.00	2.364	24	0 *
08.11.21 23	66.12	40.77	25.35	6.95	4.75	95.424	93.194	93.539	92.490	1.049	5.00	3.00	2.412	24	0 *
09.11.21 23	68.48	39.27	29.20	7.03	4.67	86.346	85.379	84.528	84.786	-0.257	5.00	3.00	2.463	24	0 *
10.11.21 23	68.26	38.87	29.38	6.98	4.62	84.449	83.519	82.681	82.953	-0.272	5.00	3.00	2.424	24	0 *
11.11.21 23	68.57	38.99	29.58	6.97	4.59	82.658	81.789	80.912	81.230	-0.318	5.00	3.00	2.386	24	0 *
12.11.21 23	69.73	40.53	29.20	6.94	4.67	92.921	91.834	90.903	91.152	-0.249	5.00	3.00	2.649	24	0 *
13.11.21 23	67.83	41.05	26.78	6.85	4.73	102.700	101.738	100.577	100.960	-0.384	5.00	3.00	2.684	24	0 *
14.11.21 23	70.24	40.30	29.94	6.89	4.67	88.306	87.270	86.363	86.627	-0.265	5.00	3.00	2.580	24	0 *
15.11.21 23	74.70	42.47	32.23	6.92	4.70	95.236	93.766	92.889	92.993	-0.105	5.00	3.00	2.994	24	0 *
16.11.21 23	85.64	44.89	40.75	6.95	4.65	86.076	84.202	83.370	83.416	-0.046	5.00	3.00	3.401	24	0 *
17.11.21 23	85.95	46.48	39.47	6.94	4.69	98.474	96.085	95.363	95.125	0.239	5.00	3.00	3.781	24	0 *
18.11.21 23	87.17	47.32	39.84	6.93	4.69	97.315	94.283	94.158	93.305	0.854	5.00	3.00	3.795	24	0 *
Итого/Средн	71.23	42.72	28.51	6.70	4.59	2803.189	2764.720	2739.401	2741.504	-2.103	5.00	3.00	78.147	744	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qtx Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.10.21 23	52039.851	46727.055	49842.668	43573.703	5580.792	1481.421	13361	3429
18.11.21 23	54843.040	49491.775	52582.069	46315.208	5578.689	1559.568	14105	3429
Итого	2803.189	2764.720	2739.401	2741.504	-2.103	78.147	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неистр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/10/21г.-18/11/21г.

Абонент: ж/д пр. Мира, 82/1

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txb: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м³/ч G1 min = 0.20 м³/ч

Серийный номер 19081545, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD7EE

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.10.21 23	33.23	0.34	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
20.10.21 23	32.58	0.32	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.10.21 23	32.82	0.36	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.10.21 23	33.19	0.35	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.10.21 23	32.77	0.34	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.10.21 23	33.86	0.38	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.10.21 23	33.65	0.35	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.10.21 23	32.97	0.34	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.10.21 23	31.85	0.29	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.10.21 23	31.48	0.29	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.10.21 23	32.63	0.34	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.10.21 23	32.87	0.35	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
31.10.21 23	31.83	0.31	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.11.21 23	31.93	0.33	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.11.21 23	33.13	0.39	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.11.21 23	33.33	0.38	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.11.21 23	33.03	0.35	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.11.21 23	32.53	0.31	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.11.21 23	32.19	0.29	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.11.21 23	31.60	0.28	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.11.21 23	31.42	0.28	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.11.21 23	31.04	0.27	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.11.21 23	30.78	0.27	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.11.21 23	31.13	0.28	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.11.21 23	30.84	0.28	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.11.21 23	30.65	0.28	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.11.21 23	31.05	0.30	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.11.21 23	31.23	0.31	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.11.21 23	32.21	0.36	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.11.21 23	31.66	0.36	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.11.21 23	32.74	0.39	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	32.20	0.33	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.10.21 23	7831.570	7664.068	483.340	16772	18
18.11.21 23	7831.570	7664.068	483.340	17516	18
Итого	0.000	0.000	0.000	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____