

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,248 Гкал

Qмес= 0,467 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 82/1

за февраль 2022 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
20.01	00	58879	52596	1775,300	15575	7844,682	483,972
19.02	24	62193	55895	1897,324	16319	7844,682	483,972
ИТОГО		3313	3299	122,024	744	0	0

ПУ № 19081545

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	122,024	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{(гвс)} =$	0	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м³	$V_{подп.} =$	0	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.
Мерз. К.М.

подпись

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/01/22г.-19/02/22г.

Абонент: ж/д пр.Мира, 82/1

Адрес:

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04

Договорные расходы:

М сет. воды = т.сут Мгвс =

т.хв: догов., тхд =

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min =

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min =

т.сут Мгвс =

Серийный номер 19081545, ВД=1, ТВ1, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0х07ЕЕ

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dt °C	Px кгс/см2	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.01.22 23	86.88	50.61	36.27	6.70	4.91	109.217	106.493	105.700	105.222	0.479	5.00	3.863	24	0
21.01.22 23	90.13	52.44	37.70	6.70	4.90	112.496	109.496	108.634	108.097	0.538	5.00	4.129	24	0
22.01.22 23	90.89	52.36	38.54	6.71	4.91	113.249	110.147	109.302	108.751	0.552	5.00	4.247	24	0
23.01.22 23	93.97	53.46	40.51	6.69	4.86	110.921	107.575	106.820	106.145	0.675	5.00	4.370	24	0
24.01.22 23	93.31	53.33	39.98	6.69	4.90	114.596	111.167	110.415	109.700	0.715	5.00	4.459	24	0
25.01.22 23	87.98	52.55	35.43	6.67	4.93	117.400	114.228	113.530	112.764	0.766	5.00	4.067	24	0
26.01.22 23	86.47	50.92	35.55	6.67	4.93	116.825	113.726	113.097	112.356	0.741	5.00	4.062	24	0
27.01.22 23	88.31	52.25	36.06	6.68	4.92	115.201	112.081	111.383	110.657	0.727	5.00	4.059	24	0
28.01.22 23	88.00	51.96	36.03	6.69	4.93	116.327	113.256	112.497	111.837	0.660	5.00	4.093	24	0
29.01.22 23	87.51	50.46	37.04	6.67	4.93	114.670	111.634	110.933	110.312	0.621	5.00	4.145	24	0
30.01.22 23	86.42	51.23	35.19	6.63	4.96	123.424	120.323	119.488	118.852	0.637	5.00	4.242	24	0
31.01.22 23	83.68	50.33	33.35	6.65	4.95	117.003	114.372	113.474	113.027	0.447	5.00	3.812	24	0
01.02.22 23	81.08	44.85	36.24	6.78	4.86	87.774	86.101	85.265	85.300	-0.035	5.00	3.093	24	*
02.02.22 23	81.41	45.18	36.23	6.77	4.89	90.811	89.064	88.199	88.224	-0.025	5.00	3.199	24	*
03.02.22 23	80.94	46.26	34.68	6.69	4.93	103.091	101.081	100.154	100.077	0.077	5.00	3.481	24	*
04.02.22 23	80.70	46.18	34.52	6.68	4.93	104.425	102.411	101.473	101.396	0.076	5.00	3.511	24	*
05.02.22 23	80.71	46.09	34.63	6.64	4.93	108.530	106.488	105.457	105.439	0.018	5.00	3.658	24	*
06.02.22 23	85.09	49.90	35.20	6.66	4.93	110.045	107.809	106.633	106.559	0.074	5.00	3.763	24	*
07.02.22 23	86.75	49.89	36.86	6.70	4.91	104.514	102.299	101.157	101.113	0.044	5.00	3.737	24	*
08.02.22 23	87.02	48.80	38.22	6.71	4.87	97.900	95.613	94.737	94.552	0.185	5.00	3.635	24	*
09.02.22 23	89.23	50.61	38.62	6.71	4.91	105.239	102.493	101.687	101.273	0.413	5.00	3.954	24	0
10.02.22 23	94.42	54.08	40.34	6.68	4.89	107.216	104.061	103.222	102.648	0.574	5.00	4.202	24	0
11.02.22 23	95.83	53.64	42.19	6.74	5.02	107.855	104.439	103.734	103.038	0.695	5.00	4.421	24	0
12.02.22 23	91.81	53.63	38.18	6.69	5.06	118.046	114.659	113.855	113.123	0.732	5.00	4.392	24	0
13.02.22 23	86.57	51.10	35.47	6.67	5.08	121.471	118.644	117.584	117.200	0.384	5.00	4.196	24	0
14.02.22 23	89.31	51.67	37.63	6.70	5.11	118.298	115.410	114.299	113.975	0.323	5.00	4.325	24	0
15.02.22 23	88.27	52.34	35.93	6.72	5.10	118.600	115.372	114.668	113.908	0.760	5.00	4.164	24	0
16.02.22 23	89.07	51.88	37.20	6.73	5.09	116.401	113.221	112.484	111.803	0.681	5.00	4.224	24	0
17.02.22 23	81.99	47.89	34.10	6.74	5.05	104.651	102.020	101.607	100.934	0.673	5.00	3.499	24	0
18.02.22 23	78.37	46.36	32.01	6.70	5.07	108.330	105.801	105.422	104.747	0.675	5.00	3.408	24	0
19.02.22 23	82.02	48.28	33.74	6.71	5.07	109.769	107.391	106.573	106.236	0.338	5.00	3.616	24	*
Итого/Средн	87.02	50.46	36.56	6.70	4.96	3424.296	3338.875	3313.482	3299.265	14.217	5.00	122.024	744	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dt °C	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.01.22 23	61339.012	55924.467	58879.805	52596.288	5595.344	1775.300	15575	3447
19.02.22 23	64763.309	59263.342	62193.287	55895.553	5609.561	1897.324	16319	3447
Итого	3424.296	3338.875	3313.482	3299.265	14.217	122.024	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (I) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/01/22г.-19/02/22г.

Абонент: ж/д пр.Мира, 82/1

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19081545, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xD7EE

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.01.22 23	51.97	6.70	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.01.22 23	53.31	6.70	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.01.22 23	53.52	6.71	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.01.22 23	55.68	6.69	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.01.22 23	54.82	6.69	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.01.22 23	51.53	6.67	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.01.22 23	50.67	6.67	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.01.22 23	51.52	6.68	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.01.22 23	50.83	6.68	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.01.22 23	50.43	6.67	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.01.22 23	49.05	6.62	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
31.01.22 23	47.49	6.64	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.02.22 23	46.38	6.79	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.02.22 23	45.66	6.77	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.02.22 23	44.24	6.69	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.02.22 23	43.17	6.68	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.02.22 23	42.32	6.64	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.02.22 23	43.63	6.66	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.02.22 23	44.42	6.70	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.02.22 23	44.29	6.71	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.02.22 23	44.45	6.71	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.02.22 23	46.29	6.69	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.02.22 23	46.83	6.74	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.02.22 23	44.63	6.68	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.02.22 23	42.40	6.67	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.02.22 23	43.40	6.70	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.02.22 23	43.51	6.72	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.02.22 23	43.21	6.73	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.02.22 23	40.45	6.74	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.02.22 23	38.40	6.71	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
19.02.22 23	39.29	6.71	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	46.70	6.70	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.01.22 23	7844.682	7677.003	483.972	19004	18
19.02.22 23	7844.682	7677.003	483.972	19748	18
Итого	0.000	0.000	0.000	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____