

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,248 Гкал

Qмес= 0,467 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 82/1

за октябрь 2021 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
21.09	00	47503	41252	1426,246	16100	7815,499	482,348
18.10	24	49842	43573	1481,421	16772	7831,570	483,340
ИТОГО		2339	2321	55,175	672	16,071	0,992

ПУ № 19081545

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	55,175	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{(гвс)} =$	0,992	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м³	$V_{подп.} =$	16,071	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

21.10.21



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/09/21г.-18/10/21г.

Абонент: ж/д пр.Мира, 82/1

Адрес:

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19081545, БД=1, ТВ1, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хD7EE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.09.21 23	67.59	38.42	29.18	5.56	4.99	52.256	41.855	51.179	41.579	9.600	5.00	3.00	1.814	24	0
22.09.21 23	68.88	38.60	30.28	5.90	4.47	57.359	50.669	56.135	50.332	5.803	5.00	3.00	1.896 <	24	0 *
23.09.21 23	66.12	42.78	23.34	6.56	4.76	83.003	82.173	81.361	81.487	-0.126	5.00	3.00	1.897 <	24	0 *
24.09.21 23	66.92	41.05	25.87	6.60	4.77	71.436	70.777	69.992	70.237	-0.245	5.00	3.00	1.804 <	24	0 *
25.09.21 23	66.77	40.79	25.98	6.80	4.72	70.971	70.243	69.546	69.711	-0.166	5.00	3.00	1.803 <	24	0 *
26.09.21 23	66.66	41.35	25.31	6.70	4.77	82.375	81.344	80.723	80.711	0.013	5.00	3.00	2.046 <	24	0 *
27.09.21 23	66.76	41.71	25.05	6.65	4.78	82.061	80.984	80.412	80.346	0.066	5.00	3.00	2.020 <	24	0 *
28.09.21 23	66.87	40.85	26.02	6.67	4.76	75.118	74.009	73.601	73.449	0.152	5.00	3.00	1.923	24	0
29.09.21 23	67.05	39.86	27.19	6.52	4.68	69.927	68.842	68.510	68.349	0.161	5.00	3.00	1.870	24	0
30.09.21 23	67.39	40.14	27.25	6.52	4.71	71.756	70.893	70.286	70.373	-0.087	5.00	3.00	1.914 <	24	0 *
01.10.21 23	66.35	41.22	25.13	6.38	4.69	80.427	79.710	78.832	79.094	-0.262	5.00	3.00	1.974 <	24	0 *
02.10.21 23	64.85	47.65	17.20	6.20	4.80	124.570	123.146	122.197	121.850	0.346	5.00	3.00	2.119 <	24	0 *
03.10.21 23	64.71	46.21	18.50	6.23	4.79	117.652	116.230	115.421	115.083	0.338	5.00	3.00	2.152	24	0
04.10.21 23	64.99	46.24	18.75	6.15	4.83	128.971	127.286	126.499	126.026	0.473	5.00	3.00	2.395	24	0
05.10.21 23	66.91	40.86	26.05	6.44	4.68	88.554	87.551	86.767	86.888	-0.121	5.00	3.00	2.258 <	24	0 *
06.10.21 23	67.02	40.39	26.63	6.21	4.31	86.753	85.607	84.994	84.975	0.019	5.00	3.00	2.267 <	24	0 *
07.10.21 23	65.52	42.36	23.16	6.45	4.20	83.768	82.900	82.139	82.216	-0.077	5.00	3.00	1.902 <	24	0 *
08.10.21 23	65.29	43.22	22.07	6.34	4.41	85.088	84.598	83.444	83.869	-0.425	5.00	3.00	1.828 <	24	0 *
09.10.21 23	66.26	40.34	25.93	6.43	4.42	72.341	71.221	70.909	70.694	0.215	5.00	3.00	1.848 <	24	0 *
10.10.21 23	65.56	42.48	23.08	6.33	4.45	87.414	86.066	85.713	85.354	0.358	5.00	3.00	1.995	24	0
11.10.21 23	65.51	43.47	22.04	6.29	4.51	102.700	101.371	100.708	100.493	0.214	5.00	3.00	2.231 <	24	0 *
12.10.21 23	64.27	46.41	17.86	6.22	4.64	134.280	132.684	131.759	131.355	0.404	5.00	3.00	2.374	24	0
13.10.21 23	65.71	42.45	23.25	6.59	4.48	79.470	78.488	77.921	77.839	0.082	5.00	3.00	1.818 <	24	0 *
14.10.21 23	65.62	43.37	22.24	6.56	4.48	81.404	80.448	79.818	79.746	0.072	5.00	3.00	1.781 <	24	0 *
15.10.21 23	65.16	44.41	20.75	6.46	4.49	91.365	90.156	89.605	89.333	0.271	5.00	3.00	1.874 <	24	0 *
16.10.21 23	66.91	38.45	28.46	6.46	4.41	64.645	63.520	63.339	63.098	0.241	5.00	3.00	1.813	24	0
17.10.21 23	65.80	41.02	24.78	6.45	4.45	74.804	73.686	73.340	73.123	0.217	5.00	3.00	1.828 <	24	0 *
18.10.21 23	65.23	44.61	20.62	6.45	4.48	85.590	84.813	83.941	84.028	-0.086	5.00	3.00	1.730 <	24	0 *
Итого/Средн	65.98	42.70	23.28	6.40	4.60	2386.057	2341.269	2339.093	2321.642	17.451	5.00	3.00	55.175	672	0

товое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.09.21 23	49653.794	44385.786	47503.576	41252.062	5563.341	1426.246	12689	3429
18.10.21 23	52039.851	46727.055	49842.668	43573.703	5580.792	1481.421	13361	3429
Итого	2386.057	2341.269	2339.093	2321.642	17.451	55.175	672	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/09/21г.-18/10/21г.

Абонент: ж/д пр.Мира, 82/1

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19081545, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD7EE

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	КС
21.09.21 23	67.47	5.56	9.925 <	9.721 <	5.00	3.00	0.608	24	0	*
22.09.21 23	68.80	4.03	6.146 <	6.014 <	5.00	3.00	0.384	24	0	*
23.09.21 23	32.35	0.17	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.09.21 23	32.53	0.27	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.09.21 23	32.84	0.31	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.09.21 23	32.10	0.29	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.09.21 23	31.64	0.29	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.09.21 23	31.54	0.30	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.09.21 23	31.72	0.31	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.09.21 23	32.15	0.32	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.10.21 23	32.07	0.32	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.10.21 23	32.23	0.34	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.10.21 23	31.92	0.32	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.10.21 23	31.49	0.30	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.10.21 23	31.37	0.28	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.10.21 23	31.46	0.29	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.10.21 23	32.06	0.31	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.10.21 23	32.48	0.33	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.10.21 23	32.35	0.32	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.10.21 23	32.02	0.32	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.10.21 23	31.29	0.29	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.10.21 23	30.74	0.28	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.10.21 23	31.71	0.31	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.10.21 23	32.68	0.33	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.10.21 23	33.08	0.34	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.10.21 23	32.86	0.32	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.10.21 23	32.44	0.32	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.10.21 23	33.20	0.36	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	67.98	0.63	16.071	15.736	5.00	3.00	0.992	672	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.09.21 23	7815.499	7648.332	482.348	16100	18
18.10.21 23	7831.570	7664.068	483.340	16772	18
Итого	16.071	15.736	0.992	672	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____