

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,248 Гкал

Qмес= 0,467 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 82/1

за октябрь 2022 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
20.09	00	69079	62094	2120,602	20330	9168,693	554,771
18.10	24	71112	64129	2162,161	20960	9168,707	554,771
ИТОГО		2033	20355	41,559	630	0,014	0,001

ПУ № 19081545

Q _Е =	Гкал	Q =	45,913	(Гкал)
V _{подп.} =	м³	Q _(гвс) =	0,001	(Гкал)
V _{х.в.} =	м³	V _{подп.} =	0,014	(м³)

Количество дней по среднему: _____
всего за отчет

Руководитель _____
Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____
(должность)

телефон _____

Ф.И.О. _____
(фамилия, имя, отчество)

СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

21.10.2022

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Лагвиненко В.Ю.



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/09/22г.-18/10/22г.

Абонент: ж/д пр.Мира, 82/1

Адрес:

Договор N:000000000
Тепловычислитель ТВ7-04
Договорные раскоды:
M сеп. воды= т.сут Mгвс= т.сут
тхв: догов., тхд = 5.00 °C

Тип расходомера:

Пределы измерений:
G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19081545, БД=1, ТВ1, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хД7ЕЕ

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.09.22 23	69.10	45.80	23.30	6.32	6.30	18.628 <	18.811	18.229 <	18.627	-0.398	5.00	3.00	0.408 <	24	0	*
21.09.22 23	66.52	51.48	15.03 <	2.46	2.53	12.004 <	11.585 <	3.947 <	4.047 <	-0.100	5.00	3.00	0.055 <	7	17	*
22.09.22 23	66.84	46.63	20.21	4.43	4.54	16.370 <	16.709 <	16.036 <	16.540 <	-0.504	5.00	3.00	0.303 <	24	0	*
23.09.22 23	71.39	53.86	17.53	4.38	4.47	27.529	27.686	26.899	27.311	-0.411	5.00	3.00	0.452 <	24	0	*
24.09.22 23	71.48	64.63	6.86 <	4.93	5.02	43.920	43.475	24.473	24.549	-0.076	5.00	3.00	0.163 <	11	13	*
25.09.22 23	52.60	65.06	-12.46 <	5.39	5.51	32.575 <	31.855 <	---	---	---	5.00	3.00	---	0	24	*
26.09.22 23	63.30	48.87	14.44 <	5.61	5.02	98.415	95.132	68.959	67.288	1.671	5.00	3.00	1.070 <	12	12	*
27.09.22 23	65.44	46.89	18.54	6.52	4.44	117.798	116.324	115.515	115.129	0.385	5.00	3.00	2.163 <	24	0	*
28.09.22 23	66.40	47.16	19.25	7.18	4.20	113.844	111.875	111.581	110.720	0.860	5.00	3.00	2.190 <	24	0	*
29.09.22 23	66.30	45.38	20.92	7.21	4.11	110.409	109.224	108.220	108.186	0.034	5.00	3.00	2.272 <	24	0	*
30.09.22 23	65.93	45.08	20.85	7.11	4.14	106.881	105.629	104.779	104.639	0.140	5.00	3.00	2.196 <	24	0	*
01.10.22 23	66.42	44.11	22.32	7.12	4.13	97.846	96.827	95.897	95.955	-0.058	5.00	3.00	2.143 <	24	0	*
02.10.22 23	66.45	43.04	23.40	7.08	4.11	89.999	89.035	88.209	88.275	-0.066	5.00	3.00	2.066 <	24	0	*
03.10.22 23	66.82	43.44	23.38	7.04	4.25	89.344	88.444	87.547	87.677	-0.129	5.00	3.00	2.046 <	24	0	*
04.10.22 23	67.08	43.41	23.67	6.89	4.30	81.924	81.010	80.264	80.303	-0.040	5.00	3.00	1.902 <	24	0	*
05.10.22 23	69.17	44.16	25.01	6.77	4.23	67.364	66.611	65.919	66.010	-0.091	5.00	3.00	1.648 <	24	0	*
06.10.22 23	66.76	44.66	22.09	6.96	4.33	74.970	74.333	73.465	73.645	-0.180	5.00	3.00	1.620 <	24	0	*
07.10.22 23	65.29	46.03	19.25	6.89	4.37	83.500	82.849	81.892	82.038	-0.147	5.00	3.00	1.575 <	24	0	*
08.10.22 23	64.55	49.63	14.92	6.92	4.48	102.916	102.175	100.972	101.003	-0.031	5.00	3.00	1.510 <	24	0	*
09.10.22 23	65.09	46.43	18.65	6.91	4.40	83.925	83.305	82.318	82.473	-0.155	5.00	3.00	1.533 <	24	0	*
10.10.22 23	65.45	45.67	19.78	6.93	4.39	80.926	80.386	79.361	79.610	-0.248	5.00	3.00	1.564 <	24	0	*
11.10.22 23	65.72	44.01	21.70	6.93	4.36	71.635	71.265	70.235	70.631	-0.396	5.00	3.00	1.512 <	24	0	*
12.10.22 23	66.03	44.27	21.76	6.63	4.27	69.450	69.075	68.084	68.449	-0.365	5.00	3.00	1.470 <	24	0	*
13.10.22 23	66.46	43.23	23.23	6.77	4.37	71.096	70.622	69.680	70.016	-0.336	5.00	3.00	1.609 <	24	0	*
14.10.22 23	66.69	44.28	22.40	6.71	4.38	72.444	71.905	70.990	71.259	-0.269	5.00	3.00	1.583 <	24	0	*
15.10.22 23	65.77	43.63	22.14	6.74	4.41	75.290	74.927	73.817	74.271	-0.454	5.00	3.00	1.620 <	24	0	*
16.10.22 23	65.92	42.95	22.96	6.70	4.38	72.941	72.592	71.511	71.978	-0.467	5.00	3.00	1.627 <	24	0	*
17.10.22 23	57.96	38.01	19.94	4.70	3.77	70.295	69.799	69.191	69.320	-0.130	5.00	3.00	1.376 <	24	0	*
18.10.22 23	64.88	47.20	17.68	6.65	4.40	107.651	106.420	105.598	105.321	0.277	5.00	3.00	1.883 <	24	0	*
Итого/Средн	65.86	45.43	20.43	6.31	4.40	2161.888	2139.886	2033.588	2035.269	-1.682	5.00	3.00	41.559	630	66	66

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.09.22 23	72157.882	66170.830	69079.356	62094.305	6296.879	2120.602	20330	4524
18.10.22 23	74319.770	68310.716	71112.944	64129.574	6295.197	2162.161	20960	4590
Итого	2161.888	2139.886	2033.588	2035.269	-1.682	41.559	630	66

Условные обозначения:

(<) параметр < min
>) параметр > max
(1) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

14.354

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/09/22г.-18/10/22г.

Абонент: ж/д пр.Мира, 82/1

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19081545, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD7EE

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.09.22 23	37.08	6.21	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.09.22 23	33.28	2.47	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.09.22 23	33.61	4.45	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.09.22 23	35.85	4.39	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.09.22 23	37.03	4.93	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.09.22 23	35.11	5.43	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.09.22 23	48.15	2.89	0.014 <	0.014 <	5.00	3.00	0.001	24	0	*
27.09.22 23	32.24	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.09.22 23	32.56	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.09.22 23	32.05	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.09.22 23	31.98	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.10.22 23	31.62	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.10.22 23	31.47	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.10.22 23	31.79	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.10.22 23	32.14	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.10.22 23	34.24	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.10.22 23	34.86	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.10.22 23	34.69	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.10.22 23	35.06	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.10.22 23	34.85	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.10.22 23	34.86	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.10.22 23	34.71	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.10.22 23	34.40	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.10.22 23	33.37	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.10.22 23	32.46	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.10.22 23	32.37	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.10.22 23	33.14	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.10.22 23	31.19	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.10.22 23	31.18	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	48.15	1.06	0.014	0.014	5.00	3.00	0.001	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.09.22 23	9168.693	8979.413	554.771	24836	18
18.10.22 23	9168.707	8979.426	554.771	25532	18
Итого	0.014	0.014	0.001	696	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____