

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,248 Гкал

Qмес= 0,467 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 82/1

за апрель 2022 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
20.03	00	64920	58619	1989,827	16991	7844,682	483,972
17.04	24	67266	60976	2055,868	17687	7844,682	483,972
ИТОГО		2345	2357	66,040	696	0	0

ПУ № 19081545

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	66,040	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{(гвс)} =$	0	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м³	$V_{подп.} =$	0	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/03/22г.-17/04/22г.
Абонент:ж/д пр.Мира, 82/1

Договор N:000000000 Тип расхомера:
Тепловычислитель ТВ7-04 сэт. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
тхв: догов., тхд = 5.00°С

Серийный номер 19081545, БД=1, ТВ1, СИ=2, КТЗ=0, ФРТ=1 КСН=0хД7БЕ

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.03.22 23	74.86	45.74	29.12	6.53	5.04	114.790	113.186	111.948	112.093	-0.145	5.00	3.00	3.258 <	24	0 *
21.03.22 23	74.75	45.41	29.34	6.57	5.09	117.100	115.442	114.211	114.350	-0.139	5.00	3.00	3.350 <	24	0 *
22.03.22 23	76.01	42.96	33.05	6.70	5.02	95.095	93.692	92.679	92.894	-0.215	5.00	3.00	3.058 <	24	0 *
23.03.22 23	73.46	42.57	30.90	6.68	5.01	92.930	91.702	90.709	90.938	-0.229	5.00	3.00	2.797 <	24	0 *
24.03.22 23	72.98	41.15	31.83	6.69	4.98	86.981	85.851	84.924	85.194	-0.271	5.00	3.00	2.696 <	24	0 *
25.03.22 23	73.09	40.96	32.13	6.68	5.01	90.909	89.694	88.757	89.005	-0.248	5.00	3.00	2.846 <	24	0 *
26.03.22 23	74.17	42.61	31.56	6.64	5.01	96.012	94.699	93.678	93.914	-0.236	5.00	3.00	2.951 <	24	0 *
27.03.22 23	76.70	44.52	32.18	6.65	5.00	96.351	94.904	93.860	94.033	-0.173	5.00	3.00	3.018 <	24	0 *
28.03.22 23	73.89	41.98	31.91	6.70	5.01	91.416	90.330	89.203	89.595	-0.392	5.00	3.00	2.835 <	24	0 *
29.03.22 23	70.52	40.19	30.33	6.71	5.03	89.972	89.018	87.970	88.363	-0.393	5.00	3.00	2.657 <	24	0 *
30.03.22 23	69.47	40.47	28.99	6.68	5.01	88.674	87.692	86.757	87.042	-0.285	5.00	3.00	2.508 <	24	0 *
31.03.22 23	67.60	39.36	28.24	6.65	4.97	84.588	83.765	82.849	83.181	-0.333	5.00	3.00	2.330 <	24	0 *
01.04.22 23	67.89	38.15	29.74	6.71	4.96	79.495	78.750	77.848	78.239	-0.390	5.00	3.00	2.304 <	24	0 *
02.04.22 23	67.38	38.95	28.43	6.68	4.96	84.283	83.521	82.558	82.956	-0.398	5.00	3.00	2.336 <	24	0 *
03.04.22 23	66.88	37.76	29.12	6.07	4.63	68.306	67.787	66.929	67.358	-0.413	5.00	3.00	2.260 <	24	0 *
04.04.22 23	65.84	39.84	26.00	5.23	4.32	78.560	78.086	77.016	77.522	-0.505	5.00	3.00	1.986 <	24	0 *
05.04.22 23	65.62	39.20	26.42	5.55	4.41	70.995	70.575	69.608	70.085	-0.477	5.00	3.00	2.146 <	24	0 *
06.04.22 23	65.57	41.81	23.76	5.25	4.36	91.639	91.061	89.851	90.331	-0.480	5.00	3.00	2.118 <	24	0 *
07.04.22 23	65.14	44.46	20.68	5.14	4.37	105.174	104.694	103.150	103.730	-0.580	5.00	3.00	2.111 <	24	0 *
08.04.22 23	65.11	43.82	21.29	5.11	4.34	103.893	103.426	101.896	102.514	-0.619	5.00	3.00	1.986 <	24	0 *
09.04.22 23	65.30	42.00	23.31	5.12	4.30	89.857	89.565	88.113	88.839	-0.727	5.00	3.00	2.146 <	24	0 *
10.04.22 23	66.31	39.95	26.36	5.24	4.48	77.810	77.514	76.258	76.949	-0.691	5.00	3.00	2.028 <	24	0 *
11.04.22 23	65.51	41.05	24.46	5.47	4.58	83.380	83.169	81.758	82.532	-0.774	5.00	3.00	1.987 <	24	0 *
12.04.22 23	65.88	39.87	26.00	6.04	4.74	64.079	63.914	62.819	63.446	-0.627	5.00	3.00	1.613 <	24	0 *
13.04.22 23	67.06	36.47	30.60	6.19	4.73	43.926	43.713	43.036	43.447	-0.411	5.00	3.00	1.304 <	24	0 *
14.04.22 23	68.68	35.55	33.13	6.27	4.73	40.550	40.322	39.691	40.095	-0.405	5.00	3.00	1.303 <	24	0 *
15.04.22 23	68.43	36.62	31.81	6.71	4.88	40.877	40.679	40.018	40.432	-0.414	5.00	3.00	1.261 <	24	0 *
16.04.22 23	66.52	41.92	24.60	6.61	4.88	52.419	52.229	51.372	51.809	-0.437	5.00	3.00	1.249 <	24	0 *
Итого/Средн	69.62	41.31	28.31	6.21	4.79	2397.996	2376.217	2345.795	2357.628	-11.833	5.00	3.00	66.040	696	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.03.22 23	67569.806	62015.119	64920.428	58619.354	5612.901	1989.827	16991	3447
17.04.22 23	69967.802	64391.336	67266.223	60976.982	5601.068	2055.868	17687	3447
Итого	2397.996	2376.218	2345.795	2357.628	-11.833	66.040	696	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппарат.нейспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/03/22г.-17/04/22г.

Абонент: ж/д пр.Мира, 82/1

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19081545, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD7EE

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.03.22 23	32.39	6.53	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.03.22 23	32.41	6.57	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.03.22 23	33.38	6.70	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.03.22 23	33.10	6.68	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.03.22 23	33.71	6.70	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.03.22 23	32.98	6.68	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.03.22 23	33.72	6.65	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.03.22 23	32.88	6.65	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.03.22 23	32.26	6.70	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.03.22 23	30.43	6.71	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.03.22 23	32.07	6.69	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
31.03.22 23	32.15	6.66	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.04.22 23	32.09	6.72	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.04.22 23	32.61	6.69	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.04.22 23	32.31	6.71	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.04.22 23	32.50	6.08	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.04.22 23	32.80	5.57	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.04.22 23	33.59	5.26	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.04.22 23	33.44	5.15	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.04.22 23	33.37	5.24	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.04.22 23	33.23	5.12	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.04.22 23	32.79	5.13	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.04.22 23	32.05	5.25	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.04.22 23	32.33	5.48	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.04.22 23	32.57	6.05	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.04.22 23	32.80	6.20	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.04.22 23	34.19	6.28	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.04.22 23	34.70	6.73	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.04.22 23	35.64	6.63	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	32.91	6.21	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.03.22 23	7844.682	7677.003	483.972	20420	18
17.04.22 23	7844.682	7677.003	483.972	21116	18
Итого	0.000	0.000	0.000	696	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____