

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная
за отч. период

0,757 Гкал/ч
Гкал

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON



СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК Солнечный город-1"

Наименование организации:

Жилой дом пр. Мира, 9 к2

объект, адрес

за январь 2019 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 19.12.18	00:00	15 941,97	14 321,67	385,640	2380 / 10	1 921,39	123,379
ПО 23.01.19	24:00	25 196,96	23 690,48	695,029	3244 / 10	1 925,99	123,724
ИТОГО		9 254,99	9 368,81	309,389	864 / 0	4,6	0,345

ВКТ-7 № 7642

Q_{Σ}	309,734	Гкал
$V_{\text{под}}$	4,600	м3
$V_{\text{х.в.}}$	0	м3

$Q_{\text{ср}} = 0,000$ (Гкал)
 $Q_{\text{от}} = 309,389$ (Гкал)
 $Q_{\text{ГВС}} = 0,345$ (Гкал)
 $V_{\text{под}} = 4,60$ (м3)


Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____ Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО
телефон. _____

Ответственный исполнитель: _____ Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО
телефон. 661-891

подпись: _____
М.п.

подпись: _____
М.п.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/12/18г.-23/01/19г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 Сет. N 000 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
19/12/18	82.97	55.47	27.50	284.99	276.52	280.10	276.12	0.40	7.80	7.00	7.603	24	0
20/12/18	86.16	54.93	31.23	271.42	262.76	270.01	266.21	-3.45	7.80	7.00	8.215	24	0
21/12/18	91.31	57.87	33.44	281.47	271.54	279.25	274.93	-3.39	7.80	7.00	9.096	24	0
22/12/18	91.79	57.46	34.33	274.67	264.91	272.17	268.01	-3.10	7.80	7.00	9.110	24	0
23/12/18	92.89	57.99	34.90	269.81	260.01	267.17	263.05	-3.04	7.80	7.00	9.094	24	0
24/12/18	97.22	57.57	39.65	254.03	244.05	250.43	246.59	-2.54	7.80	7.00	9.698	24	0
25/12/18	101.94	59.61	42.33	256.45	245.50	252.37	248.24	-2.74	7.80	7.00	10.423	24	0
26/12/18	102.71	60.90	41.81	260.04	248.78	256.81	252.44	-3.66	7.80	7.00	10.432	24	0
27/12/18	102.16	60.78	41.38	257.47	246.45	255.26	250.95	-4.50	7.80	7.00	10.229	24	0
28/12/18	100.18	60.35	39.83	262.95	252.06	261.75	257.39	-5.33	7.80	7.00	10.066	24	0
29/12/18	98.23	60.50	37.73	267.80	257.06	267.49	263.01	-5.95	7.80	7.00	9.727	24	0
30/12/18	95.38	59.72	35.66	268.55	258.35	268.57	264.16	-5.81	7.80	7.00	9.235	24	0
31/12/18	94.58	58.54	36.04	266.30	256.32	265.89	261.70	-5.38	7.80	7.00	9.258	24	0
01/01/19	95.38	59.66	35.72	264.20	254.16	263.39	259.08	-4.92	7.80	7.00	9.100	24	0
02/01/19	94.69	58.73	35.96	257.89	248.22	256.63	252.56	-4.34	7.80	7.00	8.945	24	0
03/01/19	94.04	58.93	35.11	262.36	252.62	261.01	256.86	-4.24	7.80	7.00	8.887	24	0
04/01/19	92.81	58.04	34.77	264.07	254.51	262.61	258.51	-4.00	7.80	7.00	8.869	24	0
05/01/19	88.22	56.28	31.94	261.25	252.57	260.16	256.33	-3.76	7.80	7.00	8.080	24	0
06/01/19	86.09	54.73	31.36	254.04	245.93	253.06	249.55	-3.62	7.80	7.00	7.723	24	0
07/01/19	85.43	55.22	30.21	269.77	261.32	268.91	265.13	-3.81	7.80	7.00	7.902	24	0
08/01/19	85.54	54.60	30.94	264.98	256.67	263.62	259.95	-3.28	7.80	7.00	7.951	24	0
09/01/19	86.80	54.92	31.88	269.39	260.71	267.61	263.88	-3.17	7.80	7.00	8.325	24	0
10/01/19	87.72	55.04	32.68	261.13	252.58	259.16	255.51	-2.93	7.80	7.00	8.264	24	0
11/01/19	91.00	57.02	33.98	266.25	256.92	263.62	259.67	-2.75	7.80	7.00	8.747	24	0
12/01/19	88.81	55.52	33.29	260.33	251.56	257.66	253.99	-2.43	7.80	7.00	8.386	24	0
13/01/19	86.39	53.78	32.61	260.89	252.55	258.30	254.83	-2.28	7.80	7.00	8.246	24	0
14/01/19	84.87	54.02	30.85	270.27	261.89	267.96	264.34	-2.45	7.80	7.00	8.087	24	0
15/01/19	84.02	54.04	29.98	271.68	263.42	269.36	265.71	-2.29	7.80	7.00	7.904	24	0
16/01/19	83.62	53.00	30.62	258.54	250.75	256.05	252.70	-1.95	7.80	7.00	7.695	24	0
17/01/19	85.53	53.86	31.67	260.13	251.98	257.26	253.80	-1.82	7.80	7.00	7.989	24	0
18/01/19	83.70	53.60	30.10	269.45	261.35	266.84	263.29	-1.94	7.80	7.00	7.873	24	0
19/01/19	83.86	54.35	29.51	270.49	262.27	267.94	264.27	-2.00	7.80	7.00	7.747	24	0
20/01/19	83.02	53.56	29.46	270.83	262.80	268.08	264.53	-1.73	7.80	7.00	7.749	24	0
21/01/19	81.07	54.07	27.00	281.77	273.73	279.51	275.72	-1.99	7.80	7.00	7.398	24	0
22/01/19	82.48	53.34	29.14	267.82	259.92	265.17	261.66	-1.74	7.80	7.00	7.580	24	0
23/01/19	83.04	53.44	29.60	270.31	262.25	267.71	264.14	-1.89	7.80	7.00	7.766	24	0

Итого:				9583.79	9254.99	9508.89	9368.81	-113.82			309.389	864	0
Средние:	89.87	56.42	33.45						7.80	7.00			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
18/12/18 24:00	16365.67	15941.97	14513.48	14321.67	1620.30	385.640	2380	10
23/01/19 24:00	25949.46	25196.96	24022.37	23690.48	1506.48	695.029	3244	10
Итого:	9583.79	9254.99	9508.89	9368.81	-113.82	309.389	864	0

Период нормальной работы 864ч
Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3260ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____