


Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная
за отч. период

0,757 Гкал/ч
Гкал

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON



СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

Жилой дом пр. Мира, 9 к2

объект, адрес

за апрель 2019 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 25.03.19	00:00	39 962,88	38 521,40	1 150,752	4684 / 10	1 925,99	123,724
ПО 04.04.19	24:00	42 349,64	40 905,12	1 208,282	4947 / 10	1 925,99	123,724
ИТОГО		2 386,76	2 383,72	57,530	263 / 0	0	0,000
С 05.04.19	00:00	42 349,64	40 905,12	1 208,282	4947 / 10	1 925,99	123,724
ПО 23.04.19	24:00	45 674,95	43 862,75	1 282,351	5403 / 10	2 306,61	147,028
ИТОГО		3 325,31	2 957,63	74,069	456 / 0	380,62	23,304

ВКТ-7 № 7642

Q_{Σ}	154,903	Гкал
$V_{\text{под}}$	380,620	м3
$V_{\text{х.в.}}$	0	м3

$Q_{\text{ср}} = 0,000$ (Гкал)

$Q_{\text{от}} = 131,599$ (Гкал)

$Q_{\text{ГВС}} = 23,304$ (Гкал)

$V_{\text{под}} = 380,62$ (м3)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____
Директор Меньяло В. И.
должность, ФИО
телефон. _____

подпись: _____
М.п.

Ответственный исполнитель: _____
Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО
телефон. 661-891

подпись: _____
М.п.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/03/19г.-23/04/19г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сеп. воды= _____ т.сут Mгас= _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Ткв= 5.00°C

Заводской номер 00007642 Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 #T=0 T3=0 КС=0x7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВOC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
25/03/19	66.85	44.32	22.53	244.94	240.02	242.46	240.23	-0.21	7.80	7.00	5.407	24	0
26/03/19	67.81	44.46	23.35	245.17	240.11	242.56	240.31	-0.20	7.80	7.00	5.606	24	0
27/03/19	68.00	43.75	24.25	226.16	221.48	223.40	221.37	0.11	7.80	7.00	5.371	24	0
28/03/19	67.46	42.82	24.64	215.42	211.01	212.55	210.71	0.30	7.80	7.00	5.200	24	0
29/03/19	67.56	43.30	24.26	216.62	212.17	213.84	211.95	0.22	7.80	7.00	5.143	24	0
30/03/19	67.66	43.10	24.56	217.10	212.64	214.09	212.23	0.41	7.80	7.00	5.221	24	0
31/03/19	66.60	42.10	24.50	203.85	199.79	200.64	199.01	0.78	7.80	7.00	4.895	23	0
01/04/19	67.26	42.57	24.69	214.03	209.66	210.79	208.97	0.69	7.80	7.00	5.176	24	0
02/04/19	67.95	43.52	24.43	219.34	214.78	216.44	214.54	0.24	7.80	7.00	5.243	24	0
03/04/19	67.19	43.30	23.89	219.29	214.83	216.44	214.52	0.31	7.80	7.00	5.132	24	0
04/04/19	67.26	42.83	24.43	214.65	210.27	211.71	209.88	0.39	7.80	7.00	5.136	24	0
05/04/19	67.61	46.06	21.55	221.97	217.40	205.46	203.43	13.97	7.80	7.00	4.666	24	0
06/04/19	69.25	48.82	20.43	228.01	223.10	204.96	202.67	20.43	7.80	7.00	4.555	24	0
07/04/19	68.74	48.64	20.10	226.12	221.34	203.64	201.39	19.95	7.80	7.00	4.451	24	0
08/04/19	68.88	48.87	20.01	225.29	220.48	205.17	202.90	17.58	7.80	7.00	4.410	24	0
09/04/19	68.26	49.06	19.20	227.22	222.47	206.59	204.25	18.22	7.80	7.00	4.267	24	0
10/04/19	68.11	47.34	20.77	187.84	183.93	167.20	165.47	18.46	7.80	7.00	3.834	24	0
11/04/19	67.14	45.17	21.97	162.71	159.40	141.59	140.24	19.16	7.80	7.00	3.503	24	0
12/04/19	67.97	45.84	22.13	165.72	162.29	144.37	142.96	19.33	7.80	7.00	3.588	24	0
13/04/19	68.27	46.56	21.71	165.95	162.48	144.73	143.24	19.24	7.80	7.00	3.528	24	0
14/04/19	67.90	44.83	23.07	160.86	157.52	138.34	137.06	20.46	7.80	7.00	3.637	24	0
15/04/19	67.99	44.42	23.57	158.44	155.14	137.25	136.00	19.14	7.80	7.00	3.661	24	0
16/04/19	67.94	43.91	24.03	157.95	154.67	136.52	135.30	19.37	7.80	7.00	3.719	24	0
17/04/19	67.23	43.32	23.91	153.91	150.77	131.47	130.29	20.48	7.80	7.00	3.617	24	0
18/04/19	68.33	42.23	26.10	148.14	145.02	125.77	124.73	20.29	7.80	7.00	3.783	24	0
19/04/19	69.21	43.84	25.37	157.80	154.44	136.34	135.12	19.32	7.80	7.00	3.914	24	0
20/04/19	67.93	43.73	24.20	159.45	156.17	136.52	135.28	20.89	7.80	7.00	3.780	24	0
21/04/19	68.30	44.11	24.19	161.83	158.47	137.30	136.05	22.42	7.80	7.00	3.836	24	0
22/04/19	67.77	44.43	23.34	163.16	159.80	141.77	140.44	19.36	7.80	7.00	3.730	24	0
23/04/19	66.56	44.19	22.37	163.69	160.42	142.13	140.81	19.61	7.80	7.00	3.590	24	0
Итого:				5832.61	5712.07	5392.01	5341.35	370.72			131.599	719	0
Средние:	67.83	44.71	23.11						7.80	7.00			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВOC
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
24/03/19 24:00	41174.00	39962.88	39044.43	38521.40	1441.48	1150.752	4684	10
23/04/19 24:00	47006.63	45674.95	44436.47	43862.75	1812.20	1282.351	5403	10
Итого:	5832.63	5712.07	5392.04	5341.35	370.72	131.599	719	0

Период нормальной работы 719ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5420ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/03/19г.-04/04/19г.

Абонент: _____ Договор №: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M грс = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qс	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
25/03/19	66.85	44.32	22.53	244.94	240.02	242.46	240.23	-0.21	7.80	7.00	5.407	24	0
26/03/19	67.81	44.46	23.35	245.17	240.11	242.56	240.31	-0.20	7.80	7.00	5.605	24	0
27/03/19	68.00	43.75	24.25	226.16	221.48	223.40	221.37	0.11	7.80	7.00	5.371	24	0
28/03/19	67.46	42.82	24.64	215.42	211.01	212.55	210.71	0.30	7.80	7.00	5.200	24	0
29/03/19	67.56	43.30	24.26	216.62	212.17	213.84	211.95	0.22	7.80	7.00	5.143	24	0
30/03/19	67.66	43.10	24.56	217.10	212.64	214.05	212.23	0.41	7.80	7.00	5.221	24	0
31/03/19	66.60	42.10	24.50	203.85	199.79	200.64	199.01	0.78	7.80	7.00	4.895	23	0
01/04/19	67.26	42.57	24.69	214.03	209.66	210.75	208.97	0.69	7.80	7.00	5.176	24	0
02/04/19	67.95	43.52	24.43	219.34	214.78	216.44	214.54	0.24	7.80	7.00	5.243	24	0
03/04/19	67.19	43.30	23.89	219.29	214.83	216.44	214.52	0.31	7.80	7.00	5.132	24	0
04/04/19	67.26	42.83	24.43	214.65	210.27	211.71	209.88	0.39	7.80	7.00	5.136	24	0
Итого:				2436.5	2386.76	2404.9	2383.72	3.04			57.530	263	0
Средние:	67.41	43.27	24.13						7.80	7.00			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qс	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
24/03/19 24:00	41174.00	39962.88	39044.43	38521.40	1441.48	1150.752	4684	10
04/04/19 24:00	43610.57	42349.64	41449.35	40905.12	1444.52	1208.282	4947	10
Итого:	2436.57	2386.76	2404.92	2383.72	3.04	57.530	263	0

Период нормальной работы 263ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5420ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
05/04/19г.-23/04/19г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 000 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M гр = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
05/04/19	67.61	46.06	21.55	221.97	217.40	205.46	203.43	13.97	7.80	7.00	4.666	24	0
06/04/19	59.25	48.82	20.43	228.01	223.10	204.96	202.67	20.43	7.80	7.00	4.555	24	0
07/04/19	58.74	48.64	20.10	226.12	221.34	203.64	201.39	19.95	7.80	7.00	4.451	24	0
08/04/19	58.88	48.87	20.01	225.25	220.48	205.17	202.90	17.58	7.80	7.00	4.410	24	0
09/04/19	58.26	49.06	19.20	227.22	222.47	206.55	204.25	18.22	7.80	7.00	4.267	24	0
10/04/19	58.11	47.34	20.77	187.84	183.93	167.20	165.47	18.46	7.80	7.00	3.834	24	0
11/04/19	67.14	45.17	21.97	162.71	159.40	141.59	140.24	19.16	7.80	7.00	3.503	24	0
12/04/19	67.97	45.84	22.13	165.72	162.29	144.37	142.96	19.33	7.80	7.00	3.588	24	0
13/04/19	68.27	46.56	21.71	165.95	162.48	144.73	143.24	19.24	7.80	7.00	3.528	24	0
14/04/19	67.90	44.83	23.07	160.86	157.52	138.34	137.06	20.46	7.80	7.00	3.637	24	0
15/04/19	67.99	44.42	23.57	158.44	155.14	137.25	136.00	19.14	7.80	7.00	3.661	24	0
16/04/19	67.94	43.91	24.03	157.95	154.67	136.52	135.30	19.37	7.80	7.00	3.719	24	0
17/04/19	67.23	43.32	23.91	153.91	150.77	131.47	130.29	20.48	7.80	7.00	3.617	24	0
18/04/19	68.33	42.23	26.10	148.14	145.02	125.77	124.73	20.29	7.80	7.00	3.783	24	0
19/04/19	59.21	43.84	25.37	157.80	154.44	136.34	135.12	19.32	7.80	7.00	3.914	24	0
20/04/19	67.93	43.73	24.20	159.45	156.17	136.52	135.28	20.89	7.80	7.00	3.780	24	0
21/04/19	68.30	44.11	24.19	161.83	158.47	137.30	136.05	22.42	7.80	7.00	3.836	24	0
22/04/19	67.77	44.43	23.34	163.16	159.80	141.77	140.44	19.36	7.80	7.00	3.730	24	0
23/04/19	66.56	44.19	22.37	163.69	160.42	142.13	140.81	19.61	7.80	7.00	3.590	24	0
Итого:				3396.0	3325.31	2987.1	2957.63	367.68			74.069	456	0
Средние:	68.07	45.54	22.52						7.80	7.00			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
04/04/19 24:00	43610.57	42349.64	41449.35	40905.12	1444.52	1208.282	4947	10
23/04/19 24:00	47006.63	45674.95	44436.47	43862.75	1812.20	1282.351	5403	10
Итого:	3396.06	3325.31	2987.12	2957.63	367.68	74.069	456	0

Период нормальной работы 456ч
Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5420ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____