

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная 0,757 Гкал/ч
за отч. период _____ Гкал

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за Август 2019 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 15.07.19	00:00					4 116,73	248,014
ПО 23.07.19	24:00					4 156,98	250,140
ИТОГО						40,25	2,126
С 16.08.19	00:00					4 429,99	263,631
Г.О 21.08.19	24:00					4 526,63	269,185
ИТОГО						96,64	5,554

с 17.07. по 30.07. плановое отключение ГВС

с 1.08. по 15.08. по среднему 15 д./360 ч.

241,60 м3
12,15 Гкал

Мг: 38 940

ВКТ-7 № 7642

Q _{ср} =	20,175	Гкал
V _{под} =	378,490	м3
Vх.в. =	0	м3

Q_{ср} = 0,343 (Гкал)
Q_{от} = 0,000 (Гкал)
Q_{гвс} = 7,680 (Гкал)
V_{под} = 136,89 (м3)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____

всего за отчет

Руководитель: _____ Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО
телефон. _____

Ответственный исполнитель: _____ Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО
телефон. 661-891

подпись: _____
М.п. _____
подпись: _____
М.п. _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
15/07/19г.-23/07/19г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: _____ Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 20.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M гр.в = _____ т.сут G обр max = 0.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
 Tmax = 5.00°C

Заводской номер 00007642 Ввод 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 ТЗ=0 КС=0х7314 ПО 1.8

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч
15/07/19	64.23	17.01	16.69	5.00	0.988	24	0
16/07/19	57.95	18.32	18.04	5.00	0.954	24	0
17/07/19	44.55	4.48	4.44	5.00	0.175	9	15
18/07/19	28.74	0.00	0.00	5.00	0.000	9	15
19/07/19	27.12	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0
20/07/19	26.37	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0
21/07/19	25.92	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0
22/07/19	25.49	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0
23/07/19	24.41	0.44	0.44	5.00	0.009	24	0
Итого:		40.25	39.61		2.126	186	30
Средние:	36.08			5.00			

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
14/07/19 24:00	4116.73	4034.15	248.014	7352	29
23/07/19 24:00	4156.98	4073.76	250.140	7538	59
Итого:	40.25	39.61	2.126	186	30

Период нормальной работы 186ч
 Период отсутствия.счета тепл.энергии 30ч
 Время работы прибора после сброса 8300ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/08/19г.-21/08/19г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: _____ Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 20.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 0.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
 Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 Т3=0 КС=0х7314 ПО 1.8

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч
16/08/19	62.60	15.40	15.12	5.00	0.871	24	0
17/08/19	63.07	15.93	15.63	5.00	0.908	24	0
18/08/19	65.72	16.17	15.86	5.00	0.963	24	0
19/08/19	63.77	15.82	15.52	5.00	0.908	24	0
20/08/19	62.98	16.87	16.56	5.00	0.959	24	0
21/08/19	63.46	16.45	16.17	5.00	0.945	24	0
Итого:		96.64	94.86		5.554	144	0
Средние:	63.60			5.00			

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
15/08/19 24:00	4429.99	4317.64	263.631	7900	249
21/08/19 24:00	4526.63	4412.50	269.185	8044	249
Итого:	96.64	94.86	5.554	144	0

Период нормальной работы 144ч
 Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 8300ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
15/07/19г.-21/08/19г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: _____ Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M ввс = _____ т.сут G сбр max = 30.00 м3/ч G сбр min = 0.20 м3/ч
 Tка = 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 QT=0 T3=0 KC=0x7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
15/07/19	65.17	31.64	33.53	16.92	16.60	0.00	0.00	16.60	7.80	7.00	0.559	24	0
16/07/19	58.63	31.76	26.87	18.19	17.91	0.00	0.00	17.91	7.80	7.00	0.479	24	0
17/07/19	44.96	29.63	15.33	4.47	4.43	0.00	0.00	4.43	7.80	7.00	0.064	9	15
18/07/19	28.18	26.96	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	7.00	0.000	9	15
19/07/19	26.35	25.70	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	7.00	0.000	24	0
20/07/19	25.64	25.07	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	7.00	0.000	24	0
21/07/19	25.22	24.66	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	7.00	0.000	24	0
22/07/19	24.82	24.34	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	7.00	0.000	24	0
23/07/19	24.41	23.96	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	7.00	0.000	24	0
24/07/19	24.06	23.56	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	7.00	0.000	14	10
25/07/19	-----	-----	-----	0.00	-----	0.00	-----	-----	7.80	7.00	-----	0	24
26/07/19	-----	-----	-----	0.00	-----	0.00	-----	-----	7.80	7.00	-----	0	24
27/07/19	-----	-----	-----	0.00	-----	0.00	-----	-----	7.80	7.00	-----	0	24
28/07/19	-----	-----	-----	0.00	-----	0.00	-----	-----	7.80	7.00	-----	0	24
29/07/19	-----	-----	-----	0.00	-----	0.00	-----	-----	7.80	7.00	-----	0	24
30/07/19	-----	-----	-----	0.00	-----	0.00	-----	-----	7.80	7.00	-----	0	24
31/07/19	-----	-----	-----	19.42	-----	0.03	-----	-----	7.80	7.00	-----	0	24
01/08/19	62.82	28.28	34.54	16.25	10.80	0.00	0.00	10.80	7.80	7.00	0.372	13	11
02/08/19	60.25	28.83	31.42	16.13	15.87	0.00	0.00	15.87	7.80	7.00	0.498	24	0
03/08/19	60.67	28.58	32.09	17.67	17.38	0.00	0.00	17.38	7.80	7.00	0.557	24	0
04/08/19	62.24	29.47	32.77	19.01	18.69	0.00	0.00	18.69	7.80	7.00	0.609	24	0
05/08/19	61.90	30.14	31.76	17.59	17.30	0.00	0.00	17.30	7.80	7.00	0.549	24	0
06/08/19	60.12	30.14	29.98	16.12	15.86	0.00	0.00	15.86	7.80	7.00	0.476	24	0
07/08/19	59.70	30.15	29.55	14.63	14.38	0.00	0.00	14.38	7.80	7.00	0.424	24	0
08/08/19	60.57	30.27	30.30	16.04	15.77	0.00	0.00	15.77	7.80	7.00	0.478	24	0
09/08/19	60.22	30.12	30.10	15.34	15.09	0.00	0.00	15.09	7.80	7.00	0.454	24	0
10/08/19	60.87	30.26	30.61	17.46	17.18	0.00	0.00	17.18	7.80	7.00	0.524	24	0
11/08/19	61.95	30.35	31.60	19.96	19.63	0.00	0.00	19.63	7.80	7.00	0.618	24	0
12/08/19	60.31	30.69	29.62	15.85	15.60	0.00	0.00	15.60	7.80	7.00	0.464	24	0
13/08/19	61.13	30.47	30.66	15.93	15.68	0.00	0.00	15.68	7.80	7.00	0.482	23	1
14/08/19	62.10	30.10	32.00	17.19	16.89	0.00	0.00	16.89	7.80	7.00	0.540	24	0
15/08/19	63.37	30.27	33.10	16.66	16.35	0.00	0.00	16.35	7.80	7.00	0.539	24	0
16/08/19	63.51	30.51	33.00	15.34	15.05	0.00	0.00	15.05	7.80	7.00	0.496	24	0
17/08/19	63.96	30.95	33.01	15.84	15.54	0.00	0.00	15.54	7.80	7.00	0.510	24	0
18/08/19	66.70	31.20	35.50	16.12	15.80	0.00	0.00	15.80	7.80	7.00	0.558	24	0
19/08/19	64.68	31.59	33.09	15.72	15.42	0.00	0.00	15.42	7.80	7.00	0.509	24	0
20/08/19	63.83	31.18	32.65	16.80	16.49	0.00	0.00	16.49	7.80	7.00	0.541	24	0
21/08/19	64.46	30.83	33.63	17.47	17.16	0.00	0.00	17.16	7.80	7.00	0.578	24	0

Итого: | | | | 408.12 | 376.87 | 0.03 | 0.00 | 376.87 | | | 11.878 | 692 | 220 |

Средние: | 53.31 | 29.08 | 24.23 | | | | | | 7.80 | 7.00 | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
14/07/19 24:00	50563.12	49164.57	46170.67	45581.44	3583.13	1378.638	7352	29
21/08/19 24:00	50971.24	49541.44	46170.70	45581.44	3960.00	1390.516	8044	249
Итого:	408.12	376.87	0.03	0.00	376.87	11.878	692	220

Период нормальной работы 692ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 220ч
 Время работы прибора после сброса 8300ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____