

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет

Система 2х трубная

ГВС закрытая

Т/вычислитель ВКТ 7

Нагрузка по договору:

максимальная 0,757 Гкал/ч

за отч. период _____ Гкал

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

Жилой дом пр. Мира, 9 к2

объект, адрес

за февраль 2019 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 24.01.19	00:00	25 196,96	23 690,48	695,029	3244 / 10	1 925,99	123,724
ПО 20.02.19	24:00	32 283,26	30 836,88	951,336	3916 / 10	1 925,99	123,724
ИТОГО		7 086,30	7 146,40	256,307	672 / 0	0	0,000

ВКТ-7 № 7642

$Q_{\Sigma} =$	256,307	Гкал
$V_{\text{под}} =$	0,000	м3
$V_{\text{х.в.}} =$	0	м3

$Q_{\text{ср}} =$ 0,000 (Гкал)

$Q_{\text{от}} =$ 256,307 (Гкал)

$Q_{\text{гвс}} =$ 0,000 (Гкал)

$V_{\text{под}} =$ 0,00 (м3)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____
Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО

телефон. _____

подпись: _____
М.п.

Ответственный исполнитель: _____
Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО

телефон. 661-891

подпись: _____
М.п.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/19г.-20/02/19г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
24/01/19	84.06	54.53	29.53	270.77	262.53	268.13	264.46	-1.93	7.80	7.00	7.756	24	0
25/01/19	88.59	54.77	33.82	259.20	250.52	255.67	252.14	-1.62	7.80	7.00	8.482	24	0
26/01/19	92.08	56.91	35.17	263.74	254.30	259.89	256.01	-1.71	7.80	7.00	8.960	24	0
27/01/19	92.54	56.37	36.17	257.29	248.01	253.19	249.47	-1.46	7.80	7.00	8.987	24	0
28/01/19	94.46	57.48	36.98	261.30	251.53	257.00	253.10	-1.57	7.80	7.00	9.322	24	0
29/01/19	94.50	57.03	37.47	261.43	251.65	257.08	253.20	-1.55	7.80	7.00	9.448	24	0
30/01/19	98.06	59.97	38.09	271.63	260.82	266.99	262.58	-1.76	7.80	7.00	9.959	24	0
31/01/19	98.70	60.15	38.55	268.98	258.12	264.37	260.00	-1.88	7.80	7.00	9.973	24	0
01/02/19	100.08	60.43	39.65	265.12	254.17	260.64	256.29	-2.12	7.80	7.00	10.107	24	0
02/02/19	100.29	60.51	39.78	264.26	253.31	260.00	255.64	-2.33	7.80	7.00	10.106	24	0
03/02/19	100.54	59.58	40.96	260.98	250.10	256.88	252.73	-2.63	7.80	7.00	10.271	24	0
04/02/19	103.35	61.43	41.92	262.07	250.61	257.06	252.64	-2.03	7.80	7.00	10.541	24	0
05/02/19	105.36	62.12	43.24	263.48	251.56	259.30	254.74	-3.18	7.80	7.00	10.913	24	0
06/02/19	104.80	61.62	43.18	262.42	250.66	258.51	254.02	-3.36	7.80	7.00	10.864	24	0
07/02/19	105.08	60.88	44.20	257.88	246.28	253.88	249.58	-3.30	7.80	7.00	10.920	24	0
08/02/19	103.39	60.57	42.82	255.44	244.23	251.63	247.39	-3.16	7.80	7.00	10.492	24	0
09/02/19	104.81	61.19	43.62	257.30	245.76	252.94	248.60	-2.84	7.80	7.00	10.754	24	0
10/02/19	106.01	62.61	43.40	263.59	251.58	258.94	254.31	-2.73	7.80	7.00	10.958	24	0
11/02/19	100.87	62.61	38.26	271.56	260.18	268.12	263.32	-3.14	7.80	7.00	9.985	24	0
12/02/19	92.36	57.89	34.47	268.48	258.83	265.68	261.57	-2.74	7.80	7.00	8.938	24	0
13/02/19	87.87	56.51	31.36	272.86	263.89	270.29	266.29	-2.40	7.80	7.00	8.288	24	0
14/02/19	85.21	55.01	30.20	271.05	262.60	268.52	264.76	-2.16	7.80	7.00	7.942	24	0
15/02/19	81.52	52.63	28.89	263.33	255.74	261.03	257.67	-1.93	7.80	7.00	7.397	24	0
16/02/19	79.66	51.36	28.30	261.39	254.17	258.85	255.69	-1.52	7.80	7.00	7.200	24	0
17/02/19	78.95	50.88	28.07	264.09	256.87	261.58	258.41	-1.54	7.80	7.00	7.215	24	0
18/02/19	80.21	52.56	27.65	270.76	263.18	268.53	265.08	-1.90	7.80	7.00	7.285	24	0
19/02/19	78.53	49.52	29.01	230.89	224.66	228.09	225.49	-0.83	7.80	7.00	6.525	24	0
20/02/19	76.92	50.10	26.82	257.11	250.44	254.20	251.22	-0.78	7.80	7.00	6.719	24	0

Итого: | | | | 7358.4 | 7086.30 | 7256.9 | 7146.40 | -60.10 | | | 256.307 | 672 | 0 |

Средние: | 93.52 | 57.40 | 36.12 | | | | | | 7.80 | 7.00 | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
23/01/19 24:00	25949.46	25196.96	24022.37	23690.48	1506.48	695.029	3244	10
20/02/19 24:00	33307.86	32283.26	31279.36	30836.88	1446.38	951.336	3916	10
Итого:	7358.40	7086.30	7256.99	7146.40	-60.10	256.307	672	0

Период нормальной работы 672ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 3933ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации