


Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная
за отч. период

0,757 Гкал/ч
Гкал

АО "ОмскРТС"

договор № 5-41175-ON



СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за июнь 2019 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 23.05.19	00:00					2 932,04	182,980
ПО 23.06.19	24:00					3 696,73	224,307
ИТОГО						764,69	41,327

11 ч. По среднему

11,11 м3
0,56 Гкал

Mr2 769 830

ВКТ-7 № 7642

Q_{Σ} =	41,886	Гкал
$V_{\text{под}}$ =	780,942	м3
$V_{\text{х.в.}}$ =	0	м3

$Q_{\text{ср}}$ = 0,000 (Гкал)
 $Q_{\text{от}}$ = 0,000 (Гкал)
 $Q_{\text{гвс}}$ = 41,327 (Гкал)
 $V_{\text{под}}$ = 769,83 (м3)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____ Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО
телефон. _____

подпись: _____
М.п.

Ответственный исполнитель: _____ Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО
телефон. 661-891

подпись: _____
М.п.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/19г.-23/06/19г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: _____ Тип расходомера: _____
 Теплоучислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
 Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
23/05/19	61.34	25.98	35.36	26.79	26.34	0.00	0.00	26.34	7.80	7.00	0.932	24	0
24/05/19	60.92	25.59	35.33	18.39	18.10	0.00	0.00	18.10	7.80	7.00	0.639	18	6
25/05/19	61.27	26.00	35.27	27.26	26.79	0.00	0.00	26.79	7.80	7.00	0.940	24	0
26/05/19	60.91	25.67	35.24	27.98	27.51	0.00	0.00	27.51	7.80	7.00	0.966	24	0
27/05/19	60.66	25.40	35.26	20.96	20.58	0.82	0.82	19.76	7.80	7.00	0.725	19	5
28/05/19	60.80	25.29	35.51	23.63	23.21	2.96	2.96	20.25	7.80	7.00	0.822	24	0
29/05/19	61.18	25.77	35.41	23.04	22.65	2.90	2.90	19.75	7.80	7.00	0.799	24	0
30/05/19	60.62	26.09	34.53	24.65	24.27	2.72	2.72	21.55	7.80	7.00	0.837	24	0
31/05/19	62.54	26.47	36.07	23.98	23.56	2.47	2.47	21.09	7.80	7.00	0.847	24	0
01/06/19	61.24	26.43	34.81	26.14	25.70	2.28	2.28	23.42	7.80	7.00	0.891	24	0
02/06/19	62.22	26.82	35.40	26.57	26.10	1.70	1.70	24.40	7.80	7.00	0.920	24	0
03/06/19	60.31	27.13	33.18	25.06	24.64	1.70	1.70	22.94	7.80	7.00	0.817	24	0
04/06/19	61.51	26.76	34.75	23.65	23.24	1.64	1.64	21.60	7.80	7.00	0.807	24	0
05/06/19	60.72	26.66	34.06	23.58	23.18	0.64	0.64	22.54	7.80	7.00	0.784	24	0
06/06/19	60.36	27.05	33.31	24.34	23.93	0.00	0.00	23.93	7.80	7.00	0.797	24	0
07/06/19	59.78	26.42	33.36	22.56	22.22	0.00	0.00	22.22	7.80	7.00	0.739	24	0
08/06/19	60.43	26.49	33.94	26.22	25.79	0.00	0.00	25.79	7.80	7.00	0.873	24	0
09/06/19	60.73	26.71	34.02	28.67	28.20	0.00	0.00	28.20	7.80	7.00	0.959	24	0
10/06/19	60.85	26.71	34.14	25.20	24.80	0.00	0.00	24.80	7.80	7.00	0.845	24	0
11/06/19	60.15	26.95	33.20	22.55	22.18	0.00	0.00	22.18	7.80	7.00	0.737	24	0
12/06/19	60.04	27.36	32.68	24.01	23.62	0.00	0.00	23.62	7.80	7.00	0.768	24	0
13/06/19	60.72	27.64	33.08	22.39	22.02	0.00	0.00	22.02	7.80	7.00	0.730	24	0
14/06/19	61.19	27.48	33.71	21.58	21.20	0.00	0.00	21.20	7.80	7.00	0.713	24	0
15/06/19	60.03	26.96	33.07	23.23	22.85	0.00	0.00	22.85	7.80	7.00	0.754	24	0
16/06/19	61.02	26.99	34.03	22.53	22.17	0.00	0.00	22.17	7.80	7.00	0.754	24	0
17/06/19	60.03	27.02	33.01	21.95	21.57	0.00	0.00	21.57	7.80	7.00	0.710	24	0
18/06/19	60.52	27.29	33.23	22.91	22.52	0.00	0.00	22.52	7.80	7.00	0.749	24	0
19/06/19	61.52	27.32	34.20	23.25	22.83	0.00	0.00	22.83	7.80	7.00	0.781	24	0
20/06/19	60.57	27.44	33.13	21.58	21.23	0.00	0.00	21.23	7.80	7.00	0.700	24	0
21/06/19	60.52	27.46	33.06	21.66	21.32	0.00	0.00	21.32	7.80	7.00	0.701	24	0
22/06/19	60.18	27.53	32.65	21.20	20.86	0.00	0.00	20.86	7.80	7.00	0.677	24	0
23/06/19	60.72	27.38	33.34	25.26	24.82	0.00	0.00	24.82	7.80	7.00	0.824	24	0
Итого:				762.77	750.00	19.83	19.83	730.17			25.537	757	11
Средние:	60.80	26.69	34.10						7.80	7.00			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22/05/19 24:00	49372.02	47993.91	46150.84	45561.61	2432.30	1338.868	6092	17
23/06/19 24:00	50134.79	48743.91	46170.67	45581.44	3162.47	1364.405	6849	28
Итого:	762.77	750.00	19.83	19.83	730.17	25.537	757	11

Период нормальной работы 757ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 11ч
 Время работы прибора после сброса 6882ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____