

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная
за отч. период

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

0,757 Гкал/ч
Гкал

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

Жилой дом пр. Мира, 9 к2

объект, адрес

за март 2019 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не работы) (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 21.02.19	00:00	32 283,26	30 836,88	951,336	3916 / 10	1 925,99	123,724
ПО 24.03.19	24:00	39 962,88	38 521,40	1 150,752	4684 / 10	1 925,99	123,724
ИТОГО		7 679,62	7 684,52	199,416	768 / 0	0	0,000

ВКТ-7 № 7642


Q_{Σ}	199,416	Гкал
$V_{\text{под}}$	0,000	м3
$V_{\text{х.в.}}$	0	м3

$Q_{\text{ср}} = 0,000$ (Гкал)

$Q_{\text{от}} = 199,416$ (Гкал)

$Q_{\text{ГВС}} = 0,000$ (Гкал)

$V_{\text{под}} = 0,00$ (м3)



Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____
Директор Меньяло В. И.
должность, ФИО

телефон. _____

Ответственный исполнитель: _____
Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО

телефон. 661-891

подпись: _____

подпись: _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/19г.-24/03/19г.

Абонент: _____ Договор №: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 с.с. N 000 Пределы измерений: _____
Договорные раскоды: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M с.с. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G сбр max = 30.00 м3/ч G сбр min = 0.20 м3/ч
Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
21/02/19	76.71	49.76	26.95	247.97	241.56	244.80	241.99	-0.43	7.80	7.00	6.508	24	0
22/02/19	75.05	48.11	26.94	247.32	241.14	244.11	241.46	-0.32	7.80	7.00	6.498	24	0
23/02/19	76.05	48.78	27.27	247.07	240.78	244.11	241.38	-0.60	7.80	7.00	6.568	24	0
24/02/19	76.43	48.19	28.24	244.86	238.58	241.71	239.08	-0.50	7.80	7.00	6.737	24	0
25/02/19	76.72	47.86	28.86	239.60	233.40	236.34	233.81	-0.41	7.80	7.00	6.738	24	0
26/02/19	78.45	49.09	29.36	246.80	240.16	243.00	240.29	-0.13	7.80	7.00	7.054	24	0
27/02/19	82.06	49.74	32.32	240.93	214.51	216.98	214.49	0.02	7.80	7.00	6.937	24	0
28/02/19	79.61	50.44	29.17	245.09	238.34	241.77	238.90	-0.56	7.80	7.00	6.955	24	0
01/03/19	80.08	50.70	29.38	248.85	241.91	245.27	242.33	-0.42	7.80	7.00	7.114	24	0
02/03/19	78.43	49.80	28.63	250.72	243.99	247.21	244.35	-0.36	7.80	7.00	6.988	24	0
03/03/19	75.16	48.44	26.72	255.41	249.02	252.16	249.40	-0.38	7.80	7.00	6.655	24	0
04/03/19	73.71	47.93	25.78	255.08	248.94	252.13	249.42	-0.48	7.80	7.00	6.417	24	0
05/03/19	73.36	46.77	26.59	247.23	241.35	244.03	241.54	-0.19	7.80	7.00	6.420	24	0
06/03/19	73.34	47.54	25.80	250.36	244.39	247.22	244.61	-0.22	7.80	7.00	6.305	24	0
07/03/19	73.30	48.36	24.94	260.56	254.33	257.55	254.73	-0.40	7.80	7.00	6.342	24	0
08/03/19	73.02	47.85	25.17	251.65	245.70	248.41	245.74	-0.04	7.80	7.00	6.182	24	0
09/03/19	73.42	47.30	26.12	245.27	239.40	241.83	239.27	0.13	7.80	7.00	6.255	24	0
10/03/19	72.64	46.30	26.34	243.72	238.00	240.08	237.65	0.35	7.80	7.00	6.270	24	0
11/03/19	72.13	47.59	24.54	255.78	249.86	252.55	249.88	-0.02	7.80	7.00	6.132	24	0
12/03/19	69.38	46.09	23.29	253.76	248.31	250.59	248.09	0.22	7.80	7.00	5.781	24	0
13/03/19	69.04	45.71	23.33	249.96	244.62	246.88	244.48	0.14	7.80	7.00	5.707	24	0
14/03/19	68.06	45.27	22.79	251.11	245.90	248.44	246.08	-0.18	7.80	7.00	5.601	24	0
15/03/19	67.94	45.11	22.83	247.95	242.79	245.19	242.86	-0.07	7.80	7.00	5.540	24	0
16/03/19	67.77	43.74	24.03	236.11	231.26	232.70	230.63	0.63	7.80	7.00	5.556	24	0
17/03/19	68.46	43.38	25.08	235.08	230.10	231.34	229.32	0.78	7.80	7.00	5.767	24	0
18/03/19	69.51	44.11	25.40	233.95	219.11	220.47	218.49	0.62	7.80	7.00	5.567	24	0
19/03/19	70.58	45.42	25.16	241.15	235.78	238.21	235.93	-0.15	7.80	7.00	5.930	24	0
20/03/19	71.35	46.24	25.11	247.67	242.05	245.28	242.81	-0.76	7.80	7.00	6.076	24	0
21/03/19	70.21	45.79	24.42	245.92	240.50	243.42	241.02	-0.52	7.80	7.00	5.874	24	0
22/03/19	68.49	45.14	23.35	243.38	238.25	240.88	238.59	-0.34	7.80	7.00	5.563	24	0
23/03/19	68.18	44.67	23.51	242.78	237.73	240.17	237.90	-0.17	7.80	7.00	5.589	24	0
24/03/19	68.80	44.45	24.35	243.03	237.86	240.24	238.00	-0.14	7.80	7.00	5.790	24	0

Итого: | | | | 7866.1 | 7679.62 | 7765.0 | 7684.52 | -4.90 | | | 199.416 | 768 | 0 |

Средние: | 73.04 | 47.05 | 25.99 | | | | | | 7.80 | 7.00 | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
20/02/19 24:00	33307.86	32283.26	31279.36	30836.88	1446.38	951.336	3916	10
24/03/19 24:00	41174.00	39962.88	39044.43	38521.40	1441.48	1150.752	4684	10
Итого:	7866.14	7679.62	7765.07	7684.52	-4.90	199.416	768	0

Период нормальной работы 768ч
Период отсутствия.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4701ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____