

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет

Система 2х трубная

ГВС закрытая

Т/вычислитель ВКТ 7

Нагрузка по договору:

максимальная 0,757 Гкал/ч
за отч. период _____ Гкал

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за ноябрь 2019 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 24.10.19	00:00	53 783,68	48 809,66	1 492,197	9555 / 250	5 901,29	347,297
ПО 21.11.19	24:00	59 829,58	54 307,08	1 651,662	10252 / 250	6 493,98	387,332
ИТОГО		6 045,90	5 497,42	159,465	697 / 0	592,69	40,035

ВКТ-7 № 7642

Q_{Σ}	=	199,500	Гкал
$V_{\text{под}}$	=	592,690	м3
$V_{\text{х.в.}}$	=	0	м3

$Q_{\text{ср}}$ = 0,000 (Гкал)

$Q_{\text{от}}$ = 159,465 (Гкал)

$Q_{\text{гвс}}$ = 40,035 (Гкал)

$V_{\text{под}}$ = 592,69 (м3)

Mr 548,480

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____
Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО

телефон. _____

Ответственный исполнитель: _____
Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО

телефон. 661-891

подпись: _____
М.п.

подпись: _____
М.п.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/19г.-21/11/19г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель БКТ-7 Сет. N 0000 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
24/10/19	67.51	43.85	123.66	182.69	178.96	161.42	159.96	19.00	7.80	7.00	4.231	24	0
25/10/19	67.53	44.74	122.79	195.70	191.69	171.35	169.72	21.97	7.80	7.00	4.363	24	0
26/10/19	68.64	45.23	123.41	194.50	190.41	169.27	167.66	22.75	7.80	7.00	4.458	24	0
27/10/19	68.55	45.47	123.08	204.34	200.02	175.77	174.05	25.97	7.80	7.00	4.620	25	0
28/10/19	68.11	45.86	122.25	199.65	195.50	174.48	172.78	22.72	7.80	7.00	4.344	24	0
29/10/19	68.02	46.26	121.76	200.50	196.33	175.24	173.48	22.85	7.80	7.00	4.275	24	0
30/10/19	68.17	45.37	122.80	193.74	189.69	168.24	166.64	23.05	7.80	7.00	4.325	24	0
31/10/19	68.92	46.21	122.71	207.70	203.28	180.80	178.99	24.29	7.80	7.00	4.614	24	0
01/11/19	67.99	46.67	121.32	216.37	211.88	193.12	191.14	20.74	7.80	7.00	4.524	24	0
02/11/19	71.91	47.99	123.92	216.74	211.75	197.14	195.04	16.71	7.80	7.00	5.052	24	0
03/11/19	75.53	49.82	125.71	226.63	220.95	198.35	195.99	24.96	7.80	7.00	5.691	24	0
04/11/19	75.05	49.83	125.22	225.97	220.34	197.59	195.31	25.03	7.80	7.00	5.563	24	0
05/11/19	71.24	47.77	123.47	222.38	217.36	198.38	196.24	21.12	7.80	7.00	5.099	24	0
06/11/19	71.77	48.42	123.35	225.82	220.64	209.07	206.74	13.90	7.80	7.00	5.156	24	0
07/11/19	72.51	49.22	123.29	234.05	228.59	214.97	212.57	16.02	7.80	7.00	5.325	24	0
08/11/19	72.10	48.76	123.34	229.22	223.92	212.27	209.93	13.99	7.80	7.00	5.229	24	0
09/11/19	73.21	47.95	125.26	216.49	211.34	196.16	196.05	15.29	7.80	7.00	5.334	24	0
10/11/19	74.48	47.92	126.56	212.71	207.51	191.26	189.21	18.30	7.80	7.00	5.509	24	0
11/11/19	74.92	48.46	126.46	216.22	210.87	197.01	194.87	16.00	7.80	7.00	5.580	24	0
12/11/19	76.30	50.39	125.91	230.65	224.75	211.50	209.00	15.75	7.80	7.00	5.829	24	0
13/11/19	73.06	48.29	124.77	219.99	214.80	199.55	197.37	17.43	7.80	7.00	5.326	24	0
14/11/19	78.03	48.95	129.08	208.86	203.29	187.49	185.39	17.90	7.80	7.00	5.906	24	0
15/11/19	84.91	51.89	133.02	213.02	206.41	193.78	191.36	15.05	7.80	7.00	6.825	24	0
16/11/19	81.69	50.76	130.93	219.56	213.21	197.65	195.28	17.93	7.80	7.00	6.606	24	0
17/11/19	82.54	52.49	130.05	230.37	223.57	208.56	205.89	17.68	7.80	7.00	6.724	24	0
18/11/19	82.00	52.45	129.55	228.04	221.39	206.07	203.44	17.95	7.80	7.00	6.548	24	0
19/11/19	89.18	52.28	136.90	199.76	192.99	180.73	178.44	14.55	7.80	7.00	7.131	24	0
20/11/19	89.74	51.95	137.79	197.29	190.52	177.77	175.56	14.96	7.80	7.00	7.214	24	0
21/11/19	91.09	55.10	135.99	232.08	223.94	212.31	209.32	14.62	7.80	7.00	8.064	24	0

Итого: | | | | 6201.0 | 6045.90 | 5559.3 | 5497.42 | 548.48 | | | 159.465 | 697 | 0 |

Средние: | 74.98 | 48.63 | 26.35 | | | | | | 7.80 | 7.00 | | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
23/10/19 24:00	55300.58	53783.68	49431.32	48809.66	4974.02	1492.197	9555	250
21/11/19 24:00	61501.62	59829.58	54990.62	54307.08	5522.50	1651.662	10252	250
Итого:	6201.04	6045.90	5559.30	5497.42	548.48	159.465	697	0

Период нормальной работы 697ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 10509ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____