


Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная
за отч. период

0,757 Гкал/ч
Гкал



АО "ОмскРТС"

5-41175-ON

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за сентябрь 2019 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 22.08.19	00:00					4 526,63	269,185
ПО 23.09.19	24:00					5 220,67	309,835
ИТОГО						694,04	40,650

ВКТ-7 № 7642

Q_{Σ} =	40,701	Гкал
$V_{\text{под}}$ =	694,040	м3
$V_{\text{х.в.}}$ =	0	м3

$Q_{\text{ср}}$ = 0,051 (Гкал)
 $Q_{\text{от}}$ = 0,000 (Гкал)
 $Q_{\text{ГВС}}$ = 40,650 (Гкал)
 $V_{\text{под}}$ = 694,04 (м3)

Мг 36 940

0.00

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
 всего за отчет

Руководитель: _____ Директор Меньяло В. И.
 должность, ФИО
 телефон. _____

Ответственный исполнитель: _____ Директор Кабанов А. А.
 должность, ФИО
 телефон. 661-891

подпись: _____

М.п.

подпись: _____

М.п.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/08/19г.-23/09/19г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 20.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
M сеп. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 0.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 ТЗ=0 КС=0х7314 ПО 1.8

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч
22/08/19	63.52	16.72	16.41	5.00	0.960	24	0
23/08/19	63.71	17.90	17.58	5.00	1.032	24	0
24/08/19	62.87	18.01	17.68	5.00	1.022	24	0
25/08/19	64.84	20.26	19.88	5.00	1.187	24	0
26/08/19	65.34	18.76	18.40	5.00	1.110	24	0
27/08/19	64.06	18.52	18.18	5.00	1.071	24	0
28/08/19	63.55	18.55	18.21	5.00	1.066	24	0
29/08/19	63.33	19.80	19.43	5.00	1.131	24	0
30/08/19	64.05	20.43	20.03	5.00	1.181	24	0
31/08/19	62.51	21.69	21.31	5.00	1.225	24	0
01/09/19	65.20	23.58	23.11	5.00	1.387	24	0
02/09/19	63.49	21.03	20.64	5.00	1.206	24	0
03/09/19	64.21	20.36	19.98	5.00	1.182	24	0
04/09/19	65.03	22.08	21.67	5.00	1.296	24	0
05/09/19	64.78	22.09	21.66	5.00	1.293	24	0
06/09/19	63.75	21.14	20.76	5.00	1.220	24	0
07/09/19	63.49	22.16	21.75	5.00	1.272	24	0
08/09/19	65.24	24.80	24.32	5.00	1.463	24	0
09/09/19	64.83	21.13	20.72	5.00	1.241	24	0
10/09/19	66.79	21.67	21.24	5.00	1.311	24	0
11/09/19	66.44	22.38	21.94	5.00	1.347	24	0
12/09/19	65.01	22.75	22.28	5.00	1.336	24	0
13/09/19	66.05	21.85	21.41	5.00	1.303	24	0
14/09/19	66.71	23.32	22.86	5.00	1.408	24	0
15/09/19	65.45	23.05	22.57	5.00	1.362	24	0
16/09/19	65.67	21.02	20.61	5.00	1.250	24	0
17/09/19	65.23	21.67	21.25	5.00	1.277	24	0
18/09/19	66.50	21.81	21.41	5.00	1.312	24	0
19/09/19	65.13	20.75	20.35	5.00	1.222	23	1
20/09/19	64.43	20.77	20.37	5.00	1.210	24	0
21/09/19	64.84	19.93	19.54	5.00	1.169	24	0
22/09/19	65.31	23.86	23.39	5.00	1.410	24	0
23/09/19	65.03	20.20	19.82	5.00	1.188	24	0
Итого:		694.04	680.76		40.650	791	1
Средние:	64.73			5.00			

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
21/08/19 24:00	4526.63	4412.50	269.185	8044	249
23/09/19 24:00	5220.67	5093.26	309.835	8835	250
Итого:	694.04	680.76	40.650	791	1

Период нормальной работы 791ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 9093ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____