

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет  
Система 2х трубная  
ГВС закрытая  
Т/вычислитель ВКТ 7  
Нагрузка по договору:

максимальная 0,757 Гкал/ч  
за отч. период \_\_\_\_\_ Гкал

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

## СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за декабрь 2021 г.

| Период отсчета |       | Количество теплоносителя |                 | Тепловая энергия | Время (не) работы (ч) | Показания по счетчику ГВС, м3 | Показания по счетчику ГВС, Гкал |
|----------------|-------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Дата           | Время | по подаче (т)            | по обратной (т) |                  |                       |                               |                                 |
| С 23.11.21     | 00:00 | 10 224,83                | 8 336,90        | 262,700          | 2172 / 101            | 1 388,02                      | 84,846                          |
| ПО 21.12.21    | 24:00 | 15 772,51                | 13 664,59       | 430,512          | 2868 / 101            | 1 924,52                      | 123,403                         |
| ИТОГО          |       | 5 547,68                 | 5 327,69        | 167,812          | 696 / 0               | 536,50                        | 38,557                          |

ВКТ-7 № 7642

|                     |         |      |
|---------------------|---------|------|
| $Q_{\Sigma} =$      | 206,369 | Гкал |
| $V_{\text{под}} =$  | 536,500 | м3   |
| $V_{\text{х.в.}} =$ | 0       | м3   |

$Q_{\text{ср}} = 0,000$  (Гкал)  
 $Q_{\text{от}} = 167,812$  (Гкал)  
 $Q_{\text{гвс}} = 38,557$  (Гкал)  
 $V_{\text{под}} = 536,50$  (м3)

Мг 219,990


Количество дней по среднему: \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
всего за отчет

Руководитель: \_\_\_\_\_  
Директор Меняйло В. И.  
должность, ФИО  
телефон. \_\_\_\_\_

подпись: \_\_\_\_\_  
М.п.

Ответственный исполнитель: \_\_\_\_\_  
Директор Кабанов А. А.  
должность, ФИО  
телефон. 661-891

подпись: \_\_\_\_\_  
М.п.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/11/21г.-21/12/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000  
Договорные расходы: \_\_\_\_\_  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 5.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч  
G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00007642

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=0

Т3=0

КС=0х7314

ПО 1.8

| Дата     | t1    | t2    | dt    | V1     | M1     | V2     | M2     | Mг    | P1     | P2     | Qo    | BHP | ВОС |
|----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----|-----|
|          | °C    | °C    | °C    | м3     | т      | м3     | т      | т     | кг/см2 | кг/см2 | Гкал  | ч   | ч   |
| 23/11/21 | 72.96 | 45.78 | 27.18 | 184.50 | 180.13 | 179.19 | 177.43 | 2.70  | 7.80   | 7.00   | 4.892 | 24  | 0   |
| 24/11/21 | 80.69 | 48.32 | 32.37 | 181.15 | 176.03 | 175.14 | 173.22 | 2.81  | 7.80   | 7.00   | 5.691 | 24  | 0   |
| 25/11/21 | 84.65 | 49.54 | 35.11 | 177.51 | 172.05 | 170.45 | 168.53 | 3.52  | 7.80   | 7.00   | 6.044 | 24  | 0   |
| 26/11/21 | 85.36 | 49.79 | 35.57 | 180.69 | 175.03 | 170.74 | 168.76 | 6.27  | 7.80   | 7.00   | 6.229 | 24  | 0   |
| 27/11/21 | 79.95 | 48.33 | 31.62 | 185.85 | 180.68 | 177.33 | 175.42 | 5.26  | 7.80   | 7.00   | 5.714 | 24  | 0   |
| 28/11/21 | 80.57 | 48.83 | 31.74 | 186.39 | 181.12 | 176.04 | 174.07 | 7.05  | 7.80   | 7.00   | 5.752 | 24  | 0   |
| 29/11/21 | 83.55 | 50.05 | 33.50 | 186.31 | 180.71 | 175.19 | 173.11 | 7.60  | 7.80   | 7.00   | 6.057 | 24  | 0   |
| 30/11/21 | 83.00 | 49.95 | 33.05 | 185.76 | 180.23 | 174.49 | 172.43 | 7.80  | 7.80   | 7.00   | 5.962 | 24  | 0   |
| 01/12/21 | 79.89 | 48.63 | 31.26 | 182.49 | 177.42 | 177.14 | 175.15 | 2.27  | 7.80   | 7.00   | 5.547 | 24  | 0   |
| 02/12/21 | 73.92 | 47.00 | 26.92 | 188.07 | 183.53 | 186.08 | 184.13 | -0.60 | 7.80   | 7.00   | 4.939 | 24  | 0   |
| 03/12/21 | 72.74 | 46.85 | 25.89 | 190.03 | 185.56 | 189.91 | 187.99 | -2.43 | 7.80   | 7.00   | 4.803 | 24  | 0   |
| 04/12/21 | 73.62 | 47.05 | 26.57 | 190.21 | 185.66 | 187.00 | 185.09 | 0.57  | 7.80   | 7.00   | 4.932 | 24  | 0   |
| 05/12/21 | 71.24 | 46.03 | 25.21 | 185.40 | 181.21 | 188.35 | 186.48 | -5.27 | 7.80   | 7.00   | 4.568 | 24  | 0   |
| 06/12/21 | 73.24 | 46.60 | 26.64 | 186.86 | 182.42 | 184.79 | 182.87 | -0.45 | 7.80   | 7.00   | 4.854 | 24  | 0   |
| 07/12/21 | 88.20 | 53.09 | 35.11 | 197.56 | 191.00 | 193.07 | 190.55 | 0.45  | 7.80   | 7.00   | 6.704 | 24  | 0   |
| 08/12/21 | 93.32 | 54.90 | 38.42 | 198.18 | 190.93 | 190.42 | 187.76 | 3.17  | 7.80   | 7.00   | 7.350 | 24  | 0   |
| 09/12/21 | 89.53 | 52.99 | 36.54 | 197.23 | 190.53 | 190.91 | 188.41 | 2.12  | 7.80   | 7.00   | 6.974 | 24  | 0   |
| 10/12/21 | 83.03 | 51.14 | 31.89 | 205.94 | 199.80 | 186.22 | 183.94 | 15.86 | 7.80   | 7.00   | 6.385 | 24  | 0   |
| 11/12/21 | 80.74 | 50.56 | 30.18 | 217.02 | 210.87 | 189.81 | 187.56 | 23.31 | 7.80   | 7.00   | 6.368 | 24  | 0   |
| 12/12/21 | 87.00 | 53.24 | 33.76 | 218.48 | 211.40 | 190.64 | 188.14 | 23.26 | 7.80   | 7.00   | 7.146 | 24  | 0   |
| 13/12/21 | 85.82 | 53.26 | 32.56 | 220.49 | 213.51 | 196.07 | 193.47 | 20.04 | 7.80   | 7.00   | 6.961 | 24  | 0   |
| 14/12/21 | 83.27 | 52.18 | 31.09 | 210.11 | 203.84 | 200.08 | 197.57 | 6.27  | 7.80   | 7.00   | 6.344 | 24  | 0   |
| 15/12/21 | 79.96 | 50.86 | 29.10 | 209.08 | 203.26 | 199.85 | 197.44 | 5.82  | 7.80   | 7.00   | 5.916 | 24  | 0   |
| 16/12/21 | 75.20 | 48.60 | 26.60 | 204.38 | 199.28 | 195.59 | 193.40 | 5.88  | 7.80   | 7.00   | 5.311 | 24  | 0   |
| 17/12/21 | 73.10 | 47.46 | 25.64 | 208.27 | 203.34 | 190.06 | 188.08 | 15.26 | 7.80   | 7.00   | 5.215 | 24  | 0   |
| 18/12/21 | 72.45 | 46.97 | 25.48 | 198.90 | 194.26 | 188.90 | 186.95 | 7.31  | 7.80   | 7.00   | 4.952 | 24  | 0   |
| 19/12/21 | 75.23 | 48.19 | 27.04 | 202.11 | 197.09 | 190.27 | 188.18 | 8.91  | 7.80   | 7.00   | 5.336 | 24  | 0   |
| 20/12/21 | 74.20 | 47.87 | 26.33 | 208.36 | 203.31 | 187.61 | 185.62 | 17.69 | 7.80   | 7.00   | 5.348 | 24  | 0   |
| 21/12/21 | 74.11 | 48.25 | 25.86 | 218.76 | 213.48 | 188.03 | 185.94 | 27.54 | 7.80   | 7.00   | 5.518 | 24  | 0   |

Итого: | 15706.0 | 5547.68 | 5389.3 | 5327.69 | 219.99 | | 167.812 | 696 | 0 |

Средние: | 79.67 | 49.39 | 30.28 | | | | 7.80 | 7.00 | | |

| Дата           | V1       | M1       | V2       | M2       | Mг      | Qo      | BHP  | ВОС |
|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|------|-----|
|                | м3       | т        | м3       | т        | т       | Гкал    | ч    | ч   |
| 22/11/21 24:00 | 10453.86 | 10224.83 | 8415.87  | 8336.90  | 1887.93 | 262.700 | 2172 | 101 |
| 21/12/21 24:00 | 16159.95 | 15772.51 | 13805.24 | 13664.59 | 2107.92 | 430.512 | 2868 | 101 |
| Итого:         | 5706.09  | 5547.68  | 5389.37  | 5327.69  | 219.99  | 167.812 | 696  | 0   |

Период нормальной работы 696ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 2977ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации