

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная
за отч. период

0,757 Гкал/ч
Гкал

АО "ОмскРТС"



СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за октябрь 2019 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 29.09.19	00:00					5 220,67	309,835
ПО 29.09.19	24:00					5 385,47	316,269
ИТОГО						164,80	6,434
С 30.09.19	00:00	50 248,03	45 722,50	1 415,797	8979 / 250	5 385,47	316,269
ПО 23.10.19	24:00	53 783,68	48 809,66	1 492,197	9555 / 250	5 901,29	347,297
ИТОГО		3 535,65	3 087,16	76,400	576 / 0	515,82	31,028

ВКТ-7 № 7642

Q _г =	141,859	Гкал
V _{под} =	684,520	м3
Vх.в. =	0	м3

Q_{ср} = 0,000 (Гкал)
Q_{от} = 76,400 (Гкал)
Q_{гвс} = 65,459 (Гкал)
V_{под} = 684,52 (м3)

Мг 168,700
Мг 448,490

Количество дней по среднему : _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____ Директор Меньяло В. И.
должность, ФИО

телефон. _____

Ответственный исполнитель: _____ Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО

телефон. 661-891

подпись: _____
М.п.

подпись: _____
М.п.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
30/09/19г.-23/10/19г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M рас = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00007642 Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
30/09/19	68.32	56.05	12.27	128.63	125.93	105.73	104.18	21.75	7.80	7.00	1.760	24	0
01/10/19	68.37	56.02	12.35	190.47	186.47	171.41	168.91	17.56	7.80	7.00	2.382	24	0
02/10/19	67.23	53.95	13.28	126.61	124.07	105.75	104.27	19.80	7.80	7.00	1.814	24	0
03/10/19	67.77	46.71	21.06	127.04	124.44	104.94	103.89	20.55	7.80	7.00	2.674	24	0
04/10/19	67.16	49.44	17.72	196.37	192.39	180.00	177.93	14.46	7.80	7.00	3.412	24	0
05/10/19	65.20	33.49	31.71	48.71	47.79	26.39	26.15	21.64	7.80	7.00	1.520	24	0
06/10/19	64.96	32.65	32.31	49.44	48.49	26.40	26.18	22.31	7.80	7.00	1.565	24	0
07/10/19	66.83	42.22	24.61	87.42	85.67	66.69	66.10	19.57	7.80	7.00	2.193	24	0
08/10/19	67.29	48.71	18.58	201.55	197.44	180.29	178.28	19.16	7.80	7.00	3.665	24	0
09/10/19	66.99	47.80	19.19	179.97	176.33	162.34	160.62	15.71	7.80	7.00	3.404	24	0
10/10/19	65.18	43.83	21.35	134.82	132.23	116.01	114.95	17.28	7.80	7.00	2.847	24	0
11/10/19	66.44	46.22	20.22	188.45	184.70	169.07	167.39	17.31	7.80	7.00	3.736	24	0
12/10/19	66.37	44.55	21.82	156.74	153.61	135.08	133.80	19.81	7.80	7.00	3.390	24	0
13/10/19	65.22	37.87	27.35	96.11	94.27	71.79	71.31	22.96	7.80	7.00	2.582	24	0
14/10/19	65.42	41.95	23.47	139.81	137.09	117.74	116.77	20.32	7.80	7.00	3.223	24	0
15/10/19	66.11	44.81	21.30	181.23	177.61	161.33	159.83	17.78	7.80	7.00	3.787	24	0
16/10/19	65.78	44.31	21.47	174.35	170.96	153.84	152.42	18.54	7.80	7.00	3.672	24	0
17/10/19	65.90	43.28	22.62	167.97	164.66	146.23	144.96	19.70	7.80	7.00	3.725	24	0
18/10/19	67.03	43.76	23.27	169.82	166.40	150.80	149.44	16.96	7.80	7.00	3.870	24	0
19/10/19	67.61	43.61	24.00	171.52	167.98	151.85	150.48	17.50	7.80	7.00	4.028	24	0
20/10/19	67.23	42.86	24.37	172.94	169.46	151.36	150.05	19.41	7.80	7.00	4.131	24	0
21/10/19	68.58	43.01	25.57	171.60	167.96	152.24	150.90	17.06	7.80	7.00	4.293	24	0
22/10/19	69.92	43.69	26.23	175.29	171.44	157.18	155.78	15.66	7.80	7.00	4.496	24	0
23/10/19	68.32	43.17	25.15	171.89	168.26	153.93	152.57	15.69	7.80	7.00	4.231	24	0
Итого:				3608.7	3535.65	3118.3	3087.16	448.49			76.400	576	0
Средние:	66.88	44.74	22.13						7.80	7.00			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
29/09/19 24:00	51691.83	50248.03	46312.93	45722.50	4525.53	1415.797	8979	250
23/10/19 24:00	55300.58	53783.68	49431.32	48809.66	4974.02	1492.197	9555	250
Итого:	3608.75	3535.65	3118.39	3087.16	448.49	76.400	576	0

Период нормальной работы 576ч
Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 9811ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/19г.-29/09/19г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0х7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
24/09/19	61.85	48.53	13.32	10.30	10.13	15.47	15.31	-5.18	7.80	7.00	0.344	24	0
25/09/19	34.80	41.93	-7.13	0.00	0.00	25.36	25.15	-25.15	7.80	7.00	0.000	24	0
26/09/19	29.11	40.19	-11.08	0.00	0.00	26.95	26.73	-26.73	7.80	7.00	0.000	24	0
27/09/19	30.67	40.78	-10.11	0.00	0.00	30.41	30.16	-30.16	7.80	7.00	0.000	24	0
28/09/19	30.20	41.81	-11.61	0.00	0.00	26.25	26.05	-26.05	7.80	7.00	0.000	24	0
29/09/19	64.30	41.50	22.80	17.86	17.51	17.79	17.66	-0.15	7.80	7.00	0.441	24	0
Итого:				28.16	27.64	142.23	141.06	-113.42			0.785	144	0
Средние:	41.82	42.45	-0.63						7.80	7.00			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
23/09/19 24:00	51663.67	50220.39	46170.70	45581.44	4638.95	1415.012	8835	250
29/09/19 24:00	51691.83	50248.03	46312.93	45722.50	4525.53	1415.797	8979	250
Итого:	28.16	27.64	142.23	141.06	-113.42	0.785	144	0

Период нормальной работы 144ч

Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 9811ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/19г.-23/10/19г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель БКТ-7 сет. N 000
Договорные расходи: _____ Пределы измерений:
M сет. воды = _____ т.сут Mгас = _____ т.сут G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
Тхв = 5.00°C G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0х7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
24/09/19	61.85	48.53	13.32	10.30	10.13	15.47	15.31	-5.18	7.80	7.00	0.344	24	0
25/09/19	34.80	41.93	-7.13	0.00	0.00	25.36	25.15	-25.15	7.80	7.00	0.000	24	0
26/09/19	29.11	40.19	-11.08	0.00	0.00	26.95	26.73	-26.73	7.80	7.00	0.000	24	0
27/09/19	30.67	40.78	-10.11	0.00	0.00	30.41	30.16	-30.16	7.80	7.00	0.000	24	0
28/09/19	30.20	41.81	-11.61	0.00	0.00	26.25	26.05	-26.05	7.80	7.00	0.000	24	0
29/09/19	64.30	41.50	22.80	17.86	17.51	17.79	17.66	-0.15	7.80	7.00	0.441	24	0
30/09/19	68.32	56.05	12.27	128.63	125.93	105.73	104.18	21.75	7.80	7.00	1.760	24	0
01/10/19	68.37	56.02	12.35	190.47	186.47	171.41	168.91	17.56	7.80	7.00	2.382	24	0
02/10/19	67.23	53.95	13.28	126.61	124.07	105.75	104.27	19.80	7.80	7.00	1.814	24	0
03/10/19	67.77	46.71	21.06	127.04	124.44	104.94	103.89	20.55	7.80	7.00	2.674	24	0
04/10/19	67.16	49.44	17.72	196.37	192.39	180.00	177.93	14.46	7.80	7.00	3.412	24	0
05/10/19	65.20	33.49	31.71	48.71	47.79	26.39	26.15	21.64	7.80	7.00	1.520	24	0
06/10/19	64.96	32.65	32.31	49.44	48.49	26.40	26.18	22.31	7.80	7.00	1.565	24	0
07/10/19	66.83	42.22	24.61	87.42	85.67	66.69	66.10	19.57	7.80	7.00	2.193	24	0
08/10/19	67.29	48.71	18.58	201.55	197.44	180.29	178.28	19.16	7.80	7.00	3.665	24	0
09/10/19	66.99	47.80	19.19	179.97	176.33	162.34	160.62	15.71	7.80	7.00	3.404	24	0
10/10/19	65.18	43.83	21.35	134.82	132.23	116.01	114.95	17.28	7.80	7.00	2.847	24	0
11/10/19	66.44	46.22	20.22	188.45	184.70	169.07	167.39	17.31	7.80	7.00	3.736	24	0
12/10/19	66.37	44.55	21.82	156.74	153.61	135.08	133.80	19.81	7.80	7.00	3.390	24	0
13/10/19	65.22	37.87	27.35	96.11	94.27	71.79	71.31	22.96	7.80	7.00	2.582	24	0
14/10/19	65.42	41.95	23.47	139.81	137.09	117.74	116.77	20.32	7.80	7.00	3.223	24	0
15/10/19	66.11	44.81	21.30	181.23	177.61	161.33	159.83	17.78	7.80	7.00	3.787	24	0
16/10/19	65.78	44.31	21.47	174.35	170.96	153.84	152.42	18.54	7.80	7.00	3.672	24	0
17/10/19	65.90	43.28	22.62	167.97	164.66	146.23	144.96	19.70	7.80	7.00	3.725	24	0
18/10/19	67.03	43.76	23.27	169.82	166.40	150.80	149.44	16.96	7.80	7.00	3.870	24	0
19/10/19	67.61	43.61	24.00	171.52	167.98	151.85	150.48	17.50	7.80	7.00	4.028	24	0
20/10/19	67.23	42.86	24.37	172.94	169.46	151.36	150.05	19.41	7.80	7.00	4.131	24	0
21/10/19	68.58	43.01	25.57	171.60	167.96	152.24	150.90	17.06	7.80	7.00	4.293	24	0
22/10/19	69.92	43.69	26.23	175.29	171.44	157.18	155.78	15.66	7.80	7.00	4.496	24	0
23/10/19	68.32	43.17	25.15	171.89	168.26	153.93	152.57	15.69	7.80	7.00	4.231	24	0
Итого:				3636.9	3563.29	3260.6	3228.22	335.07			77.185	720	0
Средние:	61.87	44.29	17.58						7.80	7.00			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
23/09/19 24:00	51663.67	50220.39	46170.70	45581.44	4638.95	1415.012	8835	250
23/10/19 24:00	55300.58	53783.68	49431.32	48809.66	4974.02	1492.197	9555	250
Итого:	3636.91	3563.29	3260.62	3228.22	335.07	77.185	720	0

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 9811ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____