

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная
за отч. период

0,757 Гкал/ч
Гкал

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за август 2020 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратной (т)				
С 20.07.20	00:00					10 112,52	617,270
ПО 17.08.20	24:00					10 573,14	643,315
ИТОГО						460,62	26,045

ВКТ-7 № 7642

$Q_{\Sigma} =$	26,271	Гкал
$V_{\text{под}} =$	460,620	м3
$V_{\text{х.в.}} =$	0	м3

$Q_{\text{ср}} = 0,226$ (Гкал)
 $Q_{\text{от}} = 0,000$ (Гкал)
 $Q_{\text{ГВС}} = 26,045$ (Гкал)
 $V_{\text{под}} = 460,62$ (м3)

Тнер (час.) 6,000



Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____ Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО
телефон. _____

подпись: _____
М.п.

Ответственный исполнитель: _____ Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО
телефон. 661-891

подпись: _____
М.п.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/07/20г.-17/08/20г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M гр.в = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
20/07/20	61.71	133.69	128.02	11.57	11.39	0.00	0.00	11.39	7.80	7.00	0.319	18	6
21/07/20	63.51	133.03	130.48	15.90	15.63	0.00	0.00	15.63	7.80	7.00	0.478	24	0
22/07/20	62.81	132.78	130.03	14.96	14.71	0.00	0.00	14.71	7.80	7.00	0.445	24	0
23/07/20	62.31	132.60	129.71	17.29	17.00	0.00	0.00	17.00	7.80	7.00	0.504	24	0
24/07/20	62.13	131.73	130.40	16.74	16.43	0.00	0.00	16.43	7.80	7.00	0.499	24	0
25/07/20	60.32	131.59	128.73	16.26	16.01	0.00	0.00	16.01	7.80	7.00	0.460	24	0
26/07/20	61.30	131.66	129.64	18.72	18.40	0.00	0.00	18.40	7.80	7.00	0.542	24	0
27/07/20	60.93	131.77	129.16	17.97	17.68	0.00	0.00	17.68	7.80	7.00	0.514	24	0
28/07/20	59.10	131.64	127.46	18.45	18.14	0.00	0.00	18.14	7.80	7.00	0.498	24	0
29/07/20	55.65	130.78	124.87	16.70	16.45	0.00	0.00	16.45	7.80	7.00	0.411	24	0
30/07/20	61.46	130.75	130.71	19.01	18.70	0.00	0.00	18.70	7.80	7.00	0.573	24	0
31/07/20	57.78	130.97	126.81	16.10	15.85	0.00	0.00	15.85	7.80	7.00	0.424	24	0
01/08/20	58.24	129.76	128.48	15.53	15.29	0.00	0.00	15.29	7.80	7.00	0.436	24	0
02/08/20	65.54	131.72	133.82	15.71	15.40	0.00	0.00	15.40	7.80	7.00	0.522	24	0
03/08/20	66.21	132.89	133.32	15.80	15.48	0.00	0.00	15.48	7.80	7.00	0.515	24	0
04/08/20	66.45	133.30	133.15	14.95	14.68	0.00	0.00	14.68	7.80	7.00	0.486	24	0
05/08/20	67.65	133.57	134.08	15.89	15.58	0.00	0.00	15.58	7.80	7.00	0.528	24	0
06/08/20	67.76	134.05	133.71	16.17	15.85	0.00	0.00	15.85	7.80	7.00	0.533	24	0
07/08/20	68.25	134.32	133.93	19.40	19.02	0.00	0.00	19.02	7.80	7.00	0.643	24	0
08/08/20	64.25	134.04	130.21	13.24	13.01	0.00	0.00	13.01	7.80	7.00	0.396	24	0
09/08/20	65.82	133.75	132.07	15.47	15.18	0.00	0.00	15.18	7.80	7.00	0.448	24	0
10/08/20	65.23	133.67	131.56	14.37	14.12	0.00	0.00	14.12	7.80	7.00	0.453	24	0
11/08/20	65.76	133.73	132.03	14.49	14.21	0.00	0.00	14.21	7.80	7.00	0.488	24	0
12/08/20	65.64	133.52	132.12	15.45	15.15	0.00	0.00	15.15	7.80	7.00	0.425	24	0
13/08/20	62.92	133.19	129.73	14.49	14.23	0.00	0.00	14.23	7.80	7.00	0.537	24	0
14/08/20	64.76	132.68	132.08	17.03	16.72	0.00	0.00	16.72	7.80	7.00	0.560	24	0
15/08/20	66.09	132.33	133.76	17.00	16.69	0.00	0.00	16.69	7.80	7.00	0.552	24	0
16/08/20	65.59	131.88	133.71	16.64	16.33	0.00	0.00	16.33	7.80	7.00	0.552	24	0
17/08/20	65.68	131.54	134.14	17.28	16.95	0.00	0.00	16.95	7.80	7.00	0.578	24	0

Итого: | | | | 468.58 | 460.28 | 0.00 | 0.00 | 460.28 | | | 14.251 | 690 | 6 |

Средние: | 63.47 | 132.51 | 130.96 | | | | | | 7.80 | 7.00 | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/07/20 24:00	101296.78	98594.56	91294.32	90155.47	8439.09	2644.356	16022	263
17/08/20 24:00	101765.36	99054.84	91294.32	90155.47	8899.37	2658.607	16712	269
Итого:	468.58	460.28	0.00	0.00	460.28	14.251	690	6

Период нормальной работы 690ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 6ч
Время работы прибора после сброса 16990ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____