

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная
за отч. период

0,757 Гкал/ч
Гкал



АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за январь 2022 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 22.12.21	00:00	15 772,51	13 664,59	430,512	2868 / 101	1 924,52	123,403
ПО 23.01.22	24:00	22 668,41	20 144,76	660,456	3660 / 101	2 477,49	166,870
ИТОГО		6 895,90	6 480,17	229,944	792 / 0	552,97	43,467

ВКТ-7 № 7642

$Q_{\Sigma} =$	273,411	Гкал
$V_{\text{под}} =$	552,970	м3
$V_{\text{х.в.}} =$	0	м3

$Q_{\text{ср}} = 0,000$ (Гкал) Мг 415,730
 $Q_{\text{от}} = 229,944$ (Гкал)
 $Q_{\text{гвс}} = 43,467$ (Гкал)
 $V_{\text{под}} = 552,97$ (м3)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____
Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО

телефон. _____

подпись: _____
М.п.

Ответственный исполнитель: _____
Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО

телефон. 661-891

подпись: _____
М.п.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
22/12/21	70.89	46.66	24.23	209.72	205.03	185.23	183.37	21.66	7.80	7.00	4.972	24	0
23/12/21	72.03	47.15	24.88	207.57	202.79	185.39	183.45	19.34	7.80	7.00	5.043	24	0
24/12/21	83.09	51.36	31.73	217.57	211.05	180.55	178.31	32.74	7.80	7.00	6.691	24	0
25/12/21	94.20	55.37	38.83	199.27	191.86	185.74	183.10	8.76	7.80	7.00	7.464	24	0
26/12/21	92.76	54.25	38.51	193.29	186.29	183.33	180.82	5.47	7.80	7.00	7.189	24	0
27/12/21	90.27	53.25	37.02	194.44	187.72	184.38	181.95	5.77	7.80	7.00	6.961	24	0
28/12/21	83.74	52.17	31.57	212.62	206.22	198.18	195.67	10.55	7.80	7.00	6.511	24	0
29/12/21	91.41	55.78	35.63	216.79	209.15	207.91	204.91	4.24	7.80	7.00	7.467	24	0
30/12/21	93.50	55.42	38.08	207.16	199.56	200.40	197.56	2.00	7.80	7.00	7.615	24	0
31/12/21	93.22	56.13	37.09	219.46	216.37	205.94	202.93	8.52	7.80	7.00	7.856	24	0
01/01/22	95.50	57.63	37.87	216.44	208.20	210.70	207.45	0.75	7.80	7.00	7.902	24	0
02/01/22	89.61	55.79	33.82	224.01	216.37	213.68	210.59	5.78	7.80	7.00	7.325	24	0
03/01/22	81.58	51.34	30.24	205.16	199.23	201.18	198.71	0.52	7.80	7.00	6.036	24	0
04/01/22	84.11	53.59	30.52	217.70	211.09	217.20	214.29	-3.20	7.80	7.00	6.446	24	0
05/01/22	92.23	56.29	35.94	218.42	210.60	203.96	200.97	9.63	7.80	7.00	7.587	24	0
06/01/22	91.33	56.37	34.96	224.34	216.41	206.13	203.09	13.32	7.80	7.00	7.578	24	0
07/01/22	82.92	53.13	29.79	224.55	217.88	206.26	203.58	14.30	7.80	7.00	6.505	24	0
08/01/22	75.81	50.24	25.57	230.71	224.86	204.44	202.02	22.84	7.80	7.00	5.763	24	0
09/01/22	79.71	51.42	28.29	219.67	213.57	202.65	200.14	13.43	7.80	7.00	6.046	24	0
10/01/22	89.68	55.08	34.60	216.76	209.35	200.46	197.64	11.71	7.80	7.00	7.252	24	0
11/01/22	90.03	55.33	34.70	216.35	208.93	200.38	197.51	11.42	7.80	7.00	7.261	24	0
12/01/22	89.45	55.08	34.37	218.51	211.08	200.48	197.66	13.42	7.80	7.00	7.264	24	0
13/01/22	94.70	56.92	37.78	218.77	210.56	196.70	193.76	16.80	7.80	7.00	7.971	24	0
14/01/22	93.38	56.03	37.35	213.76	205.93	194.71	191.88	14.05	7.80	7.00	7.702	24	0
15/01/22	84.01	52.98	31.03	219.05	212.39	201.51	198.91	13.48	7.80	7.00	6.596	24	0
16/01/22	78.29	50.07	28.22	217.84	211.98	196.65	194.38	17.60	7.80	7.00	5.980	24	0
17/01/22	81.86	51.25	30.61	217.76	211.44	195.34	192.96	18.48	7.80	7.00	6.476	24	0
18/01/22	85.40	53.44	31.96	221.11	214.17	206.30	203.56	10.61	7.80	7.00	6.850	24	0
19/01/22	86.10	53.71	32.39	216.68	209.81	205.93	203.18	6.63	7.80	7.00	6.803	24	0
20/01/22	87.66	54.13	33.53	219.14	211.93	198.75	196.07	15.86	7.80	7.00	7.114	24	0
21/01/22	90.88	55.28	35.60	220.51	212.81	196.74	193.98	18.83	7.80	7.00	7.590	24	0
22/01/22	91.95	55.76	36.19	226.18	218.11	195.95	193.10	25.01	7.80	7.00	7.901	24	0
23/01/22	94.65	57.01	37.64	226.56	218.08	195.63	192.67	25.41	7.80	7.00	8.227	24	0
Итого:				7127.8	6895.90	6568.7	6480.17	415.73			229.944	792	0
Средние:	87.15	53.80	33.34						7.80	7.00			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
21/12/21 24:00	16159.95	15772.51	13805.24	13664.59	2107.92	430.512	2868	101
23/01/22 24:00	23287.82	22668.41	20374.02	20144.76	2523.65	660.456	3660	101
Итого:	7127.87	6895.90	6568.78	6480.17	415.73	229.944	792	0

Период нормальной работы 792ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 3769ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации