

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная
за отч. период

0,757 Гкал/ч
Гкал

АО "ОмскРТС"



СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за апрель 2020 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 18.03.20	00:00	89 769,38	83 355,81	2 434,964	13054 / 256	7 975,22	492,647
ПО 19.04.20	24:00	96 886,11	89 908,93	2 590,628	13842 / 259	8 634,03	534,956
ИТОГО		7 116,73	6 553,12	155,664	788 / 3	658,81	42,309

Mr 563,610

ВКТ-7 № 7642

Q _г =	198,566	Гкал
V _{под} =	658,810	м3
Vх.в. =	0	м3

Q_{ср} = 0,593 (Гкал)
Q_{от} = 155,664 (Гкал)
Q_{гвс} = 42,309 (Гкал)
V_{под} = 658,81 (м3)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____ Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО

телефон. _____

Ответственный исполнитель: _____ Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО

телефон. 661-891

подпись: _____
М.п.

подпись: _____
М.п.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
18/03/20г.-19/04/20г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 000 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: _____ G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
18/03/20	74.20	47.59	26.61	176.14	171.86	154.38	152.72	19.14	7.80	7.00	4.609	24	0
19/03/20	75.19	48.31	26.88	145.25	141.62	122.82	121.48	20.14	7.80	7.00	3.939	24	0
20/03/20	74.60	52.11	22.49	220.83	215.41	200.31	197.76	17.65	7.80	7.00	4.881	24	0
21/03/20	74.64	54.08	20.56	277.65	270.81	256.07	252.62	18.19	7.80	7.00	5.570	24	0
22/03/20	74.71	53.09	21.62	269.56	262.89	248.06	244.83	18.06	7.80	7.00	5.680	24	0
23/03/20	77.69	54.29	23.40	260.55	253.66	242.62	239.30	14.36	7.80	7.00	5.936	23	1
24/03/20	77.17	53.74	23.43	272.82	265.67	252.31	248.92	16.75	7.80	7.00	6.230	24	0
25/03/20	76.52	50.47	26.05	147.63	143.83	127.07	125.58	18.25	7.80	7.00	3.920	24	0
26/03/20	75.55	50.34	25.21	225.14	219.45	203.88	201.49	17.96	7.80	7.00	5.540	24	0
27/03/20	75.10	52.23	22.87	271.96	265.17	253.66	250.46	14.71	7.80	7.00	6.062	24	0
28/03/20	74.81	52.43	22.38	272.10	265.38	253.76	250.49	14.89	7.80	7.00	5.937	24	0
29/03/20	75.20	52.79	22.41	262.62	256.10	243.47	240.32	15.78	7.80	7.00	5.739	23	0
30/03/20	74.52	52.87	21.65	270.58	263.95	252.76	249.47	14.48	7.80	7.00	5.715	24	0
31/03/20	74.03	52.64	21.39	271.09	264.51	251.36	248.13	16.38	7.80	7.00	5.658	24	0
01/04/20	72.56	52.57	19.99	267.58	261.32	250.93	247.69	13.63	7.80	7.00	5.226	24	0
02/04/20	71.00	51.32	19.68	261.46	255.59	243.48	240.51	15.08	7.80	7.00	5.031	24	0
03/04/20	70.96	50.69	20.27	256.68	250.92	238.02	235.14	15.78	7.80	7.00	5.088	24	0
04/04/20	69.40	50.00	19.40	253.76	248.30	236.38	233.59	14.71	7.80	7.00	4.814	24	0
05/04/20	68.69	49.96	18.73	256.69	251.25	237.27	234.51	16.74	7.80	7.00	4.700	24	0
06/04/20	69.86	50.93	18.93	258.43	252.80	240.20	237.32	15.48	7.80	7.00	4.784	24	0
07/04/20	67.87	47.79	20.08	154.73	151.52	135.81	134.35	17.17	7.80	7.00	3.204	24	0
08/04/20	67.42	46.25	21.17	217.11	212.66	198.93	196.92	15.74	7.80	7.00	4.495	24	0
09/04/20	68.49	45.59	22.90	193.40	189.32	174.46	172.78	16.54	7.80	7.00	4.340	24	0
10/04/20	67.77	43.77	24.00	176.03	172.41	155.27	153.85	18.56	7.80	7.00	4.134	24	0
11/04/20	67.53	44.34	23.19	180.32	176.61	157.17	155.73	20.88	7.80	7.00	4.088	24	0
12/04/20	67.58	44.93	22.65	181.97	178.21	159.98	158.47	19.74	7.80	7.00	4.035	24	0
13/04/20	65.22	44.15	21.07	179.42	175.97	158.55	157.09	18.88	7.80	7.00	3.705	24	0
14/04/20	65.58	44.33	21.25	181.23	177.74	160.75	159.27	18.47	7.80	7.00	3.779	24	0
15/04/20	65.31	43.66	21.65	178.55	175.12	158.62	157.18	17.94	7.80	7.00	3.787	24	0
16/04/20	66.62	44.77	21.85	185.04	181.33	162.82	161.31	20.02	7.80	7.00	3.956	24	0
17/04/20	65.66	45.36	20.30	189.53	185.83	170.17	168.53	17.30	7.80	7.00	3.771	24	0
18/04/20	66.29	45.74	20.55	175.55	172.07	155.53	154.00	18.07	7.80	7.00	3.528	22	2
19/04/20	67.14	46.94	20.20	191.33	187.45	173.11	171.31	16.14	7.80	7.00	3.783	24	0

Итого: | | | | 7282.7 | 7116.73 | 6629.9 | 6553.12 | 563.61 | | | 155.664 | 788 | 3 |

Средние: | 71.05 | 49.09 | 21.96 | | | | | | 7.80 | 7.00 | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
17/03/20 24:00	92274.55	89769.38	84415.63	83355.81	6413.57	2434.964	13054	256
19/04/20 24:00	99557.28	96886.11	91045.61	89908.93	6977.18	2590.628	13842	259
Итого:	7282.73	7116.73	6629.98	6553.12	563.61	155.664	788	3

Период нормальной работы 788ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 3ч
Время работы прибора после сброса 14108ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____