

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная
за отч. период

0,757 Гкал/ч
Гкал

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за август 2022 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 19.07.22	00:00					5 340,56	352,021
ПО 17.08.22	24:00					5 748,91	372,315
ИТОГО						408,35	20,294

ВКТ-7 № 7642

$Q_{\Sigma} =$	20,294	Гкал
$V_{\text{под}} =$	408,350	м3
$V_{\text{х.в.}} =$	0	м3

$Q_{\text{ср}} = 0,000$ (Гкал)
 $Q_{\text{от}} = 0,000$ (Гкал)
 $Q_{\text{гвс}} = 20,294$ (Гкал)
 $V_{\text{под}} = 408,35$ (м3)

Мг
Мг 392,590

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____ Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО
телефон. _____

подпись: _____
М.п.

Ответственный исполнитель: _____ Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО
телефон. 661-891

подпись: _____
М.п.

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

19 АВГ 2022

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Ермакова Е.Б. _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/07/22г.-17/08/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: _____ Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 20.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 0.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
 Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 ТЗ=0 КС=0х7314 ПО 1.8

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч
19/07/22	60.41	15.77	15.50	5.00	0.859	24	0
20/07/22	54.46	14.29	14.09	5.00	0.695	24	0
21/07/22	57.15	14.68	14.47	5.00	0.754	24	0
22/07/22	56.52	14.31	14.10	5.00	0.726	24	0
23/07/22	57.00	13.00	12.81	5.00	0.666	24	0
24/07/22	56.97	13.70	13.50	5.00	0.700	24	0
25/07/22	58.20	14.68	14.46	5.00	0.768	24	0
26/07/22	57.33	14.63	14.40	5.00	0.752	24	0
27/07/22	56.89	13.54	13.30	5.00	0.690	24	0
28/07/22	53.28	14.88	14.66	5.00	0.706	24	0
29/07/22	45.90	14.91	14.76	5.00	0.604	24	0
30/07/22	51.65	15.92	15.72	5.00	0.732	24	0
31/07/22	53.73	15.67	15.45	5.00	0.751	24	0
01/08/22	54.25	15.60	15.37	5.00	0.757	24	0
02/08/22	55.44	13.87	13.66	5.00	0.687	24	0
03/08/22	56.10	14.21	14.00	5.00	0.715	24	0
04/08/22	56.53	14.42	14.20	5.00	0.731	24	0
05/08/22	56.45	14.14	13.90	5.00	0.714	24	0
06/08/22	55.66	13.35	13.16	5.00	0.665	24	0
07/08/22	54.55	13.40	13.22	5.00	0.653	24	0
08/08/22	54.98	14.18	13.96	5.00	0.695	24	0
09/08/22	55.69	14.68	14.49	5.00	0.734	24	0
10/08/22	55.26	14.33	14.13	5.00	0.709	24	0
11/08/22	55.50	14.02	13.81	5.00	0.698	24	0
12/08/22	55.07	11.97	11.80	5.00	0.588	24	0
13/08/22	54.75	13.32	13.15	5.00	0.653	24	0
14/08/22	57.42	14.81	14.60	5.00	0.764	24	0
15/08/22	58.05	16.68	16.43	5.00	0.870	24	0
16/08/22	53.70	5.39	5.34	5.00	0.258	24	0
17/08/22	26.36	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0
Итого:		408.35	402.44		20.294	720	0
Средние:	54.50			5.00			

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
18/07/22 24:00	5340.56	5214.51	352.021	7718	266
17/08/22 24:00	5748.91	5616.95	372.315	8438	266
Итого:	408.35	402.44	20.294	720	0

Период нормальной работы 720ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 8713ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____