

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:

максимальная 0,757 Гкал/ч
за отч. период _____ Гкал

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за декабрь 2020 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 18.11.20	00:00	110 106,95	100 556,03	2 920,522	18913 / 277	12 230,17	745,914
ПО 22.12.20	24:00	117 445,87	107 744,64	3 209,227	19753 / 277	12 540,92	769,888
ИТОГО		7 338,92	7 188,61	288,705	840 / 0	310,75	23,974

Тнер (час.) 0,000

ВКТ-7 № 7642

$Q_{\Sigma} =$	312,679	Гкал
$V_{\text{под}} =$	310,750	м3
$V_{\text{х.в.}} =$	0	м3

$Q_{\text{ср}} = 0,000$ (Гкал)
 $Q_{\text{от}} = 288,705$ (Гкал)
 $Q_{\text{ГВС}} = 23,974$ (Гкал)
 $V_{\text{под}} = 310,75$ (м3)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____ Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО



телефон. _____

подпись: _____
М.п.

Ответственный исполнитель: _____ Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО

телефон. 661-891

подпись: _____
М.п.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
18/11/20г.-22/12/20г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	BHP	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
18/11/20	90.19	49.36	40.83	157.30	151.88	139.99	138.36	13.52	7.80	7.00	6.206	24	0
19/11/20	89.86	49.94	39.92	160.26	154.79	143.18	141.50	13.29	7.80	7.00	6.186	24	0
20/11/20	90.82	50.40	40.42	161.73	156.09	144.82	143.14	12.95	7.80	7.00	6.318	24	0
21/11/20	92.01	55.73	36.28	217.98	210.21	200.44	197.59	12.62	7.80	7.00	7.648	24	0
22/11/20	92.39	59.50	32.89	273.40	263.59	258.38	254.17	9.42	7.80	7.00	8.689	24	0
23/11/20	92.72	60.16	32.56	273.78	263.86	261.20	256.85	7.01	7.80	7.00	8.605	24	0
24/11/20	93.60	62.12	31.48	282.58	272.18	269.45	264.70	7.48	7.80	7.00	8.586	24	0
25/11/20	93.01	61.88	31.13	273.02	263.05	260.52	255.97	7.08	7.80	7.00	8.213	24	0
26/11/20	91.33	59.46	31.87	253.07	244.15	238.44	234.56	9.59	7.80	7.00	7.797	24	0
27/11/20	93.45	57.81	35.64	201.19	193.80	186.73	183.85	9.95	7.80	7.00	6.927	24	0
28/11/20	92.35	53.78	38.57	170.06	163.94	154.11	151.97	11.97	7.80	7.00	6.334	24	0
29/11/20	93.67	53.68	39.99	168.03	161.86	151.63	149.63	12.23	7.80	7.00	6.487	24	0
30/11/20	99.62	56.20	43.42	180.60	173.17	163.99	161.59	11.58	7.80	7.00	7.537	24	0
01/12/20	101.36	60.89	40.47	239.37	229.26	224.39	220.62	8.64	7.80	7.00	9.302	24	0
02/12/20	102.63	60.19	42.44	210.49	201.41	194.12	190.88	10.53	7.80	7.00	8.600	24	0
03/12/20	103.44	57.58	45.86	176.37	168.64	157.58	155.17	13.47	7.80	7.00	7.743	24	0
04/12/20	104.00	60.61	43.39	201.32	192.45	183.32	180.23	12.22	7.80	7.00	8.376	24	0
05/12/20	103.89	60.66	43.23	201.61	192.69	181.69	178.65	14.04	7.80	7.00	8.353	24	0
06/12/20	102.54	60.02	42.52	201.42	192.74	180.28	177.31	15.43	7.80	7.00	8.218	24	0
07/12/20	100.52	56.19	44.33	217.29	208.21	212.78	209.71	-1.50	7.80	7.00	9.249	24	0
08/12/20	92.61	53.35	39.26	221.50	213.48	220.54	217.63	-4.15	7.80	7.00	8.394	24	0
09/12/20	89.48	52.03	37.45	223.07	215.47	223.08	220.26	-4.79	7.80	7.00	8.080	24	0
10/12/20	90.15	52.57	37.58	225.74	217.97	225.50	222.61	-4.64	7.80	7.00	8.204	24	0
11/12/20	92.08	52.25	39.83	218.83	211.01	218.19	215.41	-4.40	7.80	7.00	8.414	24	0
12/12/20	98.60	54.54	44.06	218.20	209.45	216.28	213.30	-3.85	7.80	7.00	9.247	24	0
13/12/20	99.35	55.12	44.23	221.79	212.74	219.41	216.34	-3.60	7.80	7.00	9.432	24	0
14/12/20	96.59	54.99	41.60	222.51	213.89	220.69	217.60	-3.71	7.80	7.00	8.914	24	0
15/12/20	96.35	50.05	46.30	177.00	170.13	175.21	173.12	-2.99	7.80	7.00	7.690	24	0
16/12/20	95.71	52.28	43.43	197.49	189.93	196.84	194.33	-4.40	7.80	7.00	8.259	24	0
17/12/20	94.84	57.42	37.42	192.32	185.05	190.61	187.68	-2.63	7.80	7.00	6.934	24	0
18/12/20	95.01	57.54	37.47	256.24	246.56	255.59	251.71	-5.15	7.80	7.00	9.256	24	0
19/12/20	97.24	58.44	38.80	253.59	243.65	252.01	248.04	-4.39	7.80	7.00	9.475	24	0
20/12/20	100.09	58.30	41.79	251.21	240.82	248.78	244.89	-4.07	7.80	7.00	10.092	24	0
21/12/20	101.52	60.46	41.06	260.88	249.85	258.37	254.04	-4.19	7.80	7.00	10.287	24	0
22/12/20	100.93	60.98	39.95	272.36	260.95	269.77	265.20	-4.25	7.80	7.00	10.453	24	0

Итого: | | | | 7633.6 | 7338.92 | 7297.9 | 7188.61 | 150.31 | | | 288.705 | 840 | 0 |

Средние: | 96.11 | 56.47 | 39.64 | | | | | | 7.80 | 7.00 | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	BHP	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
17/11/20 24:00	113089.66	110106.95	101823.18	100556.03	9550.92	2920.522	18913	277
22/12/20 24:00	120723.26	117445.87	109121.09	107744.64	9701.23	3209.227	19753	277
Итого:	7633.60	7338.92	7297.91	7188.61	150.31	288.705	840	0

Период нормальной работы 840ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 20037ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации