

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:

максимальная 0,757 Гкал/ч
за отч. период _____ Гкал

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за декабрь 2022 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не работы) (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 21.11.22	00:00	51 135,78	44 179,86	1 442,200	10691 / 294	7 333,53	470,749
ПО 20.12.22	24:00	56 786,34	49 133,41	1 672,434	11410 / 295	7 804,57	511,104
ИТОГО		5 650,56	4 953,55	230,234	719 / 1	471,04	40,355

ВКТ-7 № 7642

$Q_{\Sigma} =$	265,614	Гкал
$V_{\text{под}} =$	697,010	м3
$V_{\text{х.в.}} =$	0	м3

$Q_{\text{ср}} =$ 0,320 (Гкал)

$M_{\text{г1}} = 697,010$

$Q_{\text{от}} =$ 230,234 (Гкал)

$Q_{\text{гвс}} =$ 35,060 (Гкал)

$V_{\text{под}} =$ 697,01 (м3)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____
Директор Меньяло В. И.
должность, ФИО

телефон. _____

подпись: _____

М.п.

Ответственный исполнитель: _____
Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО

телефон. 661-891

подпись: _____

М.п.



АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

22 ДЕК 2022

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Семенихин В.Н.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/11/22г.-20/12/22г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00007642

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x7314

ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
21/11/22	87.00	49.00	38.00	179.63	173.81	149.14	147.46	26.35	7.80	7.00	6.606	24	0
22/11/22	91.54	48.61	42.93	157.47	151.90	129.59	128.20	23.70	7.80	7.00	6.529	24	0
23/11/22	93.57	47.62	45.95	147.86	142.43	119.21	117.98	24.45	7.80	7.00	6.553	24	0
24/11/22	93.98	47.27	46.71	146.55	141.12	119.08	117.87	23.25	7.80	7.00	6.600	24	0
25/11/22	95.66	47.78	47.88	147.87	142.24	119.16	117.94	24.30	7.80	7.00	6.819	24	0
26/11/22	100.31	48.10	52.21	143.26	137.30	115.90	114.70	22.60	7.80	7.00	7.180	24	0
27/11/22	100.41	47.96	52.45	145.30	139.26	117.25	116.05	23.21	7.80	7.00	7.317	24	0
28/11/22	101.08	49.62	51.46	158.63	151.97	130.94	129.44	22.53	7.80	7.00	7.831	24	0
29/11/22	99.40	52.28	47.12	184.20	176.67	155.78	153.79	22.88	7.80	7.00	8.340	24	0
30/11/22	99.12	53.57	45.55	190.24	182.52	162.00	159.81	22.71	7.80	7.00	8.330	24	0
01/12/22	98.26	53.49	44.77	181.33	174.07	153.87	151.80	22.27	7.80	7.00	7.810	23	1
02/12/22	98.90	55.32	43.58	201.77	193.61	174.24	171.75	21.86	7.80	7.00	8.453	24	0
03/12/22	99.78	57.69	42.09	221.86	212.71	191.54	188.61	24.10	7.80	7.00	8.973	24	0
04/12/22	98.40	57.28	41.12	217.63	208.92	189.05	186.18	22.74	7.80	7.00	8.609	24	0
05/12/22	98.54	57.60	40.94	221.27	212.36	191.82	188.89	23.47	7.80	7.00	8.714	24	0
06/12/22	99.25	58.70	40.55	222.27	213.21	193.77	190.70	22.51	7.80	7.00	8.667	24	0
07/12/22	97.21	58.49	38.72	222.25	213.51	193.28	190.23	23.28	7.80	7.00	8.292	24	0
08/12/22	92.25	54.85	37.40	209.67	202.16	182.19	179.67	22.49	7.80	7.00	7.581	24	0
09/12/22	92.13	54.71	37.42	213.27	205.65	185.73	183.15	22.50	7.80	7.00	7.708	24	0
10/12/22	89.20	54.06	35.14	216.73	209.41	189.11	186.55	22.86	7.80	7.00	7.366	24	0
11/12/22	85.46	52.86	32.60	217.82	210.97	189.30	186.83	24.14	7.80	7.00	6.889	24	0
12/12/22	85.65	51.71	33.94	201.86	195.50	174.70	172.55	22.95	7.80	7.00	6.637	24	0
13/12/22	92.34	55.35	36.99	213.62	205.94	185.53	182.87	23.07	7.80	7.00	7.622	24	0
14/12/22	100.90	58.45	42.45	211.02	202.18	181.68	178.85	23.33	7.80	7.00	8.609	24	0
15/12/22	98.55	57.19	41.36	210.64	202.17	181.19	178.47	23.70	7.80	7.00	8.383	24	0
16/12/22	99.49	57.44	42.05	210.56	201.94	181.62	178.84	23.10	7.80	7.00	8.512	24	0
17/12/22	100.01	58.20	41.81	215.67	206.75	186.42	183.54	23.21	7.80	7.00	8.668	24	0
18/12/22	92.25	55.40	36.85	214.56	206.87	186.70	184.06	22.81	7.80	7.00	7.638	24	0
19/12/22	83.42	53.03	30.39	223.88	217.18	196.74	194.19	22.99	7.80	7.00	6.608	24	0
20/12/22	82.19	52.64	29.55	222.72	216.23	195.09	192.58	23.65	7.80	7.00	6.390	24	0
Итого:				5871.4	5650.56	5021.6	4953.55	697.01			230.234	719	1
Средние:	94.87	53.54	41.33						7.80	7.00			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
20/11/22 24:00	52494.89	51135.78	44689.28	44179.86	6955.92	1442.200	10691	294
20/12/22 24:00	58366.30	56786.34	49710.90	49133.41	7652.93	1672.434	11410	295
Итого:	5871.41	5650.56	5021.62	4953.55	697.01	230.234	719	1

Период нормальной работы 719ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч

Время работы прибора после сброса 11712ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации